



Наш број: 8G 1.0.0-D-09.08-361736-22

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ваш број: ROP-MSGI-24636-LOC-1/2022

НЕМАЊИНА 22-26

Краљево, 19.08.2022

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево размотрио је захтев примљен дана 19/08/2022 године од „ЕЛКОМС“Д.О.О у име ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ ул. Милутина Миланковића бр.9 11070 Нови Београд, а на основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре-гондоле „БРЗЕЋЕ-МАЛИ КАРАМАН“ до планинарског дома Ртањ на Копаонику, у ски центру Копаоник КОПАОНИК, (парцела бр. 1511,1510/1,1510/2,1510/3,2461/2,2528/1,86/3,89 к.о КОПАОНИК и 1319/16,1319/17 на К.О. Брзеце,).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом, а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

У катастру подземних инсталација немамо снимане и учртане нисконапонске и високонапонске кабловске водове, тако да је потребно пре почетка извођења земљаних радова обратити се Огранку ЕД Краљево -Погон Рашка како би се исте обележили на терену. У случају оштећена каблова потребно је исте санирати према техничком решењу надлежних из Огранка ЕД Краљево -Погон Рашка о трошку инвеститора.

Приликом пројектовања објекта (пансионских објеката), изградње и касније приликом експлоатације планираног објекта, водити рачуна да се не наруше сигурносне удаљености и растојања од постојећих електроенергетских објеката.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити сигурносна растојања.

Објекат градити на прописном растојању од постојећих електроенергетских објеката испоручиоца у складу са важећим документима „Закон о енергетици“ (Сл. гласник РС, бр. 145/2014) и „Правилник о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ („Сл. гласник СФРЈ“, бр. 65и из 1988.год., „Сл.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 3

гласник СРЈ" број 18 из 1992.год.)

- Техничка препорука број 3. тачка 15. ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ЦЕВИМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ и то:

15.1 Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви.

15.2 Најмањи размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви при паралелном вођењу у хоризонталној равни или косој равни треба да износи:

-за каблове 110kV 2м за цев пречника већег од $\phi 200\text{мм}$ и 1,5м за цев мањег пречника;

-за каблове 35 kV 0,5м;

-за остале каблове 0,4м;

Поред испуњења захтева о најмањим размацима, код паралелног вођења у косој равни најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталној равни у нивоу водоводне или канализационе цеви, мора да буде удаљена од ових инсталација најмање 0,5м за кабл 110 kV и 0,3м за остале каблове, олико износе сигурносни размаци због обављања радова.

15.3 При укрштању енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање:

-за каблове 110kV 0,5м;

-за каблове 35 kV 0,4м;

-за остале каблове 0,3м;

15.4 Уколико не могу да се постигну размаци према тачкама 15.2 и 15.3, на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев, али тада размаци не смеју да су мањи од 0,5м за кабл 110 kV и 0,3м за остале каблове.

Ближе услове за пројектовање и прикључење за израду пројекта за издавање локацијских услова и грађевинску дозволу(пројекта за извођење), Огранак ЕД Краљево ће издати у редовном поступку ван обједињене процедуре.

Приликом подношења захтева за издавање Услови за пројектовање и прикључење потребно је прецизирати у Идејном решењу тражене инсталисане -једновремене снаге са номиналним вредностима лимитатора и начином мерења, дефинисати снаге на полуиндиретним мерењима(ако их има) јер је приложеној документацији достављени подаци нису у складу са истим.

Све напред наведене сктивности биће дефинисане Уговорима, и то Уговором о изради техничке документације, Уговором о изради недостајућих ЕЕО и Уговором о изградњи прикључака, који се закључују између подносиоца захтева, у својству финансијера и Електродистрибуција Србијед.о.о Београд Огранак ЕД Краљево, у својству инвеститора и истима ће бити дефинисане међусобне обавезе.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево, Краљево.

- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Краљево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

21
Директор оgranка
Никола Ђорђевић, дипл.ел.инж.
