

**МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Ваш број: _____

Наш број: 06-07-4/2732Датум: 30. 08. 2022

РН 1073/2022, ОП 584

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрења са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре-гондоле "Брзеће (Бела река)-Мали Караман" до планинског дома Ртањ на Копаонику, општина Брус и Рашка

Поштовани,

Поводом захтева ROP-MSGI-24636-LOC-1/2020, за издавање услова за израду техничке документације и одобрења са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре-гондоле "Брзеће (Бела река)-Мали Караман" до планинског дома Ртањ на Копаонику, општина Брус и Рашка, обавештавамо Вас:

У широј околини предметног подручја је у изградњи следећи гасни објекта:

- Транспортни гасовод од челичних цеви РГ09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин, максималног радног притиска (МОР) 50 bar у складу са Просторним планом подручја посебне намене разводног гасовода РГ09-04/2 Александровац-Копаоник-Нови Пазар-Тутин,

У прилогу дописа достављамо вам прегледну ситуацију са уцртаном трасом пројектованог транспортног гасовода, на предметном простору.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, у складу са:

- Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 086/2015)
- и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката (датим у наставку текста).

Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката:

1. Транспортни гасоводи од челичних цеви MOP 50 bar

Изградња нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода.

Ширина експлоатационог појаса гасовода за пречник $500 < DN \leq 1000$ mm износи 15 m (7,5 m са обе стране осе гасовода) и у овом појасу је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растине чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима мањим од 30 m.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од путева, железничких колосека, подземних линијских инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала је предвидети у складу са чланом 19. Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar:

	ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)				ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar (m)			
	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5	3	5	10	15

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Прилог: као у тексту

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.





JAVNO PREDUZEĆE SRBIJAGAS
ORGANIZACIONI DEO BEOGRAD
POSREDOVANJE U PROMETU
SEKTOR ZA POSREDOVANJE
U PROMETU NEPOKRETNOSTI

LEGENDA:

— Projektovani transportni gasovod
od celicnih cevi MOP 50 bar-a,
DN 300 mm

— predmetna trasa

OBRADA: Marija Mihailovic

DATUM: 23.08.2022. g.

RAZMERA: 1:5000

