



ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ

Наш број: 8М.1.0.0-D-09 15.-289801-21

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЦЕОП број: ROP-MSGI-35618-LOC-1-HPAP-6/2021

НЕМАЊИНА бр. 22-26

Ужице, 25.11.2021.год.

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев надлежног органа примљен дана 08.11.2021. године у име инвеститора АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, Ниш.

На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021. доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за реконструкцију Аеродрома ПОНИКВЕ - ПОЛЕТНО-СЛЕТНА СТАЗА, ОКРЕТНИЦА, РУЛНА СТАЗА, ОСНОВНА СТАЗА, СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - I фаза и II фаза, на територији ГРАДА УЖИЦА (катастарске парцеле бр.897/1 на К.О.Биоска и бр. 4466/1 на К.О. СТАПАРИ) и ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА (катастарске парцеле бр.3540/1 на К.О. ЗЛОДОЛ и бр.6756/3 на К.О. ЗАГЛАВАК).

На датој локацији не постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ, ОКРЕТНИЦЕ, РУЛНЕ СТАЗЕ, ОСНОВНЕ СТАЗЕ, СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И КАБЛОВСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - I фаза и II фаза (приложено идејно решење број:21-3707-1-0-ИДР од августа 2021.године) који су власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла мора износити најмање 0,5m.
- 1.2. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши се на вертикалном растојању од најмање 0,5m. Водоводне и канализационе цеви се на месту укрштања, постављају испод или изнад енергетског кабла
- 1.3. Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.1. и 1.2. на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
- 1.4. Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката
- 1.5. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.6. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ 100001378
Матични број: 07005466

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања

Ужице
Ј.Ф.
А.М.
Директор огранка
51
Дејан Филиповић, дипл.инж.ел.
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд