



ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА УЖИЦЕ

Наш број: 8М.1.0.0-D-09.15.-289845-21

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ЦЕОП број: ROP-MSGI-35655-LOC-1-HPAP-6/2021

НЕМАЊИНА бр. 22-26

Ужице, 25.11.2021.год.

11000 БЕОГРАД

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице размотрио је захтев надлежног органа примљен дана 08.11.2021. године у име инвеститора АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, Ниш.

На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским уковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-23077/1-21 од 25.01.2021. доносе се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за реконструкцију Аеродрома ПОНИКВЕ - ЗАШТИТНА ПОВРШИНА КРАЈА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ ЗА ОБА ПРАГА **V фаза** на територији ГРАДА УЖИЦА (катастарска парцела бр. 4466/1 на К.О. СТАПАРИ) и ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА (катастарска парцела бр.3540/1 на К.О. ЗЛОДОЛ).

На датој локацији не постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном ЗАШТИТНОМ ПОВРШИНОМ КРАЈА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ ЗА ОБА ПРАГА **V фаза** (приложено идејно решење број:21-3707-4-0-ИДР од августа 2021.године) који су власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице.

1. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 1.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 1.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 1.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице.
- 1.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС" бр. 145/14), сноси

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

2. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
4. Услови за укрштање и паралелно вођење морају бити у садржају пројектне документације.
5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања

Директор огранка
Дејан Фириповић, дипл.инж.ел.

