

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“
Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-36637-LOC-1/2021

Број: 20700-Д-10.08-341205/2-2021

Датум: 24.12.2021. године

**Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, Београд**

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 13.12.2021. године од стране инвеститора ЈП ЕПС, Београд, Огранак ХЕ Ђердап, Трг Краља Петра 1, Кладово. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18, и 40/ 2021), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке директора „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.000.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. доносе се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу обалоутврде у Доњем Милановцу, КП 3045/1, 3380/1, 3473/51, 3800, 4289/1, 4289/3, 4288/1, 3473/97 све КО Доњи Милановац.

На датим локацијама, према информацијама из надлежне пословнице Доњи Милановац, постоје подземне електроенергетске инсталације, кабловски 0,4 kV водови, које се укрштају или паралелно воде са планираном обалоутврдом, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трасе предметних кабловских 0,4 kV водова дате су на ситуацији у прилогу.

На датим локацијама, према информацијама из надлежне пословнице Доњи Милановац, постоје надземне електроенергетске инсталације, НН мрежа 0,4 kV из ТС 10/0,4 kV „Национални парк“, које се укрштају или паралелно воде са планираном обалоутврдом, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар.

На основу увида у идејно решење број 2752-1/08 из октобра 2021. године и копију плана за катастарске парцеле, издају се ови услови.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини стубова НН мреже 0,4 kV, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова мреже.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне водове у складу са одредбама

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 3



важећих Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова и високонапонских водова.

- 1.3. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.4. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Огранку Електродистрибуција Зајечар, пословница у Доњем Милановцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Огранак Електродистрибуција Зајечар.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18, и 40/ 2021), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 24 месеца од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Услове обрадио,

Саша Петровић, дипл.ел.инж.

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о, Београд

Овлашћено лице,

по Одлуци о преносу овлашћења бр.

8.Y.0.0.0.-Д.10.08.-80498/1-2017 од 29.03.2017.год

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

Прилог: скица x 1

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Служби за енергетику
- ЕД Мајданпек; ЕД Доњи Милановац
- Писарници

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 2 од 3

