



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број:325-05-512/2012-07

22.05.2012. године

Немањина 22-26

Београд

ГК

На основу члана 119-121. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", број 79/2005 и 101/2007), члана 8. став 6 Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", број 65/2008) и члана 192 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 33/97 и 31/2001), решавајући по захтеву од 08.05.2012. године Д.О.О. "Викторија-Зорка минерална ђубрива" (матични број 20564849, шифра основне делатности 2015-производња вештачких ђубрива и азотних једињења) из Шапца у управној ствари издавања водне сагласности, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Инвеститору, Д.О.О."Викторија-Зорка минерална ђубрива" из Шапца, улица Хајдук Вељкова, број 1 се издаје водна сагласност на техничку документацију за изградњу погона за производњу енергофлуида на кл. број 6915/39 КО Шабац, под следећим условима:

1. Да се водопривредна сагласност издаје ради прибављања дозволе за изградњу погона за производњу енергофлуида у Шапцу.

2. Да важност ове сагласности престаје после две године од њеног издавања, уколико се, у том периоду, не поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.

3. Да се предметни објекти изградње у потпуности према решењима датим у техничкој документацији, техничким и водним условима за ову врсту објеката.

4. Да је инвеститор дужан да евентуалне штете, настале као последица изведених радова и изграђених објеката и несагледавања свих проблема и некомплетних решења, надокнади и њихове узроке отклони о свом трошку у најкраћем року.

5. Да се по извршеној изградњи, извршеном техничком прегледу и испуњењу услова из ове сагласности, а у циљу добијања одобрења за употребу, прибави од

овог Министарства водна дозвола у складу са чл.122.-126. Закона о водама и чл. 11. и 12. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС" број 74/10).

Образложење

Д.О.О."Викторија-Зорка минерална ђубрива" из Шапца је поднело захтев за добијање водне сагласности на техничку документацију за изградњу погона за производњу енергофлуида на кп. број 6915/39 КО Шабац, који је примљен у писарници овог Министарства 09.05.2012. године под бројем 325-04-512/2012-07.

Уз захтев и допуну од 15.05.2012. године је достављена следећа документација:

- Основни подаци о инвеститору-попуњен образац О-3;
- Потврда о плаћеној републичкој административној такси;
- Решење о издавању водних услова за изградњу погона за производњу енергофлуида на кп. број 6915/39 КО Шабац, број 325-05-510/2012-07 од 15.05.2012. године;
- Решење-локацијска дозвола за изградњу погона за производњу енергофлуида на кп. број 6915/39 КО Шабац, број 350-1-100/12-11 од 05.04.2012. године, Одељење за урбанизам Градске управе Града Шапца,
- Главни архитектонско-грађевински пројекат изградње погона енерго флуида-парна котларница на гас/ мазут са пратећим инсталацијама за природни гас и мазут, урађен од стране Д.О.О. "EDING PLUS" из Новог Сада, маја 2012. године;
- Техничку контролу техничке документације-ТК 06/2012 је извршио Пројектни биро "ЕКО-LOGIC" из Новог Сада;
- Главни пројекат водовода и канализације погона енерго флуида-парна котларница на гас/ мазут са пратећим инсталацијама за природни гас и мазут, урађен од стране Д.О.О. "EDING PLUS" из Новог Сада, маја 2012. године;
- Техничку контролу техничке документације-ТК 06/2012 је извршио Пројектни биро "ЕКО-LOGIC" из Новог Сада.
- Решење Републичке дирекције за воде Д.О.О. "Зорка-Енергетика" из Шапца о обрачуна и задужењу обвезника плаћања накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду за 2011. годину, број 325-02-41/2011-07/469 од 07.11.2011. године.

Из достављене документације се види следеће:

У источној радној зони Шапца, у комплексу "Зорка" у Шапцу, на кп. број 6915/39 КО Шабац, инвеститор-Предузеће за производњу минералних ђубрива "Викторија-Зорка минерална ђубрива" из Шапца планира изградњу погона за производњу енергофлуида. У склопу будућег погона ће се градити котларница на гас/мазут са пратећим инсталацијама и помоћним објектом за смештај опреме за истакање мазута.

Будућа котларница-приземни објекат нето површине 130,65м² ће се састојати од просторије за смештај опреме котловског постројења, двокоморне, армирано-бетонске расхладне-одмуљне јаме, димензија 2,20x1,0x0,015м,

просторије за котлара и санитарног чвора. Капацитет парног котловског постројења у I фази ће износити 3,5 t/h сувозасићене водене паре притиска 10 бара, што ће обезбедити поуздано и економично снабдевање потрошача технолошком паром.

За потребе напајања котла техничком водом користиће се воде из погона ХПВ, који припада другом правном лицу-Д.О.О. "Зорка -Енергетика"-Шабац, према посебно сачињеном уговору. Д.О.О. "Зорка -Енергетика"-Шабац је регистровано, као корисник воде у Републичкој дирекцији за воде, где плаћа одговарајућу накнаду за коришћење водног добра.

Током рада котла ће се врела вода, преко подних канала у којима су смештене полипропиленске цеви, испуштати у раскладну јаму, у којој ће се повремено вршити и одмуљаване и одсољавање котла.

Складиштење мазута ће се вршити у надземном резервоару са двоструким плаштом, запремине 200m^3 , који ће бити смештен у водонепропусној армирано-бетонској танквани. Димензије танкване од $10,30 \times 11,30 \times 1,85\text{m}$ обезбеђују складиштење целокупног садржаја ускладищеног мазута, при хаваријским ситуацијама. Дно танкване је снабдевен каналима са нагибом од 1% ка сабирној јами, смештеној у делу танкване, који је најближи одмуљној јами.

У оквиру котларнице ће се градити и помоћни објекат димензија $3,5 \times 3,5\text{ m}$ за смештај опреме за истакање мазута (пумпне станице).

Канализација предметног погона ће се радити по сепаратном систему.

Незагађене атмосферске воде ће се усмеравати ка зеленим површинама комплекса.

Зауљене атмосферске воде из танкване, пумпне станице мазута, котларнице и са манипулативних површина ће се системом канала (drain kanal) усмеравати ка сепаратору масти и уља, пре упуштања у постојећу канализациону мрежу.

Санитарно-фекалне воде (3 запослена радника) ће се усмерити до ревизионог шахта и прикључка на постојећу канализациону мрежу комплекса.

Локација предметног објекта се налази изван зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања града, непосредно поред деснообалног заштитног насипа реке Саве (км 102+900).

Планирана изградња ће се вршити у складу са локацијском дозволом, добијеном од надлежног органа Градске управе Града Шапца.

Најближи водоток је река Сава, подслив реке Саве. На основу чл. 117. Закона о водама, објекат је типа број 14-подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце. У смислу водне делатности, чл.43. Закона о водама, у питању је заштита вода од загађивања.

Сходно чл.119. Закона о водама, водна сагласност се издаје пре почетка изградње нових и реконструкције постојећих објеката и постројења и извођења других радова, који могу имати утицаја на водни режим.

Уколико се у року од две године од издавања водне сагласности не поднесе надлежном органу захтев за издавање грађевинске дозволе, водна сагласност престаје да важи, сагласно чл. 121. Закона о водама, због чега је дат услов број 2. у диспозитиву овог решења.

Условом број 5. у диспозитиву овог решења је дата обавеза инвеститору да се по завршетку изградње предметног објекта и извршеног техничког прегледа, као и испуњавања услова из ове водне сагласности, обрати овом Министарству захтевом за прибављање водопривредне дозволе, у складу са чл.122., 125. и 126. Закона о водама и чл. 11. и 12. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник СРС", број 74/10).

Решење је евидентирано у уписнику водопривредних сагласности овог Министарства за водно подручје реке Саве, под бројем 183. од 22.05.2012. године у складу са Правилником о обрасцу и вођењу водне књиге ("Сл.гласник РС" бр.03/09).

За решење по захтеву за издавање водне сагласности на техничку документацију је плаћена републичка административна такса у износу од 5.000, 00 динара у складу са чл. 32.тарифном броју 68 став 2 Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", број 50/11).

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

ДОСТАВИТИ:

- ✓-Инвеститору,
- ЈВП "Србијаводе"
- Град Шабац
- Мин.жив. сред., рударства и просторног планирања
- Водној књизи
- Вод. инспекцији
- Одељењу за накнаде
- Архиви

ДИРЕКТОР

Александар Продановић, инж.

