



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-Републичка дирекција за воде-

Број: 325-05-00773/2013-07

19.09.2013. године

Београд

ДК

На основу чл. 113. - 118. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012), члана 30. ст. 2. Закона у државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005 и 101/2007), члана 11. ст. 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 72/2012 и 76/2013) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001), решавајући по захтеву подносиоца, Elixir Zorka, Mineralna đubriva d.o.o. Šabac, из Шапца, у управној ствари издавања водних услова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА

Издају се подносиоцу, Elixir Zorka, Mineralna đubriva d.o.o. Šabac, следећи водни услови, у поступку припреме техничке документације за изградњу складишта са претакалиштем помоћних хемикалија за производњу минералних ђубрива на к.п. 6915/36 КО Шабац:

1. Израдити техничку документацију, на основу претходних радова, у свему према важећем закону и прописима из водопривреде и осталим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта, у складу са урбанистичко-планском документацијом и издатим водним актима и техничком документацијом за постојеће и предвиђене објекте комплекса;
2. За све објекте/уређаје за складиштење, претовар, претакање, транспорт и остале манипулације хемикалијама, предвидети таква решења резервоара, објекта, уређаја, опреме, оперативног простора итд. и начина уграђивања, који ће обезбедити потпуну заштиту подземних и површинских вода од загађивања (водонепропусни објекти и подлоге, танкване и сл). У зони изградње подземних резервоара предвидети изградњу пијезометра за праћење квалитета подземних вода;
3. Одредити начин и обим снабдевања водом за санитарне, техничко технолошке и противпожарне потребе као и начин и обим испуштања свих отпадних вода;
4. Извршити идентификацију свих отпадних вода и материја (санитарно фекалне, технолошке, загађене атмосферске), по очекиваним количинама и квалитету и одредити реципијенте за све отпадне воде (јавна канализација, водонепропусне септичке јаме, сабирне јаме, коначни реципијент након сабирне јаме, водоток и сл.);
5. Предвидети сепарациони систем канализације за технолошке и санитарне отпадне воде, условно чисте атмосферске и потенцијално загађене атмосферске воде;
6. Утврдити количине и квалитет технолошких отпадних вода (од припреме раствора, прања и одржавања опреме и простора, итд). У зависности од квалитета отпадних

вода и реципијента отпадних вода предвидети одговарајуће пречишћавање ових вода. У случају независног испуста ових вода у реципијент (водоток, јавна канализација), предвидети уградњу уређаја за мерење количина отпадних вода;

7. Незагађене атмосферске воде, са кровова и условно чистих површина могу се испустити (на зелене површине и сл.) без претходног третмана;
8. За атмосферске воде са потенцијално загађених складишних и манипулативних површина и воде од прања и одржавања тих површина (механичке и остале нечистоће, чврсте и течне фазе хемикалија, зауљене воде од складиштења и транспорта, итд.), предвидети одговарајући третман, у зависности од врсте и количине загађујућих материја (таложник, сепаратор масти, базен за неутрализацију, итд.), који ће довести квалитет вода на прописани, а тек потом испустити у одговарајући реципијент (зелене површине, водоток, систем атмосферске канализације унутар комплекса, и сл.);
9. Прорачуне за одвођење атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности за интензитета падавина карактеристичних вероватноћа појаве за предметно подручје;
10. За новопројектоване објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати. За постојеће објекте извршити проверу хидрауличких параметара;
11. Предвидети објекте и мере за спречавање акцидентних ситуација и хаваријских загађења (изградња заштитних објеката, системи за контролу и праћење процеса, итд.). За експесне случајеве, приликом изградње и у току експлоатације објекта, предвидети потребне мере интервенисања и санације у циљу заштите површинских и подземних вода од загађења;
12. Отпадне воде (санитарно фекалне, технолошке, загађене атмосферске,...), које се испуштају у пријемнике (водоток, јавна канализација, итд.) морају бити пречишћене до нивоа који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента;
13. Важност ових услова престаје, после две године од дана издавања, уколико се у том року не поднесе захтев за издавање водне сагласности;
14. Урадити техничку документацију у складу са издатим водним условима, извршити техничку контролу исте и поднети овом министарству захтев за издавање водне сагласности на техничку документацију.

Образложење

Elixir Zorka, Mineralna đubriva d.o.o. Šabac, Хајдук Вељкова 1, Шабач, матични број 20564849, поднело је овом министарству захтев, бр. 471, од 28.05.2013. за издавање водних услова за израду техничке документације за изградњу складишта са претаклиштем помоћних хемикалија за производњу минералних ђубрива на к.п. 6915/36 КО Шабач.

Уз захтев је достављено:

- Мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав", у поступку добијања водних услова, 4367/2, од 25.10.2012;
- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, бр. 92-I-1-205/2012 од 27. 04. 2012;

- Информација о локацији за катастарски парцелу број 6915/36 КО Шабац, издата од Одељења за урбанизам Градске управе града Шапца, бр. 950-1-171/12-11, од 17.10.2012;
- Копија плана издата од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Шабац, од 30.10.2012;
- Извод из листа непокретности бр. 13421 КО Шабац, издат од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Шабац, бр. 953-1/2012-1277, од 01.11.2012;
- Решење о локацијској дозволи за изградњу складишта са претакалиштем хемикалија за производњу минералних ђубрива и платоа, бр. 350-01-00163/2013-05, од 29.04.2013. издато од Министарства грађевинарства и урбанизма;
- Сагласност на локацију и технички услови ЈКП "Водовод-Шабац", бр. SR-270/12 од 08.10.2012;
- Решење о издавању водне сагласности на техничку документацију за изградњу фабрике за производњу суперфосфата у оквиру комплекса фабрике минералних ђубрива, бр. 325-04-531/2012-07, од 20.12.2012. издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде;
- Решење о грађевинској дозволи за изградњу фабрике за производњу суперфосфата, бр. 351-03-00641/2012-04, од 08.03.2013. издато од Министарства грађевинарства и урбанизма
- Решење Агенције за привредне регистре, БД 62906/2012 од 15.05.2012.

Подносилац планира изградњу складишта са претакалиштем помоћних хемикалија за производњу минералних ђубрива, у саставу комплекса фабрике минералних ђубрива у Шапцу на к.п. 6915/36 КО Шабац.

Према Решењу о локацијској дозволи за изградњу складишта са претакалиштем хемикалија за производњу минералних ђубрива и платоа (бр. 350-01-00163/2013-05, од 29.04.2013. издато од Министарства грађевинарства и урбанизма), планира се допремање и претовар сировина у течном и чврстом стању и припрема и претовар раствора (алуминијум сулфат), складиштење хемикалија у резервоарима и транспорт хемикалија у производни погон. Предвиђени објекти се састоје од подземних резервоара (за антипенушавац, средство за зауљивање, водени раствор натријум хидроксида) и надземних резервоара са танкванама (за натријум хипохолит и алуминијум сулфат), затвореног објекта за растварање и складиштење алуминијум сулфата, претакалишта са надстрешницом и платоа.

Из достављене документације се не може утврдити начин водоснабдевања и испуштања отпадних вода, односно, реципијенти за све отпадне воде (наводи се снабдевање технолошком водом прикључком на постојећи систем захваћених вода из реке Саве, дати су технички услови ЈКП "Водовод-Шабац" за прикључак на јавни водовод и канализацију, а наводи се и снабдевање водом преко постојећих објеката за снабдевање целог комплекса бивше ХИ Зорка, којима управља Зорка-Енергетика), те је дат услов 3. диспозитива.

Мишљењем Републичког хидрометеоролошког завода (бр. 92-I-1-205/2012 од 27. 04. 2012), дате су карактеристичне рачунске вредности за интензитете падавина карактеристичних вероватноћа појаве за предметно подручје (према подацима са падавинске станице Шабац):

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће (l/s/ha)				
	P1%	P2%	P5%	P10%	P50%
10	533	465	383	327	203
20	337	293	243	207	128
30	251	219	181	154	95,6
60	148	129	107	91,1	56,7

На основу чл. 117. ст. 1. тач. 5. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: индустријски и други објекат за који се захвата и доводи вода из површинских и подземних вода, као и индустријски и други објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде, подземне воде или јавну канализацију. На основу чл. 43. Закона о водама, утврђена водна делатност је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је река Сава, сврстана у воде 1 реда, према Одлуци о попису вода првог реда ("Службени гласник РС", број 83/2010), подслив Саве, водно подручје Сава, сагласно чл. 27. Закона о водама, Одлуци о одређивању граница водних подручја ("Службени гласник РС", број 75/2010) и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени гласник РС", бр. 54/2011.).

На основу потребних и одговарајућих подлога (претходни радови) потребно је урадити техничку документацију, на нивоу главног пројекта, према одредбама Закона о водама, Закона о планирању и изградњи, важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката и овим водним условима, у циљу одржавања и унапређења водног режима (услов 1. диспозитива), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната;

- технички извештај, прорачуне (хидролошке, хидрауличке, димензионисање објеката, итд.), графичке прилоге;

- техничка решења за радове и објекте од захватања вода до испуштања у предвиђени реципијент,...итд.

Квалитет испуштених вода, у зависности од реципијента, мора да задовољи услове прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл. Гласник РС бр. 67/2011), Уредбом о измени Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 48/2012), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 50/2012), Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. Гласник РС" бр. 35/2011) као и услове прописане Актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију (за директно или индиректно испуштање отпадних вода у јавну канализацију), донетим од надлежног органа локалне самоуправе или услове прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање у делу који се односе на граничне вредности емисије за одређене групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију, уколико акт није донет, сагласно чл. 93. и 98. Закона о водама, те су дати услови 6; 8. и 12. диспозитива.

Условом 13. диспозитива дат је рок важности водних услова у складу са чл. 116. Закона о водама.

По завршетку израде техничке документације и извршене техничке контроле, потребно је поднети овом министарству захтев за издавање водне сагласности на техничку документацију, у складу са чл. 119. – чл. 121. Закона о водама, те је дат услов 14. диспозитива.

На основу Правилника о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Сава, под редним бројем 252. од 19.09.2013. године.

Поука о правном средству: ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- Elixir Zorka, Mineralna đubriva d.o.o. Šabac
- Град Шабац
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав"
- Водна књига
- Архива



В.Д. ДИРЕКТОРА

Миодраг Ђешчић