

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-17219-LOC-1/2022

**Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре**

Број: 2460800-Д-10.08-307172/ 2 -2022

Београд

Датум: 28.07.2022. године

ул. Немањина 22-26

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 12.07.2022. године за потребе инвеститора ELIXIR PRAHOVO D.O.O из Прахова, општина Неготин, ул. Браће Југовића бр. 2. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу терминала сумпорне киселине, категорија објекта В и класификациона ознака 125103 (објекат железнице, командна зграда, објекат оператера терминала аутоцистерни, портирница, пумпна станица и компресорска станица и неутрализациона станица), категорија објекта Г и класификациона ознака 125211 (резервоари за складиштење сумпорне киселине, хаваријски резервоар, резервоар за компримовани ваздух и резервоар за натријум хидроксид), категорија објекта Г и класификациона ознака 230301 (ауто претакалиште – терминал за аутоцистерне, железничко претакалиште - железнички терминал, цевни мостови и канали), категорија објекта Г и класификациона ознака 211201 (саобраћајнице) и категорија објекта Г и класификациона ознака 212101 (железнички колосек), у Прахову, општина Неготин, кп 2300/1 К.О. Прахово, површина парцеле 538661 m².

На основу увида у Идејно решење бр. 38.21-IDR-00 од маја 2022. године израђено од стране PROCES ПРОЈЕКТ ИНЖЕНЈЕРИНГ d.o.o., Београд, Проте Матеје 70а, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

У близини дате локације, али ван простора на ком је планирана изградња предметних објеката, према информацијама из надлежног погона, постоје надземне и подземне електроенергетске инсталације, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. У питању су:

- СТС 10/10 kV „Прахово колонија“
- ТС 10/10 kV „Прахово пристаниште“ (кула)
- подземни 10kV кабл за Југопетрол
- 10kV далековод „Самариновац-Прахово“
- нисконапонска мрежа из СТС 10/10 kV „Прахово колонија“
- нисконапонска мрежа из ТС 10/10 kV „Прахово пристаниште“ (кула).

Оријентационе локације ТС и трасе поменутих подземних и надземних водова приказане су на скицама у прилогу.

Напомена: „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар не поседује податке о постојећим електроенергетским инсталацијама (унутрашње инсталације) у власништву инвеститора ELIXIR PRAHOVO D.O.O на предметној катастарској парцели.

Индустријски комплекс Еликсир напаја се из ТС 110/10 kV Прахово и у њој се мери испоручена електрична енергија за цео комплекс. Из тог разлога сви електроенергетски објекти у индустријском комплексу налазе се иза места мерења и у власништву су Еликсира.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далеководних стубова и стубова НН мреже, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност далеководних стубова и стубова НН мреже, нити се сме угрозити сигурносна висина проводника изнад нивоа саобраћајнице.

- 1.1. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове, уколико се приликом грађевинских радова наиђе на њих, у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.3 Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 18/92) и Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/29).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Неготин, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Неготин.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.



3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог: - Оријентационе скице локација ТС и траса подземних и надземних водова

Обрадила,

Овлашћено лице,

Данијела Младеновић

Д. Младеновић

(по Одлуци о преносу овлашћења бр.
8.У.0.0.0.-Д.10.08.-80498/1-2017 од 29.03.2017.)

Данијела Младеновић, дипл.ел.инж.

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. ЕД Неготин.





Легенда: црвено - подземни 10kV кабловски вод за Југопетрол
зелено - 10kV далековод „Самариновац-Прахово“



Легенда: плаво - нисконапонска мрежа из СТС 10/10 kV „Прахово колонија“ и
нисконапонска мрежа из ТС 10/10 kV „Прахово пристаниште“ (кула).