

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 922-1-203/2022
Датум: 05. октобар 2022. године
Београд
дипл. инж. СрМ/

QF-C-018

На основу члана 118. Закона о водама („Службени гласник РС” број 30/2010, 101/2016 и др.), решавајући по захтеву Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за мишљење у поступку издавања водних услова за израду техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Краљеву, Републички хидрометеоролошки завод издаје

МИШЉЕЊЕ

1. Општи подаци:

1.1. Назив:	
- објекта	постројење за пречишћавање отпадних вода
- локације	КО Краљево, град Краљево, лева обала Ибра на уливу у Западну Мораву

1.2. Достављена документација уз захтев бр. 325-05-1/160/2022-07 од 28.09.2022. године:

- Идејно решење предметног објекта ("System Engineering Team SET", Шабац, мај 2022.)

1.3. Хидрографски подаци:

водоток	Ибар, Западна Морава
предметни профил	Ибар: х.с. Лопатница Лакат Западна Морава : х.с. Милочај
слив	Западна Морава, Велика Морава
водно подручје	Морава

1.4. Хидролошки подаци (карактеристичне рачунске вредности):

- Карактеристични рачунски протоци реке Ибар:

стогодишња велика вода	$Q_{1\%} = 1370 \text{ m}^3/\text{s}$
педесетогодишња велика вода	$Q_{2\%} = 1110 \text{ m}^3/\text{s}$
средње воде	$Q_{sr} = 57.2 \text{ m}^3/\text{s}$
минимални средњи месечни проток - обезбеђености 95%	$Q_{min 95\%} = 10.3 \text{ m}^3/\text{s}$

- Карактеристични рачунски протоци Ибра дати су према стручној документацији Завода.

- Карактеристични рачунски протоци реке Западне Мораве:

стогодишња велика вода	$Q_{1\%} = 1410 \text{ m}^3/\text{s}$
педесетогодишња велика вода	$Q_{2\%} = 1160 \text{ m}^3/\text{s}$

- Карактеристични рачунски протоци Западне Мораве дати су према стручној документацији Завода.

2. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)

- 2.1. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне за усвојене меродавне протоке из Услови 1.4., при чему узети у обзир меродавни ниво Западне Мораве на месту улива Ибра као низводни гранични услов.
- 2.2. Пројектну документацију ускладити са водопривредним/водним актима и техничком документацијом за постојеће и планиране хидротехничке објекте и хидротехничко уређење на предметном подручју.
- 2.3. Пројектом је потребно предвидети мере заштите стабилности обала, регулационих и других грађевина у зони предметног објекта.
- 2.4. Објекте, укључујући и изливну грађевину, пројектовати тако да се не наруши геометрија речних корита и да се не погорша режим отицања великих вода на предметном подручју.
- 2.5. Пројектом предвидети све одговарајуће заштитне мере да у случају хаварије не дође до изливања и загађења површинских и подземних вода.

НАПОМЕНА: РХМЗ је дао мишљење број 922-1-162/2015 од 29.05.2015. године на захтев ЈКП "Водовод" из Краљева у поступку прибављања водних улова за исти објекат. Према достављеној документацији, испуштање пречишћених отпадних вода предвиђено је преко постојећег ценовода и постојеће изливне грађевине.

На основу наведеног, предлажемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације за предметни објекат.

- подносиоцу захтева;
- архиви.

