

Република Србија
Министарство грађевинарства
саобраћаја и инфраструктуре

ЦЕОП бр.: ROP-MSGI-16225-LOCH-2/2022
Наш знак: 82100 MO
Наш број: 28/65, 3749/22

Немањина 22-26
Београд

Датум: 23.08.2022.г.

Одлучујући о захтеву, који је преко надлежног органа поднело "Галеника" а.д. Батајнички друм бб Београд –Земун (у даљем тексту Странка) на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) издају се

Услови за пројектовање и прикључење

објекта: реконструкција постојећег објекта на к.п. бр.179/34 К.О. Земун поље у комплексу Галеника

Овим условима "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

На основу захтева Странке увидом у приложено идејно решење, издају се ови услови:

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао прикључити на ДСЕЕ:

- 1.1. Постојећа одобрена једновремена снага комплекса Галеника $P_j = 5770 \text{ kW}$
- 1.2. Планирана једновремена снага предметног објекта $P_j = 1000 \text{ kW}$
- 1.3. Планирана укупна једновремена снага комплекса Галеника након прикључења предметног објекта остаје непромењена, односно $P_j = 5770 \text{ kW}$
- 1.4. Напонски ниво на који се прикључује објекат: 10 kV
- 1.5. Сачинилац снаге ($\cos \phi$) не сме бити испод: 0,95
- 1.6. У складу са захтевом Странке, **Странка је у обавези да, као део електричних инсталација објекта који се реконструје, изгради следеће мерене електроенергетске објекте у оквиру постојеће мерене средњенапонске (10 kV) мреже постојећег комплекса Галеника:**
 - ТС 10/0,4 kV потребног капацитета лоциране у склопу објекта који се реконструје, инсталисане снаге 2 x 2000 kVA према захтеву Странке, са мереним подземни водова за прикључење исте на постојећу мерену 10 kV мрежу комплекса Галеника. Препорука ЕДС је да се за вод користи проводник типа и пресека: 3 x (ХНЕ 49-А 1x150 mm²).

2. Технички опис прикључка:

2.1. Место прикључења објекта: постојеће 10 kV изводне ћелије број 2,3,13 и 14 у ТС 35/10 kV Галеника

2.2. Опис прикључка до мерног места:

Преко постојећег прикључка у 10 kV изводним ћелијама број 2,3,13 и 14 у ТС 35/10 kV Галеника.

2.3. Опис мерног места:

2.4. Спецификација потрошача са појединачном једновременом снагом дата је у Табели:

Напонски ниво	Место мерења	Мерни уређај	Рјед (kW)
10 kV	Збирно мерење у 10 kV изводним ћелијама број 2,3,13 и 14 у ТС 35/10 Галеника	Постојећи	5770

Преко постојећег збирног мерног места у 10 kV изводним ћелијама број 2,3,13 и 14 у ТС 35/10 kV Галеника ЕД број 94439040, без повећања постојеће одобрене снаге.

2.5. Врста прикључка: ПОСЕБАН СЛУЧАЈ

2.6. Карактер прикључка: трајни

3. Накнада за прикључења:

Обрачун накнаде за прикључења извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије, а према важећем Ценовнику трошкова прикључења на ДСЕЕ који важе на дан 23.05.2016 год. и износе (без обрачунаог ПДВ) :

Трошкови интерног техничког прегледа и манипулација ДСЕЕ	130.000,00	дин.
део трошкова система насталих због прикључења објекта	0,00	дин.
Укупно:	130.000,00	дин.

4. Место испоруке електричне енергије: постојеће 10 kV изводне ћелије број 2,3,13 и 14 у ТС 35/10 kV Галеника**5. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења**

5.1. Снага кратког споја износи $S_k=250$ kVA, рачуната на 10 kV сабирницама у ТС 35/10 kV Галеника.

5.2. Начин заштите од пренапона, напона, корака и додира:

Поставити темељне уземљиваче код свих нових објеката и изградити унутрашњу електричну инсталацију објекта (објеката) према одобреном максималном оптерећењу. Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим правилницима, препорукама и стандардима из ове области.

6. Рок за изградњу прикључка

Према плану странке јер је извођење мерених електроенергетских објеката из тачке 1.4 у надлежности странке.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке.

По захтеву надлежног органа ЕДС издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола за објекат за који се тражи прикључење на мрежу ЕДС.
2. Документа наведена у прилогу „Списак докумената које мора да садржи тех.документација за ТС и 10 kV вод“ - ПР ИНВ 01 29 као прилог

9. Ови Услови имају важност 24 месеца уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују ЕДС, само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих изрази

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са ДСЕЕ, од места разграничења одговорности за предату енергију (место прикључења) до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће (место везивања прикључка на ДСЕЕ), укључујући и мерни уређај.

прилог:

- обавештење о начину измирења трошкова обраде захтева
- Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (ПР-ЕНГ-01.127/01)
- ПР ИНВ 01 29

Доставити:

- Наслову
- 82110
- архиви

"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд
Огранак Земун
Директор

Мр Борис Петровић дипл.инг.ел.