



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ванредне ситуације у Београду
09.7.2.1 број 217.2-76/22 од 27.07.2022. године.
Дана 23.11.2022 године, Београд
ROP-MSGI-16225-LOCH-3/2022 24.10.2022. године
Ул. Мије Ковачевића бр.2-4
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу чл. 6 и 7 Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020), чл. 20 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 115/20) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/2017), решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, НЕМАЊИНА 22-26, БЕОГРАД, број ROP-MSGI-16225-LOCH-2/2022, од 27.07.2022. године, примљеног дана 27.07.2022 године у поступку спровођења обједињене процедуре за ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД, Батајнички друм 6б, БЕОГРАД, издаје

У С Л О В Е ЗА БЕЗБЕДНО ПОСТАВЉАЊЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА СА ОВЕРЕНИМ СИТУАЦИОНИМ ПЛАНОМ

за изградњу складишта запаљивих течности и складишта техничких гасова у оквиру реконструкције дела постојећег објекта бр.1, остале зграде - производни објекат - фабрика за производњу ињекционих производа на бази пептида, за потребе формирања погона за производњу API (active pharmaceutical ingredient), Галеника АД, на КП 179/34 КО Земун Поље, Београд, према идејном решењу и овереном ситуационом плану Р 1:500, који је саставни део услова.

Услови су издати у складу са одредбама чл. 6, 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 96,97,98, Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности ("Службени гласник РС" број 114/2017 и 85/2021), чл. чл. 3.2, 3.5 ОНОРМ-а, Инструкција-стандард ОНОРМ за техничке гасове и **задовољавају одредбе наведених прописа.**

О б р а з л о ж е њ е

Подносиоц захтева затражио је услове за локацију на којој је планирана изградња објеката:

1. складиште запаљивих течности
2. складиште техничких гасова

Прегледом достављене документације и места за изградњу, издају се услови са аспекта мера заштите од пожара и експлозија:

Укупна количина експлозивних материја, запаљивих течности и гасова предвиђена на локацији:

1. водоник, 30 l,
2. категорија 3 запаљивих течности, 1000 l, Диметил-формамид (ДМФ)
3. категорија 2 запаљивих течности, 50 l, Пиперидин
4. категорија 3 запаљивих течности, 10 l, Диизопропилкарбоимид (ДИЦ)
5. категорија 3 запаљивих течности, 10 l, Триизопропилсилан (ТИС)
6. категорија 2 запаљивих течности, 100 l, Метил-терт-бутил етар (МТБЕ)
7. категорија 2 запаљивих течности, 600 l, Ацетонитрил

Опис места и карактеристична растојања између објеката:

За потребе инвеститора "Галеника" А.Д., Београд, Батајнички друм 6б., Земун предвиђа се реконструкција дела постојећег објекта за потребе формирања погона за производњу АПИ (Active Pharmaceutical Ingredient) у оквиру ког се планира складиштење запаљивих течности.

Постојећи објекат фабрике за производњу ињекционих производа – Галеника, чији је део предмет реконструкције, је лоциран унутар комплекса фабрике лекова „Галеника“, на кп 179/34 КОЗемун поље, површине парцеле 17.458,00 m².

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је, преко овлашћених радника Сектора за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду извршила преглед достављене документације и места дана 08.05.2022. године. Прегледу присуствовао: Драгослав Павловић, представник инвеститора.

Издати услови за безбедно постављање са овереним ситуационим планом су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овој Управи у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/2017) и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, органу надлежном за послове заштите од пожара доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 34,470.00 динара је утврђена сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др.закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

ММ/МН

ДОСТАВЉЕНО:

1. Министарство грађевинарства
саобраћаја и инфраструктуре,
2. Управа ВС Београд - Одељењу за
спровођење превентивних мера при
коришћењу објекта
3. Архиви

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Милан Васовић

