



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Милорада Ристића 71, 14000 Ваљево
Мат. бр. 07357494; Рег. бр. 10707357494; Шифра дел.: 35.30; ПИБ:
SR101900960
toplanavaljevo@gmail.com; www.toplanava.rs

ТЕКУЋИ
РАЧУНИ:

АИК банка: 105-58376-83; Комерцијална банка: 205-134936-61;
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд: 200-2910940101012-19

Централа/факс: 014/35-11-916 (до 918)
Факс: 014/35-11-130
Сервис: 014/35-11-919, Милорада Ристића 71
Кориснички сервис и благајна: 014/227-747
Нас. ослободиоци Ваљева бр. 38
Благајна у Карађорђевој бр. 64: 014/227-109

Број: 3057
Датум: 14.07.2022.г.

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА, ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Технички услови за издавање локацијских услова

На захтев за достављање података и услова бр.ROP-MSGI-46601-LOC-7-HPAP-6/2022 од 13.07.2022.г. из надлежности ЈКП „Топлана – Ваљево“, за потребе израде локацијских услова за пројектовање објекта: Галванизација у оквиру производног комплекса на катастарској парцели бр. 18722 КО Ваљево, тип објекта – доградња производног објекта и изградња спортског терена за „HANSGROHE“, д.о.о. Београд

А. Достављамо следеће податке:

- На предметној локацији није изграђена, а ни планирана инфраструктура даљинског система грејања.
- Могућност за израду плана система даљинског грејања би требало у будућности бити разматран

Б. За предметни комплекс предвидети производњу топлотне енергије из сопственог извора

- Према приложеном радном материјалу у дигиталном облику, локација је изван градског језгра, и налази се у индустријској зони,
- Квалитет ваздуха је приоритет за ово подручје, па сходно томе планове везане за ова подручја треба посматрати са тог аспекта. Основни извори обновљиве енергије су: сунце (соларна енергија), ветар, вода у покрету, топлота унутрашњости Земље (геотермална енергија у облику топлоте воде или паре, топлота стена) и биомасе (дрво, органски отпади и разне биљке уљарице), као и земни гас. У овом случају треба тежити енергенту који је исплатив, са ниском емисијом штетних гасова, грађењем објекта са високом енергетском ефикасношћу.
- Због саме конфигурације терена, мора се водити рачуна о локацијама извора

топлотне енергије, сагледавањем утицаја ружа ретрова на околину. Потребно је наћи решење извора топлотне енергије, као и енергент, који ће имати за циљ исплативу и ефикаснију експлоатацију.

- Заштита и унапређење животне средине у насељима захтева преиспитивање критеријума и приближавање европским нормама у очувању квалитета животне средине. Одрживом коришћењу природних ресурса и спречавању деградираности животне средине; развој и ревитализација ових подручја у многоме би допринела организованијем и функционално бољем и здравијем животу.

1. Код израде пројекта треба имати у виду следеће:

- У објекту предвидети инсталацију централног грејања или климатизације са режимом рада топле воде на NP 6 бара.
- Направити енергетски биланс за потребе централног грејања и климатизације објеката у условима пројектног режима зими / лети
- Регулација система грејања је централна, квалитативно-квалитативна. На свим објектима, мора бити успостављена локална квантитативна регулација, контролом температуре флуида у потисном воду при промени температуре спољњег ваздуха и промени протока, чиме се обезбеђује оптимална температура грејног простора без обзира на промену спољне температуре,

Референт обрађивач :

маш.тех.Славица Костадиновић

Овлашћено лице и руководилац


.....
дипл.инг.маш. Жарко Вуковић

КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

К0 Ваљево

Катастарска парцела број 18722

Размера штампе 1: 2000



Напомена:

Датум издавања:

13.07.2022. године

ОБЕРАВА:

М.П.

