



Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-7153-LOC-2/2023

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 2540400-Д-10.08-475107/2/2 -2023

Београд

Датум: 23.11.2023.

ул. Немањина 22-26

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 26.10.2023. године за потребе инвеститора ЈП „Стара планина“ Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/18, 40/21, 35/23 и 62/23), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20, 52/21 и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 115/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 84/23), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доноси се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за објекат: **Спортско – рекреативни центар на грађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, на кп 4053 КО Ћуштица, Општина Књажевац**

На основу увида у Идејно решење бр. 121/23-ГС из октобра 2023. године израђено од стране „Форма антика“ доо Синђелићев трг 1/7, Ниш, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

На датој локацији, према информацијама из надлежног погона, не постоје електроенергетске инсталације које се укрштају или паралелно воде са планираним спортско – рекреативним центром у надлежности Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Огранак Електро-дистрибуција Зајечар нема евиденцију о инсталацијама у власништву ЈП „Стара планина“.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Није дозвољена градња испод или изнад енергетских каблова.
- 1.2. Хоризонтална удаљеност објекта од енергетског кабла мора износити најмање 0,5m.
- 1.3. Уколико не може да се постигне растојање према тачки 1.2. на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
- 1.4. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.5. Инвеститор је у обавези да заштити евентуално постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.6 Сигурносне висине и удаљења евентуалних надземних водова од зграде за боравак људи

дефинисане су члановима 103. до 108. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92).

- 1.7 Инвеститор је у обавези да заштити надземни вод у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл. лист СФРЈ“ бр. 65/88 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 18/92).
- 1.8 Сигурносне висине и удаљења евентуалних нисконапонских надземних водова од зграде за боравак људи дефинисане су чланом 27. Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/92).
- 1.9 Инвеститор је у обавези да заштити нисконапонски надземни вод у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/92).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
 - 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Књажевац, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
 - 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Књажевац.
 - 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
2. Додатни услови: нема додатних услова
 3. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
 4. **Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Напомена: Странка је у обавези да се директно обрати "Електродистрибуцији Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар ради прибављања услова за прикључење.

С поштовањем,

Услове обрадила,



Лидија Милановић, дипл.ел.инж.

Руководилац Сектора за планирање
и инвестиције,

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

Доставити:

- Наслову
- ЕД Књажевац
- Служби за енергетику
- архиви