

Наш број: 2540400-D-09.20.-289232-23

РАЈИЧ ЈЕЛЕНА

Ваш број: ROP-MSGI-15005-LOC-1/2023

ШУМАДИЈСКА 19

Ужице, 02.07.2023

11080 ЗЕМУН

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Ужице** размотрио је захтев примљен дана **30.06.2023** године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021 и 35/2023), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. **05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21** од **25.01.2021**, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу **БАЈИНА БАШТА, КОЊСКА РЕКА, ЈЕВТИЋИ ББ** (парцела бр. 1137/17 на К.О. **КОЊСКА РЕКА**).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти (НН извод за насеље Јевтићи из ТС 10/0,4 kV „Лазихи“) који су у близини са планираном изградњом стамбеног објекта **БАЈИНА БАШТА, КОЊСКА РЕКА, ЈЕВТИЋИ ББ** (парцела бр. 1137/17 на К.О. **КОЊСКА РЕКА**), а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Ужице**.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електро енергетских објеката ЕД Ужице. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да ЕД Ужице поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање, електро енергетских објеката на прописом утврђено одстојање.

- 1.1. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће надземне водове у складу са одредбама члана 218 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14, 95/2018 и 40/2021) и "Правилника о техниким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова" објављеног у „Службеном листу РС“ број 6/92.
- 1.2. Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на основу Техничког извештаја о безбедносном одстојању планираног стамбеног објекта и електроенергетског објекта-надземни вод 0,4 kV или измештањем предмерног електроенергетског вода са предметне пареле, а у складу са Законом о планирању и изградњи и Закона о енергетици

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице**, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Ужице, Ужице**.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Ужице**. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

С поштовањем,

Достављено:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Ужице
Директор

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Дејан Филиповић, дипл.инж.ел.

