



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија  
ROP-MSGI-31444-LOC-3-HPAP-5/2024  
07.4 број 217-105/24  
Дана 18.01.2024. године  
Ул. Устаничка бр. 64  
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

**ПРЕДМЕТ:** Обавештење

**ВЕЗА:** Захтев прослеђен дана 16.01.2024. године

Управа за превентивну заштиту од пожара и експлозија извршила је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу у име GUPIX NBG d.o.o. из Београда, ул. Орачка бр. 4, ГО Земун, град Београд, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање у оквиру изградње стамбено пословног објекта „Кула М2“, спратности 4По+Пр+29+Пс, на к.п. бр. 6836 КО Нови Београд, ГО Нови Београд, град Београд, у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/23), и утврдила да су предмет издавања услова три (3) пакетне јединице дизел електричних агрегата са интегрисаним резервоаром за дизел гориво запремина 2500 l и 2x1000 l које се према Директиви о машинама 2006/42/ЕЦ и Правилнику о безбедности машина („Сл. гласник РС“, бр. 58/16 и 21/20) сматрају машинама, те није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију утврђена чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције

  
Ненад Јоцић