



Министарство унутрашњих послова
Републике Србије
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
ROP-MSGI-4952-LOC-3/2023, од 12.01.2024. године
СВ 47098
217-3-30/24
07/7 број 217.2-2/24
Дана 24.01.2024. године.
Ул. Мије Ковачевића бр. 2-4
Београд

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ,
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-4952-LOC-3/2023, од 12.01.2024. године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед захтева и идејног решења достављеног овом органу, у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр.22-26 у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем за издавање услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија за ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА, МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНЕ СТАНИЦЕ КАПАЦИТЕТА 600m³/h, РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА и КУЋНО МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА ПО ЛАМЕЛАМА, ЗА ПОТРЕБЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА НА ГК.1 У АЛТИНИ, - КП 16339/1, 16339/2 и 16339/3, К.О. Земун (стари број КП 16339) и КП 1450, К.О. Земун поље ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, БЕОГРАД, - КП 16339/1, 16339/2 и 16339/3, К.О. Земун (стари број КП 16339) и КП 1450, К.О. Земун поље ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН, БЕОГРАД, у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), и утврдила недостатке у садржини идејног решења због којих не може да изда услове, па вас у складу са чл. 12 ст. 2 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16) молимо за поступање из домена ваше надлежности:

1. Није јасно представљена траса предметног гасовода на ситуационом плану-нису приказане апсолутне координате прикључне и крајње тачке гасовода као и координате МРС-а, чл. 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15)
2. На ситуационом плану нису приказани електроводови који се налазе у близини МРС-а, чл. 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15)
3. У графичкој и текстуалној докуменатцији није наведен број сагласности којим се одобрава место за безбедно постављање постојећег гасовода на који се предметни прикључује, чл. 7, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15)

Посебно истичемо да се услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија, у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), не могу издати док се не отклоне недостаци наведени у овом обавештењу и не прибаве услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија сходно одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20).

МГ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
потпуковник полиције

Небојша Панић