

Огранак Електродистрибуција Београд центар
Београд, Топлице Милана бб центар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД БЕОГРАД

ЦЕОП: ROP-MSGI-37277-LOCH-2-HPAP-6/2021

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Наш број: 6049/21

Место, датум: 01.12.2021.

Немањина 22-26, Београд

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар размотрио је захтев примљен дана 26.11.2021. године у име инвеститора "SMURFIT KAPPA D.O.O. BEOGRAD" Прилазни пут Ада Хуји бр. 9, Београд, Палилула. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021.године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за доградњу и реконструкцију објекта постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода, на локацији SMURFIT KAPPA" D.O.O. BEOGRAD, К.П. 5112/16 К.О. Палилула.

На основу увида у Идејно решење бр. 20062-00-IDR-0 из новембра 2021., 20062-00-IDR-1 од октобра 2021. и 20062-00-IDR-7 из новембра 2021. године, дају се ови услови.

Како се достављеном техничком документацијом предвиђа место прикључења објекта (максималне једновремене снаге 200 kW) у постојећој ТС 10 /0,4 kV „Пут за Аду Хују 9, SMURFIT KAPPA DOO“(рег.бр. Б-294) у којој је мерење потрошње утрошене електричне енергије на средњенапонској страни, преко постојећег прикључка и постојећег мерног места (место примопредаје електричне енергије ЕД број 94434830), **не предвиђа се прикључење предметног објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ).** Објекат се прикључује „иза“ места разграничења одговорности за предату енергију над објектима између „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд и корисника система (места прикључења) а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. За предметни објекат се не издају Услови за пројектовање и прикључење из наше надлежности.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који могу бити угрожени планираном градњом, а власништво су „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар. На приложеној ситуацији је извршено учртавање траса енергетских кабловских водова за које Служба за техничку документацију има податке.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1.1. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи:

- 1.1.1. за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар;
- 1.1.2. за напонски ниво 110 kV, 2 метра;
- 1.1.3. за напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

1.1.4. за напонски ниво 1 kV до 35 kV:

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар;

1.1.5. за напонски ниво 35 kV, 15 метара;

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1.1.6. за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара;

1.1.7. за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара.

- 1.2. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла мора износити најмање 0,5m.
- 1.3. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши се на вертикалном растојању од најмање 0,5m. Водоводне и канализационе цеви се на месту укрштања, постављају испод или изнад енергетског кабла.
- 1.4. Уколико не могу да се постигну растојања према тачкама 1.1, 1.2. и 1.3, на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, али и тада растојања не смеју да буду мања од 0,3 m.
- 1.5. Пројектном документацијом предвидети изградњу шахтова тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.
- 1.7. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај.
- 1.8. Полагање нових напојних каблова за објекат извести на адекватном растојању од постојећих дистрибутивних ЕЕ каблова тако да се испоштује заштитни појас из тачке 1.1.
- 1.9. Дубина рова за полагање средњенапонског и нисконапонског кабла је 0,8 m.
- 1.10. При затрпавању, изнад кабла дуж целе трасе поставити пластичне упозоравајуће траке. Изнад кабловске канализације поставити упозоравајуће траке.
- 1.11. Сва паралелна вођења и укрштања ЕЕО извести према:
Техничка препорука бр.3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију: Основни технички захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV, новембар 2012. и овим Условима.
- 1.12. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар у Београду, Топлице Милана бб, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар у Београду.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. У складу са чланом 217. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21) неопходно је склапање Уговора о припремању земљишта/Уговора о измештању електроенергетских објеката са „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

- 4.** Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
- 5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Београд центар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог:

- dwg са уцртаним ЕЕО за коју Служба техничке документације „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд има податке x1

С поштовањем,

Директор огранка

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Александар Милојковић, дипл. инж.ел.