



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 351-05-00871/2020-07

ROP-MSGI-14973-ISAWHA-4/2020

Датум: 05.01.2021. године

Београд, Немањина 22-26

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву инвеститора Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 1-3 - Огранак Електродистрибуција Крушевац, ул. Косанчићева бр. 32 за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи ТС “Сребрнац 5“ 10(20)/0.4 kV, 1x630 kVA укупне БРГП надземно 27,26 м² на катастарској парцели бр. 3443/23 КО Крива Река, и подземног напојног вода 10(20) kV, на катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, на територији општине Брус, на подручју НП „Копаоник“, на основу члана 7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, бр. 128/2020), члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 128/2020), члана 27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) и овлашћења садржаног у решењу министра број: 119-01-1071/2020-02 од 16.12.2020. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

I ОДОБРАВА СЕ инвеститору Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 1-3 - Огранак Електродистрибуција Крушевац, ул. Косанчићева бр. 32 извођење радова на изградњи ТС “Сребрнац 5“ 10(20)/0.4 kV, 1x630 kVA укупне БРГП надземно 27,26 м² на катастарској парцели бр. 3443/23 КО Крива Река, и подземног напојног вода 10(20) kV, на катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, на територији општине Брус, на подручју НП „Копаоник“.

II Предрачунска вредност радова износи 8.431.662,00 рсд без пдв-а.

III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ се инвеститор да пре почетка извођења радова поднесе пријаву радова Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

IV ОБАВЕЗУЈУ СЕ се инвеститор да обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издато решење о одобрењу извођења

радова.

V Саставни део овог решења су: Локацијски услови Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број ROP-MSGI-14973-LOC-2/2020; 350-02-00372/2020-14 од 09.11.2020. године; Идејни пројекат који чине: 0- Главна свеска, 2- Пројекат конструкције, 4/1- Пројекат електроенергетских инсталација- TS “SREBRNAC 5”, 10(20)/ 0,4 kV, 1x630 kVA, NAPOJNI VOD 10(20) kV, 4/2- Пројекат електроенергетских инсталација- NAPOJNI VOD 10(20) kV, израђени од старне „Geso-inženjering” д.о.о. Београд, ул. Вардарска број 14.

VI УТВРЂУЈЕ СЕ да се за предметне радове не обрачунава допринос за уређење грађевинског земљишта.

VII Решење о одобрењу извођења радова престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године од дана правноснажности овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, инвеститор Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, ул. Масарикова 1-3 - Огранак Електродистрибуција Крушевац, ул. Косанчићева бр. 32, поднео је преко овлашћеног „Silver-corp development“ д.о.о Београд, ул. Шпанских Бораца бр. 3, захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи ТС “Сребрнац 5” 10(20)/0.4 kV, 1x630 kVA укупне БРГП надземно 27,26 м2 на катастарској парцели бр. 3443/23 КО Крива Река, и подземног напојног вода 10(20) kV, на катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, на територији општине Брус, на подручју НП „Копаоник“.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, па је исти решењем број: 351-05-00871/2020-07, ROP-MSGI-14973-ISAW-3/2020 од 30.11.2020. године (објављено 01.12.2020. године), одбачен као непотпун.

Инвеститор је у законом предвиђеном року поднео усаглашени захтев, а све у складу са чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Увидом у достављену техничку документацију, утврђено је да ће предметни напојни вод 10(20) кВ, који ће се налазити на катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, целом дужином трасе бити подземни. Такође је утврђено да се новопроектовани подземни напојни вод 10(20) кВ за ТС “Сребрнац 5” 10(20) /0,4 кВ прикључује подземно на постојећи кабловски вод 10(20) кВ - ТС 35(10)/0,4 кВ “Брзеће” – ТС 10(20)/ 0,4 кВ “Хотел - Сребрнац” на катастарској парцели број 3443/16, КО Крива Река, општина Брус, те да се новопроектована ТС “Сребрнац 5” 10(20)/0,4 кВ, 1x630 кВА прикључује на новопроектовани напојни вод 10(20) кВ за ТС “Сребрнац 5” на катастарској парцели број 3443/23, КО Крива Река, општина Брус.

Имајући у виду да ће предметни напојни вод 10(20) кВ целом дужином трасе бити подземни, то инвеститор није у обавези да достави доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту односно на катастарским парцелама на којима се напојни вод гради подземно и то катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и

3447/34 КО Крива Река у складу са чланом 135. став 2. а у вези са чланом 69. став 11. и 12. Закона о планирању и изградњи.

Ово министарство се по службеној дужности обратило надлежној служби за катастар непокретности, у складу са чланом 19. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Увидом у податке о непокретности, уписане у лист непокретности број 669 од 27.11.2020. године, утврђено је да је катастарска парцела број 3443/23 КО Крива река у приватној својини „Silver-kor development“ д.о.о Београд са обимом удела 1/1.

Увидом у достављен Записник „ЕПС Дистрибуције“ д.о.о. Београд, ОДС- Огранак Крушевац број 261139/2 од 14.09.2020. године утврђено је да високонапонски кабал ТС 35/10 kV „Брзеће“ – ТС 10/0,4 kV „Сребрнац – Хотел“ пролази кроз катастарску парцелу број 3443/23 КО Крива Река, те да је „Silver-kor development“ д.о.о. Београд, као власник парцеле, сагласан да се на предметној парцели изгради будућа ТС 10/0,04 kV „Сребрнац 5“.

Имајући у виду наведено, утврђено је да инвеститор има одговарајуће право на земљишту и на објекту у складу са чланом 145., односно чланом 135. став 2. а у вези са чланом 69. Закона о планирању и изградњи.

Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број ROP-MSGI-14973-LOC-2/2020; 350-02-00372/2020-14 од 09.11.2020. године утврђени су услови за изградњу ТС “Сребрнац 5” 10(20)/0.4 kV, 1x630 kVA и напојног вода 10(20) kV, на к.п. бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, на територији општине Брус, на подручју НП „Копаоник“.

Увидом у Главку свеску израђену од „Geco-inženjering” д.о.о. Београд, ул. Вардарска број 14, утврђено је да категорија објекта Г - класификациона ознака објекта 222410, 222420. Такође је утврђено да је за главног пројектанта одређен Зоран Карајовић, дипл.инж.ел., бр. лиценце 350 3458 03.

У складу са чланом 97. став 8. Закона о планирању и изградњи утврђено је да се допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава, између осталих, за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, то инвеститор није у обавези да достави доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Увидом у налоге за уплату, утврђено је да је уплаћена накнада за ЦЕОП, Републичка административна такса за подношење захтева и Републичка административна такса за доношење решења.

У складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114 од 16. децембра 2008.), није потребно покретати процедуру процене утицаја на животну средину, имајући у виду да се предметни пројекат не налази на Листи I за које је обавезна процена утицаја нити на Листи II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

На основу наведеног, утврђено је да су испуњени услови из члана 145. Закона о планирању и изградњи за издавање решења о одобрењу за извођење радова на изградњи ТС “Сребрнац 5” 10(20)/0.4 kV, 1x630 kVA укупне БРГП надземно 27,26 м2 на катастарској парцели бр. 3443/23 КО Крива Река, и подземног напојног вода 10(20) kV, на катастарским парцелама бр. 3443/23, 3443/16 и 3447/34 КО Крива Река, на територији општине Брус, на подручју НП „Копаоник”, то је донета одлука као у ставу I диспозитива овог решења.

Како је предмером и предрачуном радова у идејном пројекту утврђена предрачунска вредност радова у износу од 8.431.662,00 рсд без пдв-а, то је донета одлука као у ставу II диспозитива овог решења.

Одлуке из става III, IV, V, VI и VII донете су у складу са чл. 97., 136., 148., односно чл. 153. и чл. 140. Закона о планирању и изградњи и чланом 36. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

Решено у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, под бројем: 351-05-00871/2020-07, дана 05.01.2020. године.

Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Александра Дамњановић