

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22 – 26, 11000 Београд

Број: 130-00-UTD-003-219/2021
Датум: 16.03.2021.год.

Предмет: Услови за издавање локацијских услова за изградњу објекта на кп бр. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27, све К.О. Крива Река

Вашим захтевом који је код нас заведен под бројем 219/2021 тражили сте издавање услова за изградњу објекта на кп бр. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27, све К.О. Крива Река.

Број предмета у комуникацији подносиоца захтев и НО: ROP-MSGI-4079-LOC-1/2021
Број предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-4079-LOC-1-HPAP-7/2021

На основу достављене документације, и плану развоја преносног система РС за период 2021.-2030. према коме је планирано подизање правца, ТС Брус – ТС Брзеће на напонски ниво 110 kV, а према Закону о Енергетици ” (Службени гласник РС” бр.145/14 и 95/2018) дајемо вам следеће

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

који се морају испунити да би се добила сагласност за изградњу објекта на кп. бр. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27, све К.О. Крива Река:

С обзиром на горе поменуте околности обавештавамо вас да је свака градња испод или у близини далековода условљена:

„Законом о енергетици” ” (Сл. гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018),
„Законом о планирању и изградњи” (Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019),
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV” (Сл. лист СФРЈ” број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ” број 18 из 1992. год.),
„Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V” (Сл. лист СФРЈ” број 4/74),
„Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V” (Сл. лист СРЈ” број 61/95),
„Законом о заштити од нејонизујућих зрачења” (Сл. гласник РС” број 36/2009) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама нејонизујућим зрачењима” (Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања” (Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009),
„SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења” (Сл. лист СФРЈ” број 68/86),

„SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности”,
као и „SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи” (Сл. лист СФРЈ број 68/86),

а како се предметне кп.бр. 3443/23, 3443/24, 3443/25, 3443/26, 3443/27, све К.О. Крива Река, не налазе у заштитном појасу далековод у власништву EMC АД Београд, нема посебних услова.

За додатна обавештења можете се обратити Ненаду Раденковићу на телефон 064/84-08-362.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос
електричне енергије

Илија Цвијетић, дипл. инж. електр.

Ко: - Самостална служба за управљање одржавањем ВНВ, РЦО Крушевац
- Архива