

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 315-85-815/2024-01

01-10 2024 године

Београд, ул. Немањина бр. 22-26

М/

М. Анскотрова 75

44444 66

44444

У прилогу дописа достављамо Вам В. У. 10-18

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл. инж. шум.



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-05-00815/2021-07

Датум: 30.09.2021. године

Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл.гласник РС" бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 101/2007), члана 5. Закона о министарствима ("Сл.гласник РС" бр. 128/2020), решавајући по захтеву Грађевинског предузећа "Нискоградња - УБ" д.о.о., Чучуге, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-731412021, од 26. августа 2021. године, доноси

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације - за експлоатацију кречњака из повшинског копа "Толићки вис", код Мионице.

2. Водни услови престају да важе по истеку 1 године од дана њиховог издавања, ако у том року није поднет захтев за издавање водне сагласности.

3. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Сава", под редним бр. 216. од 28.09.2021.год.

4. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

4.1 Да инвеститор уради техничку документацију у свему према важећим одредбама Закона о водама, Закона о рударству а у вези са одговарајућим одредбама Закона о планирању и изградњи;

4.2 Да се техничком документацијом одреде границе рудника и предвиде рударско-технолошки поступци експлоатације предметне руде;

4.3 Да се изврше анализе утицаја рударских радова и рудника камена на режим вода и обрнуто, утицаја режима вода на рудник;

4.4 Да се у техничкој документацији предвиди да експлоатација, прерада и транспорт руде не угрожава постојеће водне објекте, изворишта јавних и сеоских водовода, режим подземних и површинских вода, водно земљиште водотокова и сервисне путеве служби и механизације при спровођењу одбране од поплава, и др. супротно одредбама чл 97. и 133. Закона о водама;

4.5. Димензионисање објеката за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве;

Трајање кише (min)	кише		функцији	трајања	I (l/s.ha)
	Интезитет	у			
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	693	587	467	388	233
20	442	374	298	248	149

30	332	281	223	186	112
60	198	168	133	111	66,7

4.6 Да се предвиде потребни објекти за коришћење вода за пиће и за технолошке потребе рудника;

4.7 Да се у предвиде објекти за заштиту рудника од атмосферских вода, сабирни канали, транзитни канали, водосабирници, и др;

4.8 Да се предвиде објекти за одвођење, пречишћавање загађених вода и испуштање пречишћених вода из рудника ради заштите површинских и подземних вода. Да испуштене вода не смеју угрозити I класу подземних вода и II класу вода површинских токова, у складу са меродавно дозвољеним количинама замућења и других параметара из одредба Правилника о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр.31/82), и др;

4.9 Да се предвиде места за складиштење откопане руде и места за одлагање јаловине из рудника која својим положајем у простору (водном земљишту или изворишту воде за пиће) неће угрозити отицање вода сталних или повремених водотокова и подземних вода. Да се у водном земљишту површинских водотокова односно њихових притока, у вези са тим, реше евентуални технички проблеми и сви имовинско правни односи са ЈВП "Србијаводе", или јединицом локалне самоуправе, зависно од реда водотока, и др;

4.10 Да се пројектном документацијом предвиди, да се по завршеној експлоатацији, предметно лежиште и јаловиште, санирају, рекултивишу и преведу за пројектовану намену;

4.11 Да саставни део техничке документације буде Правилник о мерама које треба предузети у ексцесивним ситуацијама код појаве великих вода у циљу заштите рудника, људства, механизације, режима вода, и др;

4.12. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решање у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

4.13. Да је по изради пројеката, инвеститор дужан да поднесе захтев за издавање водне сагласност а после израдне и да поднесе захтев за издавање водне дозволе у складу са прописима.

Образложење

Грађевинско предузеће "Нискоградња - Уб" д.о.о., Чучуге, МБ: 07696728, ПИБ: 101349416, као инвеститор, затражио је водне услова и доставио следећу документацију:

- 1) Захтев на обасцу О-1 и извод из АПР;
- 2) Извод из ГРП експлоатације кречњака као ТКГ на површинском копу "Толићи вис", код Мионице, TERRAGOLG&Co doo, Београд, 2021.године;
- 3) Информација о локацији, број 353-22/2021-02, од 07.08.2021.године, издата од стране општине Мионица;
- 4) Извод из листа непокретности издати од стране Службе за катастар непокретности Мионица
- 5) Мишљење РХМЗ РС бр.922-1-160/2021 од 27.09.2021.год;
- 6) Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", Београд, бр.8729/1 од 24.08.2021.године;
- 7) Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 353-01-7/320/2021-02 од 29.09.2021.год.

На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву акта, у складу са одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама Према одредбама чл. 117. ст. 1 т. 18. Закона о водама објекат је сврстан у тип: рударски објекти. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је река Јазина, водно подручје Сава, чл.27. Закона о водама и Одлуке о

одређивању граница водних подручја ("Сл. гласник РС" 75/2010), и чл.1. и 5. Правилника о одређивању подсливова ("Сл. гласник РС" бр.54/2011).

Река Јазина, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, није вода I реда ("Сл. гласник РС" бр.83/10).). Предметни простор се налазе на подручју водне јединице број 5, Колубара - Ваљево - Правилник о одређивању водних јединица и њихових граница ("Сл. гласник РС" бр.8/2018)

На основу Уредбе о категоризацији водотока река дата је категорија реке сходно ("Сл. гласник СРС" број 5/68), а максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.67/11) и измена Уредбе ("Сл.гласник РС" 48/2012). Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС" бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово достизање. Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС" бр.33/2016).

Сходно Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ("Сл.гласник РС" бр.96/2011), дата је дужина, категорија и шифра водног тела.

Експлоатационо поље у географском погледу припада простору брда Толићки вис (422 м) у селу Толић код Мионице.

Посматрано у ширем смислу, експлоатационо поље се налази на простору западне Србије, припада атару села Толић, које се у административном погледу припада СО Мионица. Шире гледано саобраћајне везе су веома повољне. Наиме, до самог лежишта води пољски земљани пут који је за потребе извођења геолошких истраживања насут каменим агрегатом и проширен у границама геодетски лоциране парцелизације, локалног премера на пут ширине шест метара са израђеним каналима за одводњавање са обе стране пута. Лежиште је повезано са асфалтним путем регионалног карактера Дивци – Мионица – Дивчибаре – Косјерић - Пожега.

Експлоатационо поље се простира од огранака Маљена и Сувобора ка северу до десне обале реке Колубаре, 80 км јужно од Београда у северозападном делу Србије. Захвата површину од 329 км².

Координате преломних тачака експлоатационог поља "Толићки вис" чија је површина 50,3 ха, приказане су у табели:

Ознака тачке	Y	X
T-1	7 425 774	4 896 816
T-2	7 426 103	4 896 816
T-3	7 426 611	4 896 576
T-4	7 426 688	4 896 207
T-5	7 426 355	4 896 120
T-6	7 426 044	4 896 121
T-7	7 425 786	4 896 269

Потврдом о резервама број 310-02-00157/2010-06 од 07.09.2010. године, од стране тадашњег надлежног Министарства, оверене су билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу „Толићки Вис“ код Мионице, са стањем на дан 31.12.2009. године. Координате преломних тачака билансних резерви приказане су у табели:

Ознака	Y	X
--------	---	---

тачке		
T-1	7 425 959	4 896 311
T-2	7 426 138	4 896 209
T-3	7 426 282	4 896 188
T-4	7 426 293	4 896 262
T-5	7 426 347	4 896 455
T-6	7 426 258	4 896 625
T-7	7 426 071	4 896 586
T-8	7 426 041	4 896 501

Билансне резерве кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу „Толићки Вис“ код Мионице су приказане у табели:

Категорија резерви	Количине (m ³)	резерви (t)
Б	2.181.021	5.845.136
ЦI	430.776	1.154.480
Укупно:Б+ ЦI	2.583.494	6.999.616

Техничка вода обезбедиће се уговором са надлежним ЈКП, а вода за пиће ће се обезбедити у флашираном стању.

У случају снабдевања водом из бунара урадити одговарајућа хидрогеолошка истраживања и услове захватања утврдити у складу са Решењем Министарства рударства и енергетике Републике Србије, надлежног за послове геолошких истраживања, о утврђеним и разврстаним резарвама подземних вода, сходно прописима.

Све санитарно - фекалне воде, уколико су на експлоатационом пољу планирани објекти за изградњу, прикупити и евакуисати у адекватни водонепропусни резервоар или непропусну септичку јаму. Обезбедити редовно пражњење и редовну контролу исправности и непропусности како би се избегло преливање садржаја или загађење површинских и подземних вода у складу са Уговором са овлашћеним правним лицем као и да се о извршеним активностима води уредна евиденција. Алтернативно се може обезбедити довољан број санитарних кабина на локацији уз редовно пражњење и одржавање од стране овлашћеног правног лица.

Могуће је и предвидети и одговарајући уређај за пречишћавање ових вода са ефектима пречишћавања таквим да ефлуент буде у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр. 67/2011,

На површинском копу обављаће се само текуће одржавање и отклањање мањих кварова на опреми за откопавања, уз предузимање прописаних мера заштите животне средине.

Веће ремонте обављају специјализована предузећа, овлашћени сервиси произвођача опреме, у својим радионицама или у централној рудничкој радионици која испуњава све прописане услове.

На површинском копу кречњака "Толићки вис", техничком документацијом је предвиђено да се по завршетку експлоатације изврши рекултивацију терена који је деградиран рударским радовима, а то је простор завршне контуре површинског копа.

Сходно условима из диспозитива решења, број: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 и 4.7. техничка документација треба да буде на нивоу главног пројекта у складу са одредбама Закона о водама и Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 74/09), уз обавезне прилоге:

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити оредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017, 44/2018) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", Београд, је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС", бр.50/2011).

Доставити:

- ГП "Нискоградња - УБ" д.о.о., Чучуге
- Општина Мионица
- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав"
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА



Наташа Милић, дипл.инж.шум.