

40328

LUDAN ENGINEERING DOO
Broj: 2200685
Datum: 8.12.2022
BEOGRAD



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Републичка дирекција за воде
011-00-2/55/2022-07
29. новембар 2022. године
Београд

Ludan Engineering d.o.o. Beograd

mitra@ludan.rs
Ул. Козјачка бр. 2
11040 Београд

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде, електронском поштом је упућен захтев Митре Милићевић испред Предузећа за инжењеринг Ludan Engineering d.o.o. Beograd, за приступ информацији од јавног значаја, 29. новембра 2022. године, којим се од овог органа захтева да достави препис Водних услова број: 325-05-00581/98/2021-07 од 26.01.2022. године, а по захтеву Министарства за заштиту животне средине у вези одређивања обима и садржаја за „Студију процене утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета Фабрике креча "Заграђе" у власништву компаније Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor“, јер како наводите, Водни услови који су издати путем обједињене процедуре немају видљив електронски потпис и Министарство заштите животне средине га не сматра валидним документом.

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), стручна служба Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, је размотрила Ваш захтев и доставља Вам у прилогу препис следећих Водних услова:

-Водни услови којим се одређују технички и други захтеви који морају да се испуне у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу групе објеката за повећање капацитета Фабрике креча „Заграђе“, на кат. парцели бр. 9882 КО Доња Бела Река, град Бор, број: 325-05-00581/98/2021-07 од 26.01.2022. године, издати по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име Serbia ZIJIN Copper doo Бор, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА



Маја Грбић дипл.правник



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Републичка дирекција за воде
Број: 325-05-00581/98/2021-07
Датум: 26.01.2022. године
Немањина 22-26, Београд

На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о изменама Закона о водама ("Сл. гласник РС" бр. 93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05 и 101/07), члана 5. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС" бр. 128/2020), Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/2019) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име Serbia ZIJIN Copper doo Bor, Бор, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 број: 119-731412021, од 26. августа 2021. године, издаје

ВОДНЕ УСЛОВЕ

1. Одређују се технички и други захтеви који морају да се у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу групе објеката за повећање капацитета Фабрике креча „Заграђе“, на кат. парцели бр. 9882 КО Доња Бела Река, град Бор.

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје "Дунав", под редним бр.217. од 26.01.2022.године.

3. Водни условима одређују се технички и други захтеви које инвеститор мора испуни при пројектовању и изградњи рударских објеката и радова, који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, и то:

3.1. Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и нормативима за ову врсту радова. Она мора бити усаглашена са урбанистичким актима и условима;

3.2. Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње;

3.3. У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова, израдити документацију на нивоу пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;

3.4. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;

3.5. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима (водним актима и техничкој документацији), користити техничку документацију водних објеката, као и водити рачуна о планираним водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

3.6. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;

3.7. Димензионисање објекта за прихватање и евакуацију атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве за предметну локацију :

Трајање кише (min)	Интезитет кише у функцији трајања I (l/s.ha)				
	P=1%	P=2%	P=5%	P=10%	P=50%
10	658	582	490	422	268
20	418	369	311	268	170
30	313	277	233	201	127
60	186	164	139	119	75,8

3.8. Техничком документацијом јасно дефинисати:

-техничко решење захватања воде;

-количину и квалитет захваћене воде којим се обезбеђује функционална сигурност и поуздан рад.

Ако је потребно за водозахват воде треба исходovati водна аката у посебном управном поступку;

3.9. Дати приказ водоснабдевања објекта и других погона у оквиру комплекса „Serbia Zijin Bor Copper“ д.о.о. Бор са циљем повећања капацитета производње креча. Такође, дати приказ начина снабдевања санитарном водом за пиће, одржавање хигијене и хидрантске мреже за гашење пожара са пројектним капацитетом;

3.10. Сагласно члану 74. Закона о водама пројектном документацијом предвидети уређаје за регистровање захваћене воде за предметне погоне, предузима мере за обезбеђивање здравствене исправности воде за пиће и обезбеди техничку исправност уређаја;

3.11. Предвидети сепаратни систем канализације за санитарно фекалне воде, технолошке воде и атмосферске воде;

3.12. На основу очекиваних параметара квалитета и количине отпадних вода предвидети постројење за третман отпадних вода из постројења за третман отпадне киселине, из процеса одсумпоравања, од уклањања киселих магли и друго. За уређај за пречишћавање предвидети таква техничко – технолошка решења која ће обезбедити и гарантовати да квалитет пречишћене воде не сме угрозити квалитет површинских реципијента односно квалитет подземних вода према правилницима и уредбама;

3.13. Пројектном документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина испуштених вода и мерног места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;

3.14. Техничком документацијом предвидети, евакуацију санитарно фекалних отпадних вода и предвидети у јавну канализацију града Бора, према условима надлежног јавног комуналног предузећа са приказом система канализације целог комплекса. Уколико се санитарне отпадне воде испуштају у септичку јаму, иста треба да буде водонепропусна потребне запремине;

3.15. Атмосферске воде са манипулативних површина, места за прање и паркинг простора пре упуштања у реципијент треба третирати (таложници, сепаратор масти и уља) до нивоа који неће угрозити квалитет воде у крајњем реципијенту. Димензионисање уређаја за пречишћавање извршити на основу одговарајућих прорачуна на бази података о интензитету киша као и потрошње воде за прање механизације;

3.16. На месту изливне грађевине у реципијент, регулисани бетонски канал, предвидети одговарајућу заштиту дна и косина водотока и иста не сме да негативно утиче на режим вода, пронос наноса, ... и сл;

3.17. Условно чисте атмосферске воде које се јављају са кровних површина могу се слободно разливати по зеленим површинама;

3.18. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне воде;

3.19. Дефинисати простор за одлагање отпадних материја тако да се не угрозе квалитет површинских и подземних вода на локацији;

3.20. За објекте водовода, канализације и пречишћавања извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;

3.21. У случају складиштења нафте и нафтних деривата, предвидети такво решење резервоара, опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода од евентуалног загађивања;

3.22. Одводе од танкова до пумпи за дистрибуцију течних горива, сместити у водонепропусне канале, са одговарајућим падом према сабирним местима ради обезбеђења контролисане интервенције у случају евентуалног изливања нафте и деривата нафте;

3.23. За евентуално складиштење нафте и нафтних деривата прибавити водна акта у посебном поступку, у складу са Законом о водама;

3.24. При планирању и изградњи свих објеката у обзир узети могуће услове високих нивоа подземних вода или евентуални утицај великих вода оближњег водотока;

3.25. Приликом извођења земљаних радова, ископа, насипања и планирања за потребе изградње, предвидети место одлагања ископаног материјала. Ископани материјал се не сме одлагати на обалама и у кориту водотока. Пројектом извршити биланс маса земљаних радова и дефинисати место одлагања евентуалних вишкова земљаног материјала;

3.26. Предвидети одговарајуће мере за случај акцидента, дефинисати потребне превентивне мере које инвеститор мора предузети у свим фазама реализације, стога пројектном документацијом предвидети такво решење опреме и оперативног простора, као и њиховог уграђивања и уређења, које ће обезбедити заштиту подземних и површинских вода;

3.27. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода;

3.28. Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку документацију за изградњу предметних објеката, а после изградње објеката потребно је да се подносилац захтева обрати захтевом за издавање водне дозволе, у складу са прописима.

Образложење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име Serbia ZIJIN Corper doo Bor, Бор, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, (МБ: 07130562, ПИБ: 100570195), поднело је овом министарству захтев у поступку припреме техничке документације за изградњу групе објеката за повећање капацитета Фабрике креча „Заграђе“, на кат. парцели бр. 9882 КО Доња Бела Река, град Бор и доставио следећу документацију:

1) Захтев на обасцу О-1;

2) Идејно решење ИДР 0 Главна свеска објекта: Група објеката у оквиру Фабрике креча "Заграђе" на КП бр. 9882 КО Доња Бела Река, општина Бор, (Повећање капацитета Фабрике креча "Заграђе" у власништву компаније "Serbia Zijin Corper" d.o.o. Бор) бр. 0328-ИДР-0-00-00 Рев.0 од септембра 2021. године израђено од стране пројектанта Ludan Engineering d.o.o., Козјачка бр. 2 Београд;

3) Идејно решење ИДР 1 – Пројекат архитектуре објекта: Група објеката у оквиру Фабрике креча "Заграђе" на КП бр. 9882 КО Доња Бела Река, општина Бор, (Повећање капацитета Фабрике креча "Заграђе" у власништву компаније "Serbia Zijin Corper" d.o.o. Бор) бр. 0328-ИДР-1-00-00 Рев.0 од септембра 2021. године израђено од стране пројектанта Ludan Engineering d.o.o., Козјачка бр. 2 Београд;

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,

-технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, степен загађења,...),

- техничко решење за за објекте и активности од захватања вода до испуштања вода у коначни реципијент, утицај на водни режим услед захватања и испуштања вода, начина пречишћавања вода, дефинисање места за мерење количина захваћених и испуштених вода као и места за узорковање вода,...итд.

Услов број 4.8. диспозитива решења је дат у складу са чл.93. ЗОВ уз напомену да је неопходно предвидети мере и применити оредбе чланова уредбе о категоризацији водотока и Уредбе о класификацији вода ("Сл.гласник РС" бр.5/68) и Правилник о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС" бр.31/82) као и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр.67/2011), и др. Условом број 4.13. дата је обавеза инвеститору да се, по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за издавање водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр.72/2017, 44/2018) обрати овом Министарству захтевом ради издавања водопривредне сагласности у складу са чл.119.Закона о водама.

Мишљење ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав", је у прилогу аката и истим су предложени услови који су прихваћени. Мишљењем РХМЗ дати су услови, и исте су предложене за димензионисање одводних објеката.

Решавајући по поднетом захтеву уз уважавање мишљења из приложене документације, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у диспозитиву решења.

Странка је ослобођена плаћања републичке административне таксе за решење по захтеву за издавање водних аката у складу са одредбама чл.18.тач.2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама (Сл.гласник РС, бр.50/2011).

Прилози:

- мишљење ЈВП "Србијаводе", ВПЦ „Сава-Дунав“
- мишљење РХМЗ Србије
- мишљење Агенције за заштиту животне средине

Доставити:

- ZIJIN Copper doo Bor, Бор
- Град Бор
- ЈВП„Србијаводе“„ВПЦ„Сава-Дунав“
- Водна инспекција
- Водна књига
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

Наташа Милић, дипл.инж.шум., ср.

У Београду, дана 29.11.2022. године

Препис веран оригиналу, тврди и оверава

Ивана Мутавцић, дипл. инг.

