



ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 CIVIL AVIATION DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Бр. 4/3-09-0219/2021-0002
 Београд: 22.11.2021. године

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
 САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за предмет број ROP-MSGI-35793-LOC-1/2021 од 15.11.2021. године, за потребе "Serbia Zijin Corper d.o.o." из Бора, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију за изградњу групе објеката у оквиру Фабрике креча "Zagrade" на к.п. 9882, КО Доња Бела Река Општина Бор.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да је планирана локација и основне карактеристике објекта:

Локација	Група објеката у оквиру Фабрике креча "Zagrade" на к.п. 9882, КО Доња Бела Река Општина Бор
Географске координате антенског стуба у WGS-84 координатном систему.	N 44° 01' 52,67" E 22° 13' 04.78"
Надморска висина терена	201.4-202,1 m
Планирана максимална висина објеката и постројења у оквиру групе	49,00 m

Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја, за потребе издавања локацијских услова, израде пројектне документације и добијања грађевинске дозволе уз следеће услове:

- Објекти у оквиру групе висине преко 45 метара изнад околног терена, потребно је осветлити сходно члану 24. Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС RS", број 39/21) (у даљем тексту „Правилник“).
- Објекте је потребно осветлити на начин како је прописано у члановима 31., 32. и 33. Правилник-а.
 - Светла за обележавање препрека за обележавање стубова морају да задовоље захтеве из члана 31. Правилник-а.

3. Систем напајања електричном енергијом светала за обележавање препрека мора да буде пројектован и изведен у складу са чланом 38. Правилник-а.

4. Прикључци за напајање електричном енергијом и временски интервали за систем напајања мора да буде у складу са чланом 38. Правилник-а.

5. За исправност ознака и светала за обележавање одговоран је носилац права располагања објектом.

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси ("Службени гласник РС", бр. 028/2016 и 54/16 - исправка). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишчевић