

Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

Трг ослобођења 37, Зајечар

ЦЕОП: ROP-MSGI-35793-LOC-1/2021

**Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре**

Број: 20700-Д-10.08-300259/ -2021

Београд

Датум: 30.11.2021. године

ул. Немањина 22-26

„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар размотрио је захтев примљен дана 16.11.2021. године од стране инвеститора SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/13 и 91/18), Правила о раду дистрибутивног система и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, доноси се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу групе објеката у оквиру Фабрике креча „Заграђе“, категорија објеката Б, В и Г, класификациони бројеви објеката: 230102 - објекти за производњу гипса, цемента, цигле и црепа, 222420 - локалне трансформаторске станице и подстанице, 122012 - зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне сврхе - преко 400 m², 122011 - зграде које се употребљавају у пословне сврхе, за административне и управне сврхе - до 400 m² и 125213 – силоси за цемент и друге суве агрегате, укупна бруто површина планираних објеката је 2779,49 m², на кп 9882 КО Доња Бела Река, укупна површина парцеле је 106028 m².

На основу увида у Идејно решење бр. 0328-IDR-0-00-00, Rev. 0 од септембра 2021. године израђено од стране Luda Engineering d.o.o. из Београда, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

На датој локацији, према информацијама из надлежног погона, постоји надземна електроенергетска инсталација која се укршта или паралелно води са планираним објектима, а власништво је „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. У питању је двоструки надземни далековод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „Заграђе“ на далековод 35 kV „ТС 35/10 kV „Ротина“ – ТС 110/35 kV „Бор 1““. Оријентациона траса поменутог ДВ 35 дата је на скици у прилогу.

Напомена 1: „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар не поседује податке о постојећим електроенергетским инсталацијама (унутрашње инсталације) у власништву инвеститора SERBIA ZIJIN COPPER DOO BOR на предметној катастарској парцели.

Напомена 2: Приликом пројектовања, изградње и употребе планираних објеката, потребно је испоштовати све одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 18/92) и чл. 218. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21) .

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини стубова ДВ 35 kV, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојећи надземни вод у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ”, бр. 18/92).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, Погон Бор.
- 2.4. У случају потребе за измештањем или прилагођењем електродистрибутивних објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар. Све трошкове, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање, а међусобна права и обавезе биће дефинисане уговором.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 24 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

5. Ови Услови обавезују „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог: - Оријентациона траса далековода 35 kV

Обрадила:

 

Данијела Младеновић, дипл.ел.инж.

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. ЕД Бор.

Овлашћено лице,

по Одлуци о преносу овлашћења бр.

8.Y.O.O.O.-Д.10.08.-80498/1-2017 од 29.03.2017.год

Саша Стојанчев, дипл.ел.инж.

