



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел: (011) 7702 067 • Текући рачун: 325-9500600037384-30
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ул.Немањина бр.22-26
Београда

Наш број:8-219/2 Ваш број:
Број предмета: **ROP- MSGI-39046- LOCH -3 /2021**

Датум: 10.12.2021 год.

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За издавање локацијских услова за уградњу секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 – постројење за смањење азотних оксида, категорије В на кат.парцели бр.1934/1 К.О.Уровци на локацији ТЕНТ А Обреновац,

Подаци о објекту из достављеног идејног решења :

- кат.парц.бр.1934/1 К.О.Уровци
- укупна површина кат.пар.бр.1934/1 К.О.Уровци износи 587.910 м²
- класификациона ознака :
100% - 125103 – Индустријске зграде
- бруто површина објекта износи 668 + 100 м²

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРИКЉУЧКА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Општи услови

- На локацији предметне кат.парц.бр.1934/1 К.О.Уровци у улици Богољуба Урошевића Црног изграђен је гравитациони колектор фекалне канализационе мреже ПВЦ 250мм , а у наставку потисни канализациони цевовод ПЕ 200мм који пролази и делом кат.парц.бр.1398 К.О..Уровци , са којег није могуће остварити прикључење.
- Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150 мм.
- У Главном пројекту обавезно урадити хидрауличку анализу (прорачун) отпадних вода за целокупан објекат и димензионисати одводни канал на основу истог.
- Гранично ревизионо окно извести 1,5 м унутар регулационе линије, од готових бетонских елемената или радијалне опеке и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60 цм, а максимална 300 цм). Прикључак од граничног ревизионог окна до канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних помова.
- Уколико је пројектован подни главни хоризонтални развод у подруму објекта у граничном ревизионом окну фекалне канализације обавезно уградити неповратну клапну.
- Изузетно може се одобрити прикључење једног имања преко другог уз претходно добијену и оверену писмену сагласност власника кроз чије имање иде тај прикључак.
- На једној катастарској парцели на којој има више објеката, (нарочито код старе градње) по правилу треба пројектовати један канализациони прикључак о чему треба да постигну међусобно договор носиоци права коришћења објекта, односно власници зграда.
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију (чл. 15 Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ,Сл.лист града Београда бр.6/10, од 23.03.2010.год.).
- Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља.
- Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40° С.
- Код израде Пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих стандарда и прописа.

Пројекат унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке документације на сагласност.

Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључка на канализациону мрежу.

Прикључак се не сме изводити без директног надзора стручног лица ЈКП "Водовод и канализација"Обреновац.

Посебни услови:

- Предметна кат.парц.бр.1934/1 К.О.Уровци се налази у непосредној близини улице Богољуба Урошевића Црног у којој је изграђена фекална канализациона мрежа ПВЦ 250мм . Положај, пречник фекалног колектора као и коте ревизионих шахтова приказани су на ситуационом плану. Обзиром да за исте немамо изведено стање ове податке узети са резервом.
- Прикључење планираног објекта на кат.парц.бр.1934/1 К.О.Уровци може се обезбедити са изведеног канализационог прикључка ПЕ 250 мм за објекте комплекса ТЕНТА-а на уличну канализациону мрежу ПВЦ 250мм преко унутрашње инсталације, ако за то постоје услови.
- У Пројекту водовода и канализације за планирани објект димензионисати одводни канал канализације на основу прорачуна количина отпадних вода.
- Прикључење паркинга и гаража, где се испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., вршити преко одговарајућих таложника и сепаратора (одвајача).
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију (чл. 15 Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ,сл.лист града Београда бр.6/10, од 23.03.2010.год.).
- У пројекту канализационе мреже приказати прикључне инсталације на постојећу комуналну инфраструктуру.
- За потребе израде пројектне документације за прикључење на постојећу инфраструктуру потребно је извршити геодетско снимање како би се утврдио тачан положај и дубина постојеће инфраструктуре.
- Саставни део Пројекта водовода и канализације су: положај комуналне инфраструктуре и услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац.
- *Главни пројекат планиране изградње објекта у оквиру комплекса “ТЕНТ А” , у делу водовода и канализације, подлеже добијању сагласности од стране ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац.*
- *Рок важности издатих услова је две године .*

Прилог: Ситуација са положајем постојеће комуналне инфраструктуре

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац
Маријана Спасић, дипл.инж.маш.



