

Бр. 0283/21-У
Дана 29.01.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Поступајући по Вашем захтеву, заведеном код Вас под бројем 3/21 дана 21.01.2021.год, дајемо следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. На предметној КП бр. 639/1 КО Грчак, општина Александровац постоје инсталације водовода које су у власништву ЈКСП „Александровац“. Овде се налази примарни цевовод пречника ДН500мм израђен од ПЕ цеви. Планирано је измештање дела овог цевовода у дужини око 91,00 м за шта постоји пројектотехничка документација, као и решење о одобрењу за извођење радова на измештању постојеће цеви ДН500мм.


2. Сходно постојећем Закону о водама (Сл. Лист РС број 30/10) и према важећем Просторном плану Општине Александровац (Сл. Лист општине Александровац бр 4/11) заштитни појас цевовода ван насељеног места за пречник ДН 500мм треба да буде минимално 5,00м са обе стране цевовода.

3. **Обавезно се** придржавати овог растојања у току свих радова који се односе на експлоатацију руда са поља за које сте нам тражили мишљење. Ово се односи и на постојећи и на пројектовани водовод.

На скици је уцртан постојећи и пројектовани водовод са зоном заштите.



Обрадио и оверава:


Милан Црноглавац, дипл.грађ.инж.

