



Огранак Електродистрибуција Чачак
Чачак, Кренов пролаз бб.

Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

ЦЕОП: ROP-MSGI- 12242-LOC- 51/2020

Наш број: 8Е1.1.0- Д.09.27- 268039/1

Немањина 22-26

Место, датум: Чачак, 24.09.2020.год.

Београд

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ размотрио је захтев од 17.09.2020. године, који је поднет у име **“VORWERK AUTOTEC SERBIA DOO“** Чачак, Прељина. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система, доноси се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

који се односе за пословни комплекс за производњу делова за моторна возила, на кат.парцели бр.2138/1 К.О.Прељина.

Овим условима оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ОДС) на основу увида у пројектну документацију бр.2625, пројектант „Грађевинар доо“, Трнска 25, Београд, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, обавештава Вас,

1. На датој локацији на основу документације са којом располажемо у близини места извођења радова постоје електроенергетски каблови напонског нивоа 35 kV, 10 kV и 1 kV а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак, на који треба обратити пажњу при извођењу радова .

- Прикључни ел.енергетски кабловски вод напонског нивоа 35 kV за ТС 35/10 kV/ kV “Хиподрум”

- Ел.енергетски кабл напонског нивоа 10 kV :

- ТС 35/10 kV/ kV “Хиподрум” - ТС 10/0,4 kV/ kV “Мока”

2. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и

надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак у Горњем Милановцу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Доставити :

1. Служби за енергетику;
2. Писарници.



Директор огранка

Мр Стојан Васовић дипл.ел.инж.