



ЦЕОП: ROP-MSGI-3719-LOC-1-HPAP-5/2021

**ГРАД ШАБАЦ Градска управа Одељење за
планирање и изградњу Одсек за спровођење
обједињене процедуре и планирање**

Наш број: 8Л.1.0.0.-688-64-УП-21

Господар Јевремова 6

Шабац, 17.03.2021

15000 ШАБАЦ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Шабац** размотрио је захтев примљен дана **1.3.2021** године у име у име инвеститора ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", **БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА бр. 282,** . На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. **05.0.0.0.-23077/1-21** од **25.01.2021**, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за изградњу БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, класе 222431, ШАБАЦ, МАЧ.ПРИЧИНОВИЋ, ТАБАНОВИЋ, МАЈУР, ШТИТАР, СЛЕПЧЕВИЋ, ЗМИЊАК, ПЕТЛОВАЧА, РИБАРИ, ПРЊАВОР, ДУБЉЕ парцела број 4030, К.О. М.ПРИЧИНОВИЋ,

На основу увида у Идејно решење бр **18-5234-ШЛ-ТОШ-0-ИДР** од **01.02.2021** године, дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, класе 222431, ШАБАЦ, МАЧ.ПРИЧИНОВИЋ, ТАБАНОВИЋ, МАЈУР, ШТИТАР, СЛЕПЧЕВИЋ, ЗМИЊАК, ПЕТЛОВАЧА, РИБАРИ, ПРЊАВОР, ДУБЉЕ парцела број 4030, К.О. М.ПРИЧИНОВИЋ , а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Шабац.**

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- Укрштање саобраћајнице са постојећим електроенергетским (ЕЕ) водом 10(20) и 1kV дужни сте извести у складу са важећим техничким прописима за изградњу ЕЕ водова.
- У циљу утврђивања тачног положаја постојећег вода 10(20) и 1kV неопходно је да пре почетка извођења радова затражите трасирање од надлежне службе ове електродистрибуције.
- На месту укрштања саобраћајнице са постојећим водом 10(20) и 1kV радове изводити искључиво ручно.
- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни сте упозорити непосредне извршиоце на положај ЕЕ водова, и да су исти под напоном.

- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да благовремено обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења предметних радова.
- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ водовима сноси инвеститор, односно извођач радова.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Шабац, Шабац**, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Шабац, Шабац**.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, **Огранак Електродистрибуција Шабац**. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. **Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Шабац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.**

Прилог: Ситуациони приказ - Orjentaciona skica ЕЕО 1kV, 10(20)kV, 35kV(u .dwg formatu)

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка

Дејан Јовановић, дипл.екон.