

Индустијска бр. 12 034 305 390
34000 Крагујевац 034 335 089
Тел/факс: 034 335 585 Контакт центар: 034 501 180, 501-181
Телефони: 034 335 482 Јавни транспорт путника: 034 337 954

Матични број: 07337167
Регистарски број: 6-142-60196-2
Шифра делатности: 3811
ПИБ: 101038983

Поштанска штедионица а.д. Београд
200-2792730102005-90

Јавно комунално предузеће

Шумадија Крагујевац

Бр. **2 - 10691**

23.04.2026. год.

АД „Електромрежа Србије“ Београд

Улица Кнеза Милоша бр. 11

11 000 Београд

МБ: 20054182; ПИБ: СП 103921661

Телефон: 011/3330-620

ПРЕДМЕТ:

Технички услови за пројектовање и прикључење – Сектор Зеленило – за реконструкцију надземних далековода и изградњу стубова накатастарским парцелама у оквиру КО Десиминовац, КО Церовац и КО Лужнице

На захтев:	Број предмета у ЦЕОП-у	Датум:
Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове изградње	ROP-KGR-6675-LOCH-2-NPAP-22/2026	23.04.2026.

ЛОКАЦИЈА

Према достављеним подацима у Захтеву, предметна локација налази се на КП бр. 425, 320, 426, 418, 417, 415, 416, 2/8 и 1/2, КО Десиминовац; КП бр. 152/3, 2698/63, 2698/61, 2698/59, 2698/11, 2698/10, 2698/9, 2698/7, 2956, 2719, 2698/53, 2698/51, 2913/2, 2751, 2753, 2755, 2757, 2758, 2759, 2756, 2760, 2952, 2944, 2597, 2598/1, 2599, 2600/1, 2601/1, 2943, 2593, 2926/1, 2493, 2496, 2497, 2922/1, 2480/1, 2481, 2482, 2483/2, 2483/1, 2485/2, 2485/1, 2486/3, 2905, 2450, 2449, КО Церовац и КП бр. 4760, 4620/4, КО Лужнице.

ОПШТИ УСЛОВИ

- Приликом извођења радова на реконструкцији надземних далековаода и стубова далековаода, неопходно је заштитити постојећу вредну вегетацију (уколико се у том делу вегетација налази). Потребно је уклопити планирану изградњу у постојећу структуру околног терена, како се не би угрозио постојећи дендрофонд.
- Уколико постоји потреба за уклањањем појединих стабала/вегетације (уколико се стабла или вегетација налазе на делу куда се радови на реконструкцији изводе), пре уклањања извршити валоризацију постојећег зеленила, па поступити у складу са проценом. Такође, уколико је неопходно исећи поједина стабла, или повадити други биљни материјал, потребно је обавезно обезбедити надокнаду уклоњеног биљног материјала, притом водећи рачуна да нов биљни материјал одговара квалитету уклоњеног.
- Постојећу вегетацију потребно је свакако заштити од раскопавања која могу утицати на стабилност стабала, пре свега од проласка механизације и сабијања тла у зони ризосфере, на потезу куда траса далековаода пролази, најмање у појасу ширине до 2 метра (обострано).
- Свака евентуална штета на вегетацији у контактної зони, настала као последица радова на реконструкцији предметног објекта, такође је обавеза Инвеститора.
- У деловима где се траса далековаода укршта са трасама саобраћајница, у том случају неопходно је усагласити је са Синхрон планом. Потребно је заштитити сва стабла (уколико се на тим деловима налазе дрворедна стабла, као део уличног дрвореда, или друго зеленило).
- При одабиру врста за озелењавање (у случају потребне надокнаде уклоњеног биљног материјала) максимално користити аутохтоне дрвенасте врсте, високовредне декоративне врсте, као и оне које се добро прилагођавају датим условима средине, а које не спадају у категорију инвазивних врста.
- Садњу садница ускладити са подземним и надземним инсталацијама по важећим прописима за њихово међусобно одстојање. Приликом садње, придржавати се норматива који се односе на удаљеност стабла од ивице рова инсталација:
 - од водоводних инсталација1,50 m;
 - од канализационих инсталација2,50 – 3,00 m;
 - од гасовода2,00 m;
 - од ПТТ инсталација1,50 m;
 - од електроинсталација1,50 m;
 - од топловода2,00 – 2,50 m.(растојање се рачуна од стабла до ивице рова инсталација).

Обрађивач:
Милић Невена,
Дипломирани инжењер пејзажне
архитектуре и хортикултуре