


GMRS "Autoput-Trgomatik"



ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

4634/7

Izdato rešenje za upotrebu i korišćenje od Socijalističke Republike Srbije, REPUBLIČKI SEKRETERIJAT ZA PRIVREDU 02 broj 310-124,312,369,411 i 422/79 od 25.II.1980.Beograd na ime SOUR Kombinat naftne industrije "Naftagas"-RO transport, prerada, priprema i promet gasa "GAS" Novi Sad.

POSTOJEĆI GASOVOD DN400,Ø 406 mm 30-50bar, RG 05- 04 Batajnica -Zvornik

4635/7

Tačka uklopavanja na postojeći gasovod RG 05-04 Batajnica Zvornik T1

4708/2

77.34

4635/9

4708/3

4708/4

4644/3

4644/9

4644/4

NAPOMENA: Bezbedno postavljanje MS" Trgomatik" sa priključnim gasovodom je urađeno: -prema pravilniku o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar("Sl.glasnik RS", br.37/13, 87/15).

OBJEKTI KOJI SU PREDMET USLOVA ZA BEZBEDNO POSTAVLJANJE-PREDMET PROJEKTA

- 01.Topli priključak DN100 ANSI 300 T1 br.parc.6435/9 KO Dobanovci
- 02.Protivpožarna slavina nadzemna DN100 ANSI 300
- 05. Merna stanica Trgomatik Q=4000 Sm³/h u zasebnom limenom objektu
- 06.Izlazna protivpožarna slavina DN50 ANSI 300
- 08.Unutrašnja saobraćajnica
- 09.Žičana ograda
- postojeći čelični gasovod DN400, Ø406 mm RG 05-04 Batajnica-Zvornik 30-50 bar
- transportni -priključni gasovod od čelika DN100, radnog pritiska MOP 50 bar Q=10.000 Sm³/h
- transportni -priključni gasovod od čelika DN50 radnog pritiska MOP 50 bar Q=4.000 Sm³/h za MS -Trgomatik
- izlazni gasovod iz MS - Trgomatik, od čelika DN50 radnog pritiska MOP 50 bar, Q=4000 Sm³/h
- tačka uklopavanja - izlaznog gasovoda -T2

PLANIRANI OBJEKTI II FAZA - NIJE DEO PROJEKTA

- 03.GMRS Autoput Trgomatik Q=6000 Sm³/h II faza 4634/8
- 04.Kotlarnica II faza br.par.4634/8
- 07.Merna stanica 2500 Sm³/h II faza br.par.4634/8

- U radijusu od 30m oko MS nema izgradjenih objekata.

ZAŠTITNA ZONA MAGISTRALNOG GASOVODA (2 x 30m)

SAMI-INŽENJERING
SREMSKA KAMENICA, BRANKOVAČKA br.3
TEL : 021 / 552 - 028

Glavni. projektant : Mile Čopić, dipl.maš.ing.
Br. lic. : 330 7994 04

Odgovorni projektant : Mile Čopić, dipl.maš.ing.
Br. lic. : 330 7994 04

Projekat : IDR - Idejno rešenje

Naziv i vrsta radova : IZGRADNJA
GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK"- PRVA FAZA

Deo proj. : 6 - Mašinske instalacije

Investitor : Javno preduzeće "SRBIJAGAS"
21000 NOVI SAD, Narodnog Fronta 12

Objekat : GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK"-I faza
Dobanovci, opština Surcin

Lokacija : k. p. 4634/8; i 4635/9; 4708/3, k. o. Dobanovci

Naziv crteža : GMRS "AUTOPUT - TRGOMATIK"
- situacija - sinhron plan -

Broj crteža : 02-04/20

Broj projekta : IDR 01-04-20

List :

Listova :

Razmera : M 1 : 1000

A2