

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
број 217.2-55/22
Дана 26.8.2022.. године, Београд
Ул. Мије Ковачевића 2-4
upravazavsbg@mup.gov.rs
Т: 2741-361, 2741-362

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ,
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-14744-LOC-1/2022, од 23.05.2022. године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед поднеска за издавање локацијских услова за реконструкцију инсталације и замена комбинованих горионика на котловима бр.2 и бр.3 у оквиру просторије котларнице зграде енергетике, која се налази у оквиру комплекса Завода за израду новчаница и кованог новца у Београду, Пионирска бр.2, КП 11589/1 КО Чукарица, Београд.

Прегледом Вашег поднеска из приложеног идејног решења израђеног од стране „ТЕБЕЛ“ д.о.о. Веле Нигринове 1, 11118, Београд, установљено је да се предвиђа замена комбинованих горионика у котларници зграде Енергетике.

Обавештавамо Вас да је потребно да се приликом замене комбинованих горионика у котларници зграде Енергетике, придржавате одредби Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл.гласник СФРЈ“ бр.10/1990). Према приложеном идејном пројекту, за предметну интервенцију потребно је прибавити услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 20 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), док услове за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), није потребно прибављати.

Достављеним Прилогом 11 из приложеног идејног решења израђеним од стране од „ТЕБЕЛ“ д.о.о. Веле Нигринове 1, 11118, Београд, нису обрађени евентуална новопројектована или постојећа постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, а за које је у складу са чланом 6. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) прописано прибављање услова за изградњу и безбедно постављање објеката, односно локације за изградњу и безбедно постављање објеката. Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, морају се прибавити услови за изградњу и безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 115/20), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 2 исте Уредбе.

МБ

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ
пуковник полиције

Миле Јовичић