

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Управа за ванредне ситуације у Београду
09.7 број 217.2-36/23
Дана 28.4.2023.. године, Београд
Ул. Мије Ковачевића 2-4
upravazavsbg@mup.gov.rs
Т: 2741-361, 2741-362

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ,
НЕМАЊИНА 22-26
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-42119-LOC-6/2023, од 10.04.2023. године

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед поднеска за реконструкцију погона антифриза (Објект 008) и промена намене резервоара Р2 (V=30 м³) за складиштење кочионих течности у резервоар за складиштење етил алкохола (50% раствора), 1016/2 КО Крњача, Београд.

Обзиром да је прегледом поднеска, утврђено да у приложеном Идејном решењу и Прилогу 11, израђеном од стране „Petrol projekt“ доо, Београд предвиђена реконструкција погона, односно промена намене **технолошког** резервоара Р2 и да нису обрађена евентуална новопројектована или постојећа постројења и објекти за **складиштење** запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, **обавештавамо вас да није прописана обавеза прибављања услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 115/20).**

Уколико се предвиђа реконструкција или изградња поменутих постројења и објеката, у складу са чл.3 и 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15), потребно је доставити Прилог 11 и прибавити услове за изградњу и безбедно постављање објеката односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл.6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл.20 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 115/20), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 2 исте Уредбе.

МГ

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
пуковник полиције

Милан Васовић