



Република Србија
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд

Бр. 4/3-09-0217/2020-0002
Београд, 19.10.2020. године

На основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), а у вези захтева „Knauf Insulation“ d.o.o. из Београда од 15.10.2020. године, који је заведен у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србија под бројем 4/3-09-0217/2020-0001 од 15.10.2020. године, помоћник директора Златко Мишчевић, на основу одлуке бр. 6/2-03-0004/2018-0001 од 16.01.2018. године доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на локацију за постављање објекта димњака на к.п. 3280 КО Сурдулица.

Локација	Димњак на к.п. 3280 КО Сурдулица
Географске координате стуба у WGS-84 координатном систему.	N 42° 42' 06.61623" E 22° 09' 16.51352"
Планирана максимална висина објекта	75,00 m
Надморска висина терена	462,66 m

2. Ова сагласност се издаје са становишта безбедности ваздушног саобраћаја за потребе издавања локацијских услова, израде пројектне документације и добијања грађевинске дозволе уз следеће услове:

2.1 Димњак је потребно обележити као препреку за летење, за уочавање дању и то наизменичним пољима црвене и беле боје, тако да поље на врху димњака буде црвене боје. Висина поља мора износити 1/7 (једну седмину) укупне висине димњака ((Правилник о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19)). Укупан број поља треба да буде три, два црвена и једно бело.

2.2 Димњак је потребно обележити/осветлити као препреку за летење, за уочавање ноћу и у условима смањење видљивости и то тако што:

2.2.1. На врху димњака треба поставити четири (4) светиљке средњег интензитета "тип Ц", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају у складу са Правилником о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19).

2.2.2. На средини димњака треба поставити четири (4) светиљке средњег интензитета "тип Ц", за обележавање препрека у ваздушном саобраћају у складу са Правилником о

условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19).

2.2.3. Уколико није могуће светиљке поставити на врху димњака, исте се могу поставити и на 1,5 м испод врха али не смеју бити заклоњени конструкцијом или телом објекта. Уколико се не може избећи заклањање светиљки, мора се поставити довољан број светиљки да се постигне хоризонтално покривање снопом светиљке од 360° око препреке.

2.2.4. Карактеристике светиљке средњег интензитета - „тип Ц“: Светиљка, односно емитовани сигнал светиљке мора бити фиксни извор светлости црвене боје, двострука (две светиљке) или једнострука светиљка са сијалицом "дуал" тип. Карактеристике светала препрека морају бити у складу са захтевима из Табеле Q-2. Карактеристике светала препрека и Табеле Q-3. Расподела светлости за светла за обележавање препрека средњег и високог интензитета у складу са референтним вредностима интензитета из Табеле Q-1 Правилника о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19). Препоручени захтеви за угао вертикалног нагиба и вертикалну ширину снопа садржани су у Правилнику о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19). Табела Q-3. Расподела светлости за светла за обележавање препрека средњег и високог интензитета у складу са референтним вредностима интензитета из Табеле Q-1.

2.3. Светиљке морају бити прикључене на основно напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.

2.4. За исправност ознака и светала за обележавања одговоран је носилац права располагања објектом.

3. Доказ о плаћеној административној такси у износу од 870,00 динара, достављен је од стране подносиоца захтева.

4. Доказ о плаћеној накнади која се плаћа Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије у износу од 30.000,00 динара, достављен је од стране подносиоца захтева.

Образложење

„Knauf Insulation“ d.o.o. из Београда је дана 15.10.2020. године поднео захтев Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије ради добијања сагласности за постављање и обележавање објеката ван подручја аеродрома. Увидом у поднету документацију, а на основу чланова 117. и 119., Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) и у складу са Правилником о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома („Службени гласник РС, бр. 11/17 и 16/19) и Правилником о условима за издавање потврде за постављање објеката, инсталација и уређаја који емитују или рефлектују радио-зрачење („Службени гласник РС“, број 122/14), Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је утврдио да се поменути димњак мора обележити као препрека за летење дању, ноћу и у условима смањене видљивости..

На основу изложеног решено је као у диспозитиву овог решења.

Административна такса утврђена је Тарифним бр. 1. и 9. Закона о републичким административним таксама (Сл. Гласник РС број 90/2019-испр. и 98/2020-усклађени дин. изн.) и износи 870,00 динара.

Такса је утврђена чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) и Тарифом такси за пружање

услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", број 28/16 и 54/16-исправка) и износи 30.000,00 динара.

Упутство о правном средству: Против овог решења дозвољено је изјавити жалбу министру надлежном за послове саобраћаја у року од 15 дана од дана достављања овог решења. Жалба се предаје Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије непосредно или се шаље препоручено путем поште, са републичком административном таксом у износу од 480,00 динара.

Републичка административна такса се уплаћује на рачун буџета Републике Србије бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 59103 сагласно Закону о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр. и 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019-усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019-испр. и 98/2020-усклађени дин. изн.).

Доказ о уплаћеној републичкој административној такси се прилаже уз жалбу.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА


Златко Минчевић
