

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ванредне ситуације у Београду
09/7 број 217- 304/ 2019 од 21.5.2019. године
Дана 23.5.2019 године, Београд
Ул. Мије Ковачевића бр.2-4
ROP-MSGI-24804-LOC-2/2019
objedinjena.uvsbg@mup.gov.rs
Т: 2741-361, 2741-362

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", 32/15 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС", бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву број 350-02-00184/2019-14 од 23.04.2019., Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, Београд, достављеном у име „VINCI AIRPORTS SERBIA“ д.о.о. Београд, Аеродром Никола Тесла Београд 59, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за изградњу нове котларнице у комплексу Аеродрома Никола Тесла, на к.п. бр. 3739/40 КО Сурчин, општина Сурчин. Објект је категорије В, класификационе ознаке 124131 – Зграде са припадајућим инсталацијама и уређајима у њима на цивилним и војним аеродромима. Спратност објекта је П, бруто изграђене површине 1.101,03 m², према достављеном Идејном решењу са Главном свеском израђеном од стране "Енергопројект Индустрија" а.д. 11070 Београд, Булевар Михаила Пупина 12.

У вези издавања ових услова, обавештавамо Вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Посебне мере заштите од пожара објекта који се планира за изградњу у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере заштите од пожара објекта и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис, или ти испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати у складу са домаћом регулативом, може се прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени, а посебно наглашавамо:

- приликом изградње дела објекта – гасне котларнице применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/1990),
- приликом израде пројекта за извођење дефинисати дужину и начин вођења трасе прикључног гасовода, димензије (пречник), притисак ПЕ гасовода, дубине укопавања, растојања од суседних објеката у складу са одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", број 86/2015),
- за трасе гасних инсталација чији је притисак изнад 1 бар потребно је прибавити услове од ове Управе за безбедно постављање и изградњу у складу са чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15) и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима ("Сл. Гласник РС", бр. 35/15, 114/15 и 117/2017), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 16 став 2 исте Уредбе.
- Напомињемо да је пре изградње предметног прикључног гасовода, потребно је прибавити локацијске услове за изградњу и безбедно постављање мерно регулационе станице "Аеродром" и дистрибутивни гасовод од ГМРС "Добановци" до МРС "Аеродром". Потребно је прибавити сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и експлозија и прибавити сагласност да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене овереном инвестиционо техничком документацијом.

У складу са проценом ризика објекта обезбедити испуњеност основних захтева заштите од пожара планирањем конструкције, материјала, инсталације и опреме заштитних система и уређаја како би се обезбедило очување конструкције, спречило ширење ватре и дима унутар објекта, спречило ширење ватре на суседне објекте и омогућила сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 117/2017) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/2018) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 16.750,00 динара утврђена је сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/2017, 3/2018 50/18 и 95/18).

ДТ

АКТ ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу захтева
2. Писарници управе

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
потпуковник полиције

Раде Милошевић