

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Ваш број: ROP-MSGI-24804-LOC-2/2019Наш број: OP215/19 (528/19)Датум: 22.05.2019. год.Јавно предузеће
"СРБИЈАГАС"

Нови Сад

Број

06-05/22551

21.05.2019

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу објекта: котларница у комплексу Аеродрома Никола Тесла, на к. п. бр. 3739/40 КО Сурчин, град Београд

Поштовани,

У вези захтева ROP-MSGI-24804-LOC-2/2019 за издавање услова за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања локацијских услова за изградњу објекта: котларница у комплексу Аеродрома Никола Тесла, на к. п. бр. 3739/40 КО Сурчин, град Београд, обавештавамо Вас:

ЈП "Србијас" на предметној парцели нема изграђених гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода који би требало да буду садржани у Вашој документацији.

За снабдевање котларнице Аеродрома Никола Тесла неопходно је изградити следеће гасоводне објекте:

- ГМРС "Добановци" ($p_{ul} = 20-50 \text{ bar}$; $p_{iz} = 6-16 \text{ bar}$; $Q = 30.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$),
- Дистрибутивни гасовод од челичних цеви (МОР) 16 bar у дужини од сса 7,4 km пречника DN250 (4,2 km) и DN150 (3,2 km) у складу са постојећим планским документима,
- МРС "Аеродром" ($p_{ul}=6-16 \text{ bar}$; $p_{iz}=1-3 \text{ bar}$; $Q = 5.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$).

Изградња наведених гасовода и гасоводних објеката, изградиће се у складу са закључком Владе Републике Србије бр. 05 бр. 312-4680/2019-2 од 16. маја 2019. године.

Рок важности овог документа је годину дана од дана његовог издавања.

С поштовањем,

Копије:

- Сектору за развој
- Архиви

**СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР**

Владимир Ликић, дипл.инж.маш.