



Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113.

тел: 011/711-34-10, 711-27-70

факс: 011/711-85-13

Број: 7479

Датум: 22.05.2020.

Република Србија
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26
Београд

Предмет: Одговор на захтев за доставу услова

Сагласно Вашем захтеву број ROP-MSGI-10725-LOC-1/2020, који се односи на захтев за доставу услова, из надлежности ЈП „Србијашуме“, за изградњу II, III и IV фазе регионалне депоније неопасног отпада „Гигош“ у Јагодини, на кп. бр. 1603/1 КО Ланиште, општина Јагодина (у даљем тексту: Депонија), обавештавамо Вас да се изградња Депоније не планира на површинама којима газдује ЈП „Србијашуме“, односно на парцели 1603/1 ЈП „Србијашуме“ није корисник.

Депонија представља енклаву. Окружена је шумом китњака и цера, којом газдује ЈП „Србијашуме“ преко свог дела, Шумског газдинства „Јужни Кучај“ Деспотовац. Део је Газдинске јединице „Левачке шуме – Царина“, основне намене производња техничког дрвета.

Напомена:

Законом о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон), прописано је очување шума и шумског земљишта као добро од општег интереса. Потребно је имати у виду да је ради очувања шума забрањена сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа; самовољно заузимање шума; уништавање или оштећење шумских засада, ознака и граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама; **одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада у шуми, на шумском земљишту на удаљености мањој од 200 m од руба шуме, као и изградња објеката за складиштење, прераду или уништавање смећа**; предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или угрожавају функције шуме; одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми мења тако да се угрожава опстанак или виталност шуме. Стога, при реализацији пројекта, морају се узети у обзир и поштовати одредбе Закона о шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон, посебно водити рачуна да удаљеност депоније од руба шуме не буде мања од 200 m.

Особа за контакт: Милена Денић, дипл.про.план. тел.: 064/815 55 89



Вршилац дужности директора

Игор Брауновић