

ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД ОД ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА	СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ РЈ ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	
--	--	---

На основу чл.136. Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС», бр. 18/2016), а примењујући одредбе члана 265, 266, 267, 268, 269 и 271 Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 145/14, 95/2018), чл. 2, 3, 4, 5, 6, 8, и 9 Уредбе о условима за испоруку природног гаса (Сл. гласник бр. 47/2006, 3/2010 и 48/2010), ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАГАС" Нови Сад, ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА, ул. Народног фронта бр.12, на основу Овлашћења број 01-01/2678 од 27.05.2015. године, у поступку решавања по захтеву ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, примљеном под бр.1/092 дана 12.08.2020. године за прикључење на дистрибутивни систем природног гаса Јавног предузећа „Србијагас“, донео је дана 17.08.2020. године под бројем 2/092

РЕШЕЊЕ

1. ОДОБРАВА СЕ ПРИКЉУЧЕЊЕ зграде туризма – хотел „Шумарице“ у Крагујевцу, (намена објекта) (место)

Ул. Десанкин венац бр. 66, постојећи на кат.парцели бр. 823/2 КО Крагујевац 3, власника ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, на дистрибутивни гасоводни систем ЈП СРБИЈАГАС, на место испоруке МРС „Шумарице“ – Хотел „Шумарице“, максималног капацитета 2 * 100 м³/час.

2. Природни гас купац ће користити за потребе грејања објекта, кухињског блока и припрему санитарне воде..
3. Одобрени капацитет $Q = 2 * 100 \text{ м}^3/\text{h}$ на месту прикључења / испоруке;
4. Одобрена максимална часовна потрошња $Q_{\text{max}} = 200 \text{ м}^3/\text{h}$ и минимална часовна потрошња $Q_{\text{min}} = 15 \text{ м}^3/\text{h}$
5. Максимална годишња потрошња $Q_{\text{max}} = 200000 \text{ м}^3/\text{год.}$ према следећој динамици:

Месец/Година	2020.	2021..	2022.	2023.
Јануар	/	16000	16000	16000
Фебруар	/	12500	12500	12500
Март	/	10000	10000	10000
Април	/	8000	8000	8000
Мај	/	5000	5000	5000
Јун	/	3000	3000	3000
Јул	/	3000	3000	3000
Август	/	5000	5000	5000
Септембар	8000	8000	8000	8000
Октобар	10000	10000	10000	10000
Новембар	12500	12500	12500	12500
Децембар	16000	16000	16000	16000
УКУПНО	46500	109000	109000	109000

6. Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати у свему према Правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Службени лист СРЈ, број 20/1992 са изменама и допунама у броју 33/1992). Гасну котларницу пројектовати у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Службени лист СФРЈ, број 10/1990 са изменама и допунама у броју 52/1990).
7. После завршетка изградње унутрашњих гасних инсталација односно гасне котларнице, подносилац захтева ће поднети дистрибутеру Захтев за пуштање природног гаса. Уз Захтев треба приложити: Уговор о снабдевању природним гасом, Решење о одобрењу извођења радова за унутрашњу гасну инсталацију односно Употребну дозволу за гасну котларницу, Сагласност МУП-а у складу са чланом бр.33 Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/2009 и 20/2015), један примерак Идејног пројекта унутрашње гасне инсталације односно Пројекат за грађевинску дозволу гасне котларнице, Извештај о извршеној контроли пројекта гасне котларнице, Картон изведеног стања унутрашње гасне инсталације са учтаном аксонометријском шемом оверен од стране извођача радова, Записник о испитивању инсталације на чврстоћу и непропусност, Сервисни лист о уграђеним гасним апаратима, Атест заваривача, Атесте уграђеног материјала (цеви, фитинга, запорних органа, прикључних елемената-црева), Записник о мерењу отпора уземљења, фотокопију Гарантног листа за уграђене гасне апарате оверену од стране продавца, Потврду о одобреном типу гасног апарата, Потврду о исправности димњака уколико се на њега прикључују гасни апарати. Пуштање гаса у објекат који се прикључује одобриће се кад дистрибутер утврди да уређаји и инсталације објекта који се прикључује испуњавају услове прописане законом, техничким и другим прописима којима се уређују услови и начин експлоатације тих објеката.

8. **Купац се обавезује** да сав уграђени материјал, опрема и уређаји морају бити у складу са Интерним правилима ЈП „Србијагас“, Нови Сад 2009 год.
9. **Место испоруке** гаса је КМРС 1 и КМРС 2 хотела „Шумарице“. Количина испорученог гаса се утврђује мерењем на месту испоруке, а доња топлотна вредност се утврђује анализом узорака узетих на утврђеном месту узорковања. Мерење утрошене количине природног гаса се врши мерним уређајима са ротационим клиповима капацитета $Q = 100 \text{ m}^3/\text{h}$ мерног опсега 1:160, радног притиска до $p_{\text{max}} = 12 \text{ bar}$. Мерење количина гаса је само и искључиво преко мерних уређаја који имају Уверење о испитивању издато од стране надлежног државног органа и неоштећени важећи жиг на свим прописаним местима. Количина испорученог гаса купцу која се користи за обрачун израчунава се свођењем очитане количине на мерачу на стандардне услове у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима испоруке природног гаса - Сл.гласник РС бр. 47/2006, бр.3/2010 и 48/2010.
10. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** подносилац захтева за прикључење ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, да ЈП „Србијагас“ плати ТРОШКОВЕ ПРИКЉУЧЕЊА сагласно Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса, висини од **126.641,47** динара (ПДВ није урачунат у цену). Исказани трошак представља: фиксне трошкове стручних и оперативних послова и део трошкова система за одобрени капацитет.
11. Ово Решење се издаје са **РОКОМ ВАЖЕЊА 2** (две) године почевши од дана његовог доношења.

Образложење

ХТД „Шумарице“ д.о.о. из Крагујевца, Ул. Бранка Радичевића бр. 22, поднео је захтев примљен под бр. 1/092 дана 12.08.2020 год. за прикључење зграде туризма – хотела „Шумарице“ у Крагујевцу, Ул. Десанкин венац бр. 66, постојећег на кат.парцели 823/2 КО Крагујевац 3 на дистрибутивни систем ЈП „Србијагас“, у коме је навео податке прописане Законом о енергетици и Уредбом о условима за испоруку природног гаса и уз исти приложио релевантне доказе сагласно Закону и Уредби.

На основу података наведених у захтеву и доказа приложених уз захтев за прикључење, утврђено је да су се стекли услови за одобрење прикључења објекта из тачке 1. диспозитива Решења на гасоводни систем енергетског субјекта ЈП „Србијагас“-а прописани Законом о енергетици и Уредбом о условима за испоруку природног гаса, на начин и под условима утврђеним у диспозитиву Решења.

Одлука о трошковима прикључења из тачке 9. диспозитива донета је применом одредаба чл.267 и 268. Закона о енергетици, члан 6. тачка 9 и члан 9.Уредбе о условима за испоруку природног гаса, Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса и Одлуке о висини трошкова типског прикључка на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Србијагас“ бр. 01-01-6115 од 10.12.2015 год., а рок важења Решења одређен је применом чл.8. став 1. Уредбе о условима за испоруку природног гаса.

Поука о правном леку:

Против овог Решења може се поднети жалба Агенцији за енергетику Републике Србије, у року од 15 дана од пријема истог, а подноси се преко ЈП „Србијагас“

ОБРАДИЛА:

Сузана Савић, маг.инж.маш.

ОПЕРАТОР СИСТЕМА:

По Овлашћењу бр. 01-01/2678 од 27.05.2015.

Предраг Џајевић, дипл.инж.маш.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАГАС НОВИ САД
РАДНА ЈЕДИНИЦА КРАГУЈЕВАЦ



СКИЦА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА