

GLAVNA SVESKA

za izgradnju priključnog gasovoda,
na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3,
i položaj merno - regulacionih setova
za objekte HTD ŠUMARICE doo Kragujevac,
na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3,
u ul. Kružni put bb, Kragujevac

Investitor:

JP „SRBIJAGAS“,
ul. Narodnog fronta br. 12, Novi Sad

Objekat:

Izgradnja priključnog gasovoda,
na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3,
i položaj merno - regulacionih setova
za objekte HTD ŠUMARICE doo Kragujevac,
na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3,
u ul. Kružni put bb, Kragujevac

Vrsta tehničke dokumentacije:

IDP - Idejni projekat

Projektant:

Lopičić & Lopičić Arhitekta d.o.o.,
Avijatičarski trg 4, Beograd

Odgovorno lice projektanta:

Vojislava Lopičić

Glavni projektant:

Jelena Marković, dipl.inž.maš.
Broj licence: 330 H676 09

Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

O - GLAVNA SVESKA

Investitor: **JP „SRBIJAGAS“,
ul. Narodnog fronta br. 12, Novi Sad**

Objekat: **Izgradnja priključnog gasovoda,
na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3,
i položaj merno - regulacionih setova
za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac,
na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3,
u ul. Kružni put bb, Kragujevac**

Vrsta tehničke dokumentacije: **IDP - Idejni projekat**

Za građenje / izvođenje radova: **Izgradnja**

Projektant: **Lopičić & Lopičić arhitekте doo
Avijatičarski trg 4, Beograd**

Odgovorno lice projektanta: **Vojislava Lopičić, dia**

Pečat: Potpis:



Glavni projektant: **Jelena Marković, dipl.inž.maš.**
Broj licence: **330 H676 09**

Lični pečat: Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: **IDP-18-05**
Mesto i datum: **Beograd, 18.05.2020. god.**

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	<i>Naslovna strana glavne sveske</i>
0.2.	<i>Sadržaj glavne sveske</i>
0.3.	<i>Odluka o određivanju glavnog projektanta</i>
0.4.	<i>Izjava glavnog projektanta</i>
0.5.	<i>Sadržaj tehničke dokumentacije</i>
0.6.	<i>Podaci o projektantima</i>
0.7.	<i>Opšti podaci o objektu</i>
0.8.	<i>Sažeti tehnički opis</i>
0.9.	<i>Izjave ovlašćenih lica</i>

0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu **IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac**, određuje se:

Jelena Marković, dipl.inž.maš. broj licence 330 H676 09

Investitor:	JP „SRBIJAGAS“, ul. Narodnog fronta br. 12, Novi Sad
Odgovorno lice / zastupnik:	Predrag Džajević
Pečat:	Potpis:
	
Mesto i datum:	Beograd, 18.05.2020. god.

2/1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu **projekta konstrukcije** koji je deo **IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac**, određuje se:

Zoran Jovanović, dipl.inž.građ. broj licence: 310 2127 03

Projektant:	Lopičić & Lopičić arhitekте doo Avijatičarski trg 4, Beograd
Odgovorno lice / zastupnik:	Vojislava Lopičić, dia
Pečat:	Potpis:
	
Broj tehničke dokumentacije:	IDP-18-05-2/1K
Mesto i datum:	Beograd, 18.05.2020. god.

4.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu **projekta elektroenergetskih instalacija** koji je deo **IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac**, određuje se:

Čedomir Šorak, dipl.inž.el. broj licence: 350 C210 05

Projektant:	Lopičić & Lopičić arhitekta doo Avijatičarski trg 4, Beograd
Odgovorno lice / zastupnik:	Vojislava Lopičić, dia
Pečat:	Potpis:
	
Broj tehničke dokumentacije:	IDP-18-05-4E
Mesto i datum:	Beograd, 18.05.2020. god.

6.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA

Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu **projekta mašinskih instalacija** koji je deo **IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac**, određuje se:

Jelena Marković, dipl.inž.maš. broj licence 330 H676 09

Projektant:	Lopičić & Lopičić arhitekте doo Avijatičarski trg 4, Beograd
Odgovorno lice / zastupnik:	Vojislava Lopičić, dia
Pečat:	Potpis:
	
Broj tehničke dokumentacije:	IDP-18-05-6M
Mesto i datum:	Beograd, 18.05.2020. god.

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG PROJEKTA

Glavni projektant za izradu **IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac,**

Jelena Marković, dipl.inž.maš.

I Z J A V L J U J E M

da su **delovi idejnog projekta** međusobno usaglašeni,
da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta

0.	GLAVNA SVESKA	br. IDP-18-05
2/1.	PROJEKAT KONSTRUKCIJE	br. IDP-18-05-2/1K
4.	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	br. IDP-18-05-4E
6.	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA	br. IDP-18-05-6M
Elaborat	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	br. 07-08/20

Glavni projektant (IDP):

Jelena Marković, dipl.inž.maš.

Broj licence:

330 H676 09

Lični pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

2/1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Odgovorni projektant *projekta konstrukcije* koji je deo *IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac,*

Zoran Jovanović, dipl.inž.građ.

I Z J A V L J U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:

Zoran Jovanović, dipl.inž.građ.

Broj licence:

310 2127 03

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05-2/1K

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

4.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant *projekta elektroenergetskih instalacija* koji je deo *IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac,*

Čedomir Šorak, dipl.inž.el.

I Z J A V L J U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:

Čedomir Šorak, dipl.inž.el.

Broj licence:

350 C210 05

Pečat:

Potpis:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Šorak Čedomir".

Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05-4E

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

6.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant *projekta mašinskih instalacija* koji je deo *IDP - Idejnog projekta za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac,*

Jelena Marković, dipl.inž.maš.

I Z J A V L J U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant:

Jelena Marković, dipl.inž.maš.

Broj licence:

330 H676 09

Pečat:

Potpis:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jelena Markovic'.

Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05-6M

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0.	GLAVNA SVESKA	br. IDP-18-05
2/1.	PROJEKAT KONSTRUKCIJE	br. IDP-18-05-2/1K
4.	PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA	br. IDP-18-05-4E
6.	PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA	br. IDP-18-05-6M
Elaborat	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA	br. 07-08/20

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:	Lopičić & Lopičić arhitekta doo Avijatičarski trg 4, Beograd
Glavni projektant:	Jelena Marković, dipl.inž.maš.
Broj licence:	330 H676 09
Lični pečat:	Potpis:
	

2/1. PROJEKAT KONSTRUKCIJA:

Projektant:	Lopičić & Lopičić arhitekta doo Avijatičarski trg 4, Beograd
Odgovorni projektant:	Zoran Jovanović, dipl.inž.građ.
Broj licence:	310 2127 03
Lični pečat:	Potpis:
	

4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant: **Lopičić & Lopičić arhitekta d.o.o.**
Avijatičarski trg 4, Beograd

Odgovorni projektant: **Čedomir Šorak, dipl.inž.el.**
Broj licence: **350 C210 05**

Lični pečat:



Potpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Čedomir Šorak".

6. PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA:

Projektant: **Lopičić & Lopičić arhitekta d.o.o.**
Avijatičarski trg 4, Beograd

Odgovorni projektant: **Jelena Marković, dipl.inž.maš.**
Broj licence: **330 H676 09**

Lični pečat:



Potpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jelena S. Marković".

0.6. PODACI O LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I STUDIJE

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA:

Projektant:	„TECHNOSECTOR“ d.o.o., Kralja Aleksandra Karađorđevića 34, Kragujevac
Ovlašćeno lice:	Slaviša Miletić, dipl.inž.el.
Lični pečat:	Potpis:
	
Odgovorni projektant:	Slaviša Miletić, dipl.inž.el.
Broj licence:	353 G904 08
Broj licence MUP:	07-152-45/13
Lični pečat:	Potpis:
	

0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Tip objekta:	Lokalni podzemni cevovod za transport gasa	
Kategorija objekta:	G	
Klasifikacija pojedinih delova objekta:	učešće u ukupnoj površini objekta (%):	klasifikaciona oznaka:
	100%	222100 - cevovodi za gas
Naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:	Plan generalne regulacije „CENTRALNI GRADSKI PARK ŠUMARICE“ (Sl. list grada Kragujevca br. 24/19)	
Mesto:	Kragujevac	
Broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština:	k.p. br. 15261 KO Kragujevac 3 k.p. br. 823/1 KO Kragujevac 3 k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3	

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU

Priključak na polietilensku distributivnu gasovodnu mrežu DGM Šumarice, prečnika Ø63, radnog pritiska do 4bar	vrsta priključka:	podzemnim polietilenskim cevima za gas, prečnika Ø40, radnog pritiska do 4bar
	odobreni kapacitet:	MRS1: $Q_{max}=100m^3/h$ - na objektu br. 1, na k.p. br. 823/2, Zgrada turizma - Hotel „Šumarice“, spratnosti Pr + 1
		MRS2: $Q_{max}=100m^3/h$ - na objektu br. 2, na k.p. br. 823/2, Zgrada turizma - Depadans Hotela „Šumarice“, spratnosti Po + Pr + 2
		MRS3: $Q_{max}=40m^3/h$ - na objektu br. 2, na k.p. br. 823/2, Zgrada turizma - Depadans Hotela „Šumarice“, spratnosti Po + Pr + 2

LOKACIJSKI USLOVI:

Lokacijski uslovi:	Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republika Srbija	br. ROP-MSGI-2948-LOCH-7/2020 zavodni br. 350-02-00013/2020-14 datum: 31.03.2020. godine
--------------------	---	---

OPŠTI PODACI O OBJEKTU

Dimenzije objekta:	Ukupna dužina priključnog gasovoda:	cca. 360 m
	Dubina priključnog gasovoda:	Do 0,8 m
	Širina kanala:	Š=0,4
Tehničke i eksplatacione karakteristike objekta:	Priključni gasovod se izvodi od polietilenski cevi za gas, radnog pritiska do 4bar. Priključni gasovod se povezuje na postojeću polietilensku distributivnu gasovodnu mrežu, radnog pritiska do 4bar.	
Način gradnje:	Gasovod bi se vodio podzemno. Pri ukrštanju distributivnog gasovoda sa saobraćajnicama, prelazi bi bili izvedeni prokopavanjem.	
Etapnost gradnje:	u celosti	
Predračunska vrednost objekta:	Građevinski radovi definisani idejnim projektom konstrukcije IDP-18-05-2/1K Bez PDV-a:	365.550,00
	Elektro radovi definisani idejnim projektom elektroenergetskih instalacija IDP-18-05-4E Bez PDV-a:	51.360,00
	Mašinski radovi definisani idejnim projektom mašinskih instalacija IDP-18-05-6M Bez PDV-a:	1.620.410,00
	Ukupna vrednost radova Bez PDV-a:	2.037.320,00 din.

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Za potrebe snabdevanja prirodnim gasom radi grejanja, planirana je izgradnja priključnog gasovoda (gasnog priključka), i položaj merno - regulacionih setova (MRS-a) za objekte HTD ŠUMARICE doo Kragujevac, koji se nalaze u ul. Kružni put bb, Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3.

Trasa priključnog gasovoda i položaj setova su definisani grafičkom dokumentacijom. Priključni gasovod se celom svojom dužinom vodi podzemno pored interne saobraćajnice zelenom površinom, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 KO Kragujevac 3. Priključni gasovod se vezuje u tački T0 na postojeću DGM (prema grafičkoj dokumentaciji). Nakon 112m (tačka T1) gasovod se račva na dve deonice. Prva deonica se izvodi podbušivanjem interne saobraćajnice, i nakon cca 18 m se postavlja MRS G-65 na fasadu objekta br. 1, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, odnosno na fasadu zgrade turizma - Hotel „Šumarice“, spratnosti Pr + 1. Druga deonica nastavlja zelenom površinom i nakon cca 163m (tačka T2) odvaja se krak za drugi MRS G-65, kapaciteta $Q_{max}=100m^3/h$, koji se postavlja na fasadu objekta br. 2, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, odnosno na fasadu zgrade turizma - Depadans Hotela „Šumarice“, spratnosti Po + Pr + 2. Priključni gasovod se dalje nastavlja do trećeg MRS G-25, kapaciteta $Q_{max}=40m^3/h$, koji se postavlja na fasadi objekta br. 2, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, odnosno na fasadu zgrade turizma - Depadans Hotela „Šumarice“, spratnosti Po + Pr + 2, na cca 360m od mesta priključenja na postojeću DGM „Šumarice“ (k.p. br. 15261 KO Kragujevac 3).

U MRS vrši se filtracija, redukcija pritiska i merenje potrošenog gasa. Regulator pritiska gasa mora da ispunjava uslove prema SRPS L.H2.100. Filter za gas mora da ispunjava uslove prema SRPS M.E3.571 a cevni zatvarač SRPS M.E5.450, SRPS M.E5.451 i SRPS M.E5.452.

Sva tri merno regulaciona seta, postavljaju se nadzemno odnosno na fasadama navedenih objekata na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3. Merno regulacioni setovi snabdevli bi se sa distributivne gasovodne mreže povezivanjem na sistem DGM „Šumarice“.

Priključni gasovod je projektovan za maksimalni radni pritisak do 4bar i izvodi se od polietilenskih (PE) cevi dimenzija prema SRPS G.C6.661, klase S - 5 kvaliteta i fitinga prema SRPS G.C6.662. Predviđeno je elektrofuziono zavarivanje za gasovoda.

Niveleta gasovoda prati niveletu terena što omogućava osobina savitljivosti polietilenskih cevi. Iskop rova se vrši ručno ili mašinski u zavisnosti od postojećih objekata i instalacija na trasi.

Projektom su ispoštovana minimalna dozvoljena rastojanja gasovoda od javnih objekata kao i rastojanja pri ukrštanju i paralelnom vođenju gasovoda sa drugim instalacijama (PTT kablovi, električni vodovi, toplovodi i dr.) za koje su postojali podaci. Ukoliko se pojave slučajevi koji nisu bili unapred poznati treba ih rešavati na licu mesta na bazi propisa, tehničkih uslova i detalja iz ovog projekta i uz saglasnost odgovornog projektanta. Da bi se utvrdilo stvarno stanje i pozicija podzemnih instalacija prethodno se vrši šlicovanje trase. U slučaju postavljanja gasovoda ispod drugih instalacija na polietilensku radnu cev navući još jednu polietilensku cev (većeg prečnika ili rasečenu) ukupne dužine 2 do 3m, koja radnu cev štiti od ogrebotina ručnim alatom prilikom revizije gornje instalacije.

Definitivno postavljen i montiran gasovod se sa svom pratećom opremom geodetski snima i ti podaci se unose u projekat izvedenog objekta i katastar podzemnih instalacija.

Ispitivanje gasovoda izvršava izvođač radova uz obavezno prisustvo stručnog nadzora. O izvršenom ispitivanju se sastavlja odgovarajući zapisnik.

Pošto je distribucija prirodnog gasa povezana, u određenim uslovima, sa mogućnošću nastajanja zapaljive ili eksplozivne smeše, zabranjena je izgradnja objekata i izvođenje drugih radova, ispod, iznad i neposredno pored gasovoda kojim bi se narušila nesmetana i bezbedna distribucija gasa ili se ugrozila bezbednost ljudi i imovine.

Odgovorni projektant:

Jelena Marković, dipl.inž.maš.

Broj licence:

330 H676 09

Pečat:

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije:

IDP-18-05

Mesto i datum:

Beograd, 18.05.2020. god.

0.9. IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA

Kao ovlašćeno lice koje je izradilo elaborat zaštite od požara koji se prilaže **IDP - Idejnom projektu za izgradnju priključnog gasovoda, na k.p. br. 15261, 823/1 i 823/2 sve KO Kragujevac 3, i položaj merno - regulacionih setova za objekte HTD Šumarice doo Kragujevac, na k.p. br. 823/2 KO Kragujevac 3, u ul. Kružni put bb, Kragujevac,**

Slaviša Miletić, dipl.inž.el.

IZJAVLJUJEM

1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti bezbednosti u slučaju požara, izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da je način predviđen elaboratom odnosno studijom obezbeđeno ispunjenje odgovarajućeg osnovnog zahteva za objekat - bezbednost u slučaju požara.

Ovlašćeno lice:

Slaviša Miletić, dipl.inž.el.

Broj ovlašćenja:

Licenca broj: 353 G904 08;

Licenca MUP 07 broj 152-45/13

Pečat:



Potpis:

Broj tehničke dokumentacije:

07-08/20

Mesto i datum:

Kragujevac, avgust 2020. god.