



Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској
Митровици
09.29 број 217.17-7260/20-1
22.05.2020. године
Сремска Митровица

На основу члана 16. ст. 1. и 2. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15),
Стеван Пејић – начелник одељења издаје:

НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Налаже се Николић Небојши, службена легитимација број 8501 и Вишекруна Ненаду службена легитимација број 8572 – инспекторима, да у складу са чл. 73 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник РС“ бр. 44/77, 45/85, 18/89 и „Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и 101/05 „Сл. гласник РС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) и годишњим и оперативним планом инспекцијског надзора, као и захтевом упућеним од стране "Vahali Metal Treatment" доо изврше ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор код надзираног субјекта – привредног друштва: "Vahali Metal Treatment" доо Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227.

Код надзираног субјекта је на основу Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10) процењена повећана категорија угрожености, сходно чл. 23 и 24 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18).

Предмет инспекцијског надзора је:

- 1) смањење ризика од настанка пожара и експлозија,
- 2) спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте,
- 3) спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта,
- 4) омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање,
- 5) омогућавање ефикасног гашење пожара,
- 6) провера организационог облика послова заштите од пожара,
- 7) провера обучености запослених из области заштите од пожара,
- 8) исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара,
- 9) контролна листа надзираног субјекта.

Теренски инспекцијски надзор ће се извршити у пословним просторијама субјекта инспекцијског надзора, адреса: "Vahali Metal Treatment" доо Засавица ул. Александра Марковића бр. 227.

Планирано је да се инспекцијски надзор врши у периоду од 09 до 14 часова дана 25.05.2020 године.
/НН/

Инспектори
(потписи)

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
пуковник полиције
Стеван Пејић



Налог уручен надзираном субјекту 25.05.2020 године у Засавици 2
Овлашћено лице надзираног субјекта

(име и презиме, потпис)



Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у
Сремској Митровици
09.29.1.1 број 217.17-7260/20
25.05.2020. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

1. Општи подаци о надзору и надзираном субјекту

Састављен дана 25.05.2020. године у 13.00 часова у Сремској Митровици Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици у предмету вршења редовног, канцеларијског и теренског инспекцијског надзора.

Предмет инспекцијског надзора је:

- 1) смањење ризика од настанка пожара и експлозија,
- 2) спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара на суседне објекте,
- 3) спречавање и успоравање ширења потенцијалног пожара и дима унутар објекта,
- 4) омогућавање сигурне и безбедне евакуације људи, односно њихово спашавање,
- 5) омогућавање ефикасног гашење пожара,
- 6) провера организационог облика послова заштите од пожара,
- 7) провера обучености запослених из области заштите од пожара,
- 8) исправност и контрола инсталација и уређаја са аспекта заштите од пожара,
- 9) контролна листа надзираног субјекта.

у складу са чл. 73 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник СРС" бр. 111/09, 20/15 и 87/18), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС", бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС" бр. 44/77, 45/85, 18/89 и "Сл. гласник РС" бр. 48/94 и 101/05 "Сл. гласник СРС" бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15)

Инспекцијски надзор су извршили инспектори:

Име и презиме: Небојша Николић
Број службене легитимације: 8501
Замењен са: /

Име и презиме: Вишекруна Ненад
Број службене легитимације: 8497
Замењен са: /

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је регистровани субјекат (субјекат из члана 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору).

Правно лице
Пословно име и назив: "Vahali Metal Treatment" доо Засавица
Матични број: 20450231,
ПИБ: 105769350
Заступник: Стеван Златановић
Јмбг: 1710979760036
Функција: Директор
Седиште: Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227
Пословна јединица: Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227

Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен повећан ризик, у складу са одредбама Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 76/10), сходно чл. 23 и 24 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18).

Инспекцијски надзор је започет дана 25.05.2020. године у 09.30 часова, а завршен дана 25.05.2020. године у 11.00 часова.

Инспекцијски надзор је извршен у Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227

Инспекцијски надзор је извршен на основу чл. 73 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“ бр. 111/09 и 20/15) и члана 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15).

Инспекцијски надзор је покренут по службеној дужности - по плану инспекцијског надзора.

Налог за инспекцијски надзор:

Име и презиме лица које је издало налог: Стеван Пејић

Функција лица које је издало налог: начелник одељења

Датум издавања налога: 22.05.2020.

Предмет налога: да у складу са чл. 73 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“ бр. 111/09, 20/15 и 87/18), чл. 29 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“, бр. 54/15), чл. 31 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“ бр. 44/77, 45/85, 18/89 и „Сл. гласник РС“ бр. 48/94 и 101/05 „Сл. гласник СРС“ бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005), у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) и годишњим и оперативним планом инспекцијског надзора, као и захтевом упућеним од стране "Vahali Metal Treatment" доо изврше ванредни теренски и канцеларијски инспекцијски надзор код надзираног субјекта – правног лица: "Vahali Metal Treatment" ДОО ЗАСАВИЦА, Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227.

Допунски налог: /

Засебан налог (члан 16. Закона о инспекцијском надзору): /

Надзирани субјекат: правно лице "Vahali Metal Treatment " ДОО ЗАСАВИЦА, Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227.

- **није** обавештен о предстојећем инспекцијском надзору јер је надзор покренут на основу захтева надзираног субјекта;

Инспекцијски надзор је почео:

- уручењем налога за инспекцијски надзор надзираном субјекту;

Инспекцијски надзор је извршен у присуству: Бојан Чиеф, лице задужено за ППЗ.

2. Предмет инспекцијског надзора

1. Да ли су контролисане громобранске инсталације.

Правни основ члан 40 став 3 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20-15) и члан 15. Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр.11/96)

2. Да ли је донет програм обуке радника из области заштите од пожара у складу са новим законом о заштити од пожара и да ли је за исти прибављено мишљење надлежног одељења за ванредне ситуације.

Правни основ: члан 53. став 3. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20-15).

3. Да ли је извршена контрола исправности ручних противпожарних апарата,

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20-15).

4. Да ли је извршена контрола проточног капацитета и притиска воде у спољној и унутрашњој хидрантској мрежи за гашење пожара од стране овлашћеног сервиса,

Правни основ: члан 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20-15) и члан 38. Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр.30/91)

5. Да ли је извршен редован преглед и контрола техничке исправности унутрашњих гасних инсталација од стране овлашћеног предузећа за те послове и да ли је обезбеђен стручан извештај о томе.

Правни основ: члан 40 став 3 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20-15), а у складу са чланом 130 став 4 Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.84/04) и на основу члана 19 Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл. гласник РС", бр.104/09).

6. Да ли је извршен периодичан преглед стабилне инсталације за дојаву пожара од стране овлашћеног сервиса.

Правни основ: члан 44 став 2 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09 и 20/15) и члан 72 правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр.87/93).

3. Ток и садржај предузетих радњи ради утврђивања чињеница и других радњи у поступку

Пре почетка инспекцијског надзора, прикупљени су следећи подаци из претходних инспекцијских надзора и то:

Назив правног лица: "Vahali Metal Treatment " ДОО ЗАСАВИЦА, Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227.

На предметној локацији у Засавици 2 у ул. Александра Марковића бр. 227 послује више правних лица. Власник свих објеката и земљишта је правно лице "BISSAGOS INVEST" доо, а "Vahali Metal Treatment" доо је корисник објеката: Ова два правна лица имају седиште на горе наведеној адреси.

Правно лице "Vahali Metal Treatment" ДОО ЗАСАВИЦА послује као самостално у заштити металних конструкција од корозије при изградњи бродова. Објекти су снабдевени електро и громобранским инсталацијама. Постоји разведена спољна и унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара и довољан број апарата за почетно гашење пожара прахом. Правно лице је уписано у регистар привредних субјеката.

3.1. Радње предузете ради утврђивања чињеница

У инспекцијском надзору су предузете следеће радње ради утврђивања чињеница:

1) Контролна листа

Није издата јер је покренут ванредни инспекцијски надзор.

2) Увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења

Извод из АПР-а.

3) Увид у личну карту или другу јавну исправу подобну за идентификацију лица Службена легитимација одговорног лица у правном лицу.

4) Увид у пословне књиге, опште и појединачне акте, евиденције, уговоре, планске документе и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор

Подаци о нормативном уређењу заштите од пожара

1. Правно лице ИМА Правила заштите од пожара.

2. Правно лице ИМА Програм обуке радника из области заштите од пожара на који је дато позитивно мишљење број 07/31 број 217-7977/15 од 14.07.2015. године.

Попис преузетих докумената чини саставни део овог записника.

5) Изјава надзираног субјекта и другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку

Усмена изјава

Надзирани субјекат је у поступку усмено дао изјаву следеће садржине: /.

Писана изјава: /.

- 6) **Искази сведока /.**
- 7) **Суочења /.**
- 8) **Преглед и провера објеката, пословног простора, уређаја, опреме, као и других предмета од значаја за инспекцијски надзор**

Назив правног лица: "Vahali Metal Treatment " ДОО ЗАСАВИЦА, Засавица 2 ул. Александра Марковића бр. 227.

На предметној локацији у Засавици 2 у ул. Александра Марковића бр. 227 послује више правних лица. Власник свих објеката и земљишта је правно лице "BISSAGOS INVEST" доо, а "Vahali Metal Treatment" доо је корисник објеката: Ова два правна лица имају седиште на горе наведеној адреси.

Правно лице "Vahali Metal Treatment" ДОО ЗАСАВИЦА послује као самостално у заштити металних конструкција од корозије при изградњи бродова. Објекти су снабдевени електро и громобранским инсталацијама. Постоји разведена спољна и унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара и довољан број апарата за почетно гашење пожара прахом. Правно лице је уписано у регистар привредних субјеката.

Нормативна акта
уверења

- Обука радника из области заштите од пожара је извршена дана 15.10.2019. године од стране "Ергодонум" из Београда.
- Провера знања радника из области заштите од пожара је извршена дана 15.10.2019 године од стране "Ергодонум" из Београда.
- Контрола ручних противпожарних апарата је вршена дана 20.02.2020 године од стране „Ватроотпорност“ доо из Шида,
- Контрола хидрантске мреже за гашење пожара је извршена дана 20.02.2020 године од стране „Ватроотпорност“ доо из Шида,
- Контрола електро инсталације извршена је дана 10.07.2018 од стране "Електроинжењеринг Милошевић" из Сремске Митровице.
- Контрола громобранских инсталације извршена је дана 20.04.2018 од стране "Електроинжењеринг Милошевић" из Сремске Митровице,
- Стручни налаз инсталација у Ех изведби издат 27.11.2018. године од стране Института за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој из Новог Сада записник број. 5068-2/2018,

Увиђај у стамбеном простору: /.

- 9) **Узимање и анализа, односно испитивање узорака: /.**
- 10) **Вештачење (налаз и мишљење вештака): /.**
- 11) **Фотографисање и снимање простора у коме је вршен инспекцијски надзор и других ствари које су предмет надзора: /.**

12) **Друге радње ради утврђивања чињеничног стања**

Визуелни преглед објекта, опреме и инсталација.

3.2. Обезбеђење доказа: /.

Привремено одузимање предмета ради обезбеђења доказа: /.

Потврда о одузетом предмету: /.

3.3. Друге важније радње предузете и закључци који су донети у поступку: /.

4. Утврђено чињенично стање

4.1. Опис откривених незаконитости – утврђени недостаци

Незаконитост/недостатак: /.

Докази : /.

Правни основ: у супротности са /

4.2. Констатација законитог пословања и поступања

Законито пословање и поступање: **У овом правном лицу поштују се законом прописане мере заштите од пожара.**

5. Мере за отклањање незаконитости

У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, пошто је открио незаконитост у пословању / поступању надзираног субјекта, указао надзираном субјекту на незаконитост и опоменуо га због тога.

Инспектор је изрекао меру за отклањање незаконитости, у складу са овлашћењима из Закона о инспекцијском надзору и /.

Мере за отклањање незаконитости:

Предлаже се надзираном субјекту да: /.

Рок за поступање по мери: / дана

Рок тече од: дана пријема записника, што се утврђује доставницом или личним уручењем.

Сразмерност мере: /.

О поступању по изреченој мери за отклањање незаконитости надзирани субјекат је дужан да обавести инспектора у року од 2 дана по истеку напред датих рокова, без обзира да ли је поступио по мери и извршио је или не, сходно чл. 27 ст. 2 закона о инспекцијском надзору («Сл. Гласник РС», бр. 36/15). Уз обавештење, надзирани субјекат ће приложити документацију, односно други материјал (фотографије и др.) из кога је видљиво да су утврђена незаконитост и њене штетне последице отклоњене, а прописане обавезе испуњене.

Ако надзирани субјекат у остављеном року не поступи по изреченој мери за отклањање незаконитости која је унета у овај записник, не отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор ће донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза.

6. Други подаци и наводи од значаја

У складу са Законом о инспекцијском надзору, Законом о прекршајима, Законом о привредним преступима, Закоником о кривичном поступку и Законом о заштити од пожара, инспектор је овлашћен да:

- ако код надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису и поднесе надлежном правосудном органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог;
- ако код надзираног субјекта открије незаконитост, предузме и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен (нпр. иницирање привременог или трајног одузимања дозволе).

Изузетно, када надзирани субјекат у остављеном року поступи према налогу, односно предлогу инспектора за отклањање незаконитости, ако се сматра да та незаконитост представља прекршај у складу са законом и другим прописом, инспектор против тог надзираног субјекта неће поднети захтев за покретање прекршајног поступка, односно неће му издати прекршајни налог када највиши износ запрећене казне за прекршај не прелази 100.000 динара и није прописана заштитна мера, под условом да штетне последице нису наступиле, као и када су такве последице наступиле, али их је надзирани субјекат отклонио пре почињања поступка инспекцијског надзора или у остављеном року. О неподношењу захтева за покретање прекршајног поступка, односно не издавању прекршајног налога инспектор сачињава допуну записника о инспекцијском надзору, која садржи одговарајуће образложење.

7. Примедбе на записник

Надзирани субјект има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет радних дана од пријема овог записника.

Записник је сачињен у 3 истоветна примерка, од којих се 1 доставља надзираном субјекту, а 2 примерка су за потребе инспекције.

Записник се доставља и: /.


Записник сачињен у Сремској Митровици, 25.05.2020 године

Прилози:

Достављено:

- „Vahali Metal Treatment“ доо из Засавице 2
- Одељењу за ванредне ситуације у Сремској Митровици
- Архиви

Инспектори



(потпис)