



Република Србија

**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број предмета: ROP-MSGI-31002-LOCH-4/2019

Заводни број: 350-02-00081/2019-14

Датум: 07.06.2019. године.

Немањина 22-26, Београд

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по усаглашеном захтеву Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, Београд, за издавање локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014), члана 23. Закона о државној управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10), члана 133. став 2. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, број 35/15, 114/15 и 117/17), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17), у складу са Просторним планом општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр.8/13) и овлашћењем садржаним у решењу министра број 031-01-17/2018-02-2 од 26.11.2018. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

- I За изградњу аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, на катастарској парцели бр. 190/1 КО Висибаба, на територији општине Пожега, потребне за израду идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Просторним планом општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр. 8/13).**

Категорија објекта: В

класификациони број: 230301

II ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Инсталација нафтних деривата у Пожеги, представља потпуно опремљено складиште нафтних деривата са ауто и железничким претакалиштем, које постоји и ради више деценија.

На катастарској парцели 190/1 К.О.Висибаба се налазе резервоарски простор (складишни резервоари нафтних деривата) и инфраструктурни објекти потребни за функционисање складишта – пријем и отпрему горива.

III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Предметни објекат се гради у постојећем складишту нафтних деривата, без утврђених правила уређења и грађења.

Обавезна је примена заштитних растојања од окружења и предузимање мера заштите животне средине за локалитете и појединачне производне капацитете на основу процене утицаја на животну средину, а за зоне и скупне локације производних капацитета на основу стратешке процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 144/2008);

IV ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Складиште нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги састоји се од резервоарског простора запремине $V = 42.700,00\text{m}^3$ ($V1 = 32.700,00\text{m}^3$ је оперативно, а $V2 = 10.000,00\text{m}^3$ је у изградњи) и пратећих инфраструктурних објеката. Привремено аутопретакалиште је изграђено у близини пумпне станице, и садржи две утоварне руке, једну за дизел, а другу за моторни бензин, без поврата парне фазе.

Предмет пројекта је изградња новог аутопретакалишта са два острва, са припадајућом надстешницом и платформом, уградња нових цевовода са новим слиперима и цевним мостом, утоварних руку, мерних скидова, командног контејнера, стуба за камеру, опреме за адитивирање са заједничком бетонском танкваном.

V ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Електроенергетска мрежа:

Новопланирани објекат се прикључује на интерни фабрички прикључак на постојећу електро мрежу у кругу складишта „ПОЖЕГА“.

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу предметних радова у свему се придржавати Услови заштите природе 036р.019-756/2 од 10.04.2019, односно ROP-MSGI-31002-LOC-3-HPAP-2/2019, 350-02-00081/2019-14 од 10.04.2019. којим се потврђују претходно издати услови 036р.020-3474/2 од 09.01.2019. Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-31002-LOCH-2-HPAP-5/2018, односно 350-02-00425/2018-14 од 19.11.2018 . године.

Мере за безбедно постављање

При пројектовању и извођењу предметних радова у свему се придржавати Услови за безбедно постављање 09/46р.217-571/19 од 04.06.2019, ROP-MSGI-31002-LOCH-4-HPAP-1/2019, од 06.06.2019. МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту.

Мере заштите од пожара и експлозија

При пројектовању и извођењу предметних радова у свему се придржавати Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/46р.217-569/19 од 04.06.2019, ROP-MSGI-31002-LOCH-4-HPAP-2/2019, од 06.06.2019. МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту.

Услови одбране земље:

Техничку документацију израдити у свему према Условима бр. 6192-2 од 25.03.2019. године, издатим од стране Министарства одбране, ROP-MSGI-31002-LOC-3-HPAP-3/2019 од 26.03.2019. године.

VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За потребе издавања локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило услове:

- 036p.019-756/2 од 10.04.2019, односно ROP-MSGI-31002-LOC-3-HPAP-2/2019, 350-02-00081/2019-14 од 10.04.2019. Завода за заштиту природе Србије
- 09/46p.217-571/19 од 04.06.2019, ROP-MSGI-31002-LOCH-4-HPAP-1/2019, од 06.06.2019. МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту.
- 09/46p.217-569/19 од 04.06.2019, ROP-MSGI-31002-LOCH-4-HPAP-2/2019, од 06.06.2019. МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту.
- бр. 6192-2 од 25.03.2019. године, издатим од стране Министарства одбране, ROP-MSGI-31002-LOC-3-HPAP-3/2019 од 26.03.2019. године.

VIII Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за изградњу аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, које је израдио D.O.O. TERMOENERGO INŽENJERING из Београда.

IX Ови Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања.

X Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и 129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13. овог Закона.

XI Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.

XII Пре подношења захтева за пријаву радова, потребно је од министарства надлежног за послове заштите животне средине прибавити сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, односно одлуку да није потребна израда студије.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА

Јованка Атанацковић