

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу
Одсек за превентивну заштиту
09/25/2 број 217-18652/18-1
Дана 25.12.2018 године
ROP-MSGI-35402-LOC-1/2017
Пожаревац

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Пожаревцу, на основу чл.54 Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/09,81/09,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 и 145/14) и чл.16 ст.2 Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр.35/2015 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, бр.350-02-00482/2018-14 од 06.12.2018 године а које је достављено у име предузећа "GANGYANG CO." Д.О.О. Смедерево у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-35402-LOC-1/2017 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за изградњу објекта фабрике за производњу негашеног креча у Каони, општина Кучево на к.п. 1547/1 к.о. Каона, према достављеном идејном решењу, израђеном од стране предузећа "Делта инжињеринг" д.о.о. Београд..

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган НЕМА посебних услова у погледу мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којим се уређује област заштите од пожара, а нарочито:

1. Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77. тач. 5. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015) и СРПС У.Ј. 1.030 ("Сл.лист СФРЈ", бр. 36/76);
2. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог нивоа заштите, сходно чл. 40. ст. 4. Закона о заштити од пожара и Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр. 11/96);
3. Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити од пожара;
4. Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл. 40. ст. 1. Закона о заштити од пожара;

5. Електричне инсталације ниског напона предвидети према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88);
6. Предвидети хидрантску мрежу за гашење пожара, сходно Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл.гласник РС", бр. 3/18);
7. Системе за аутоматску дојаву пожара предвидети према Правилнику о техничким нормативима за аутоматске системе за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 87/93);
8. Систем вентилације и климатизације предвидети према Правилнику о техничким нормативима за системе климатизације и вентилације ("Сл.лист СФРЈ", бр. 38/89 и "Сл.гласник РС", бр. 118/2014);
9. Саобраћајнице предвидети према Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95);
10. За запаљиве течности и гасове добити сагласност за безбедно постављање сходно чл. 6 и 7 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл.гласник РС" бр.54/15)
11. Применити Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара ("Сл.гласник РС" бр.1/18).
12. Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту објеката.

Издати услови из дела заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл.138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл.123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступању спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл.33 и 34 Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09 и 20/15) потребно је пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 17 060,00 динара наплаћена сходно чл.46 а Закона о републичким административним таксама ("Сл.гласник РС" бр.43/03,51/03,53/04,42/05,61/05,101/05,42/06,47/07,54/08,5/09,35/10,50/11,70/11,55/12,93/12,47/13,65/13,57/14,45/15,83/15,112/15 и 50/16, 61/17, 50/18).

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Гл.полицијски саветник
Др Горан Ђорђевић