

1094
Република Србија
Град Београд
Градска управа града Београда
Секретаријат за привреду
Сектор за водопривреду
Одељење за управне и студијско-
аналитичке послове
VIII-04-325.64/2015
16.11.2015. године



24.11.2015.
Краљице Марије 1/XVII
11000 Београд
Тел.: 715-7307
Факс: 3376-102
11000 Београд
e-mail:privreda@beograd.gov.rs

www.beograd.rs
УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО
И СЕКТОРИ ЗА СПОРАЗУМНОСТ
И СЕКТОРИ ЗА СПОРАЗУМНОСТ

ПРИЈЕМАНО: 23. 11. 2015

86172015-557/15
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање

Предмет: веза ваш број 350-01-00551/2015-14; Водни услови за потребе издавања локацијских услова за изградњу фабрике аутомобилских делова МТЕ у ул. Баричких бораца бб, Барич, општина Обреновац, град Београд на к.п. бр.:204/1, 208/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 245/3, 247/1, 262, 265/7, 2298/1, 245/5, 245/4, 222, 225/1, 229/1, 232/1, 243, 239/2, 239/3, 228/1, 228/11, 2250/1, 238/1, 238/3, 239/22, 239/23, 239/24, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15 све у КО Барич и 130, 131/1, 132/1, 131/2, 132/3, 2212/5 све у КО Мислођин,

У вези са вашим захтевом за издавање водних услова за потребе издавања локацијских услова за изградњу фабрике аутомобилских делова МТЕ у ул. Баричких бораца бб, Барич, општина Обреновац, град Београд на к.п. бр.:204/1, 208/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 245/3, 247/1, 262, 265/7, 2298/1, 245/5, 245/4, 222, 225/1, 229/1, 232/1, 243, 239/2, 239/3, 228/1, 228/11, 2250/1, 238/1, 238/3, 239/22, 239/23, 239/24, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15 све у КО Барич и 130, 131/1, 132/1, 131/2, 132/3, 2212/5 све у КО Мислођин, а на основу Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 110-00-163/2015-07 од 19.05.2015. год., Секретаријат за привреду Градске управе града Београда доставља следеће водне услове:

1. Да се техничка документација изради у свему према одговарајућим законским прописима и нормативима за ову врсту објеката;
2. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
3. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације;
4. За потребе израде техничке документације извршити све неопходне истражне радове и обезбедити одговарајуће подлоге (урбанистичке, геодетске, хидрогеолошке, геомеханичке, геолошке и др.) како би се на основу њих дало одговарајуће техничко решење за планиране радове;
5. Код уређења терена имати у виду ниво подземних вода које се појављују на локацији, с тим да се нивелацијом изврши уклапање у постојеће коте околног терена и прилагоди постојећим и планираним објектима;

6. С обзиром да се предметни објекат налази на око 300 м узводно од зона санитарне заштите водозахвата Барич у Обреновцу, потребно је техничку документацију урадити на основу Информације бр.4336 од 14.08.2015. године, као и Допуне информације бр.6752 од 16.10.2015. године о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта у Обреновцу, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац;
7. При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним објектима, на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
8. Техничку документацију ускладити са важећим водним/водопривредним актима и техничком документацијом изведених водних објеката на предметном подручју;
9. За локацију предметног комплекса предвидети техничко решење за снабдевање водом прикључком на јавни водовод према условима ЈКП „ВиК“ Обреновац; Уколико се јави потреба за већим количинама воде (из подземних или површинских лежишта) прибавити техничке услове у новом поступку;
10. Извршити идентификацију (биланс) свих отпадних вода и материја, које настају на предметном комплексу, по очекиваним количинама и квалитету за одређено временско трајање;
11. Предвидети сепарациони систем канализације за фекалне, технолошке, зауљене атмосферске и условно чисте атмосферске отпадне воде;
12. Предвидети евакуацију фекалних отпадних вода и након пречишћавања, системом канализације прикључити на јавну канализацију у свему према условима бр.1500-12/1 од 23.06.2015. године ЈКП „ВиК“ Обреновац;
13. Техничком документацијом предвидети да се атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге некомуникацијске површине) могу, без претходног пречишћавања контролисано испуштати у зелене површине;
14. Забрањено је испуштање непречишћених отпадних вода (осим условно чистих атмосферских отпадних вода) у реципијент;
15. Димензионисање објеката за пречишћавање и одвођење атмосферских вода извршити на основу карактеристичних рачунских вредности интензитета падавина различите вероватноће појаве, које за предметну локацију износе:

Трајање кише (min)	Интензитет кише у функцији трајања и вероватноће i (l/s ha)				
	P 1%	P 2%	P 5%	P 10%	P 50%
10	538	472	392	335	207
20	339	298	247	211	130
30	253	222	184	157	96,7
60	149	131	108	92,8	56,9

16. Уколико се отпадне воде са комплекса упуштају у колектор Ø1200 који води ка ретензији Ширац, а затим колектором Ø1400 у мелиорациони канал Мислођин I (мелиорационо подручје „Барич – Мислођин“), поштовати додатне услове бр.1500-12/3 од 07.10.2015. године и бр.7136 од 03.11.2015. године, надлежног ЈКП;
17. На основу извршене прогнозе количина отпадних вода, дефинисати хидрауличко оптерећење, капацитет, величину уређаја и начин пречишћавања као и могућност пријема отпадних вода у мелиорациони канал Мислођин I, ретензије „Мислођин“ и МЦС „Мислођин“ у постојећем стању.
У случају да се колектором Ø 1400 прихватају све отпадне воде, предвидети да ретензија Ширац буде реципијент из кога ће се вршити контролисано испуштање у Мислођински канал, у циљу обезбеђења нормалног функционисања водног режима и заштите подручја од штетног дејства воде, што је и била обавеза претходног Инвеститора „Базне хемије“ по Решењу бр.325-560/90-07 од 04.11.1990 године о издавању водопривредне дозволе (тачка 1.) од стране Републичког секретаријата за

- пољопривреду, шумарство и водопривреду. При прорачуну узети у обзир и остале кориснике јавне канализационе мреже.
18. За фекалне отпадне воде, технолошке отпадне воде и атмосферске отпадне воде које су загађене – зауљене (са манипулативних и саобраћајних површина и паркинга и сл.) предвидети одговарајући третман у зависности од врсте и количине загађујућих материја пре испуста у рецепијент. Квалитет вода на испусту мора да задовољи прописане услове. Предвидети да се чишћење садржаја из постројења за пречишћавање отпадних вода и сепаратора уља врши од стране овлашћеног правног лица;
 19. Техничком документацијом предвидети одговарајућа мерна места за узорковање и постављање мерних уређаја за мерење количина вода. За уређај за пречишћавање отпадних вода предвидети таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити пречишћавање отпадних вода до нивоа који одговара утврђеним граничним вредностима емисије, односно до нивоа којим се не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента (комбиновани приступ) узимајући строжији критеријум од ова два.
 20. Техничком документацијом предвидети мерење количине пречишћених вода (фекалних и технолошких), као и места за узорковање за потребе испитивања биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних вода (фекалних, атмосферских и технолошких) пре и после пречишћавања од стране овлашћеног правног лица;
 21. За све објекте водовода и канализације, извршити потребне хидрауличке прорачуне и прописно их димензионисати;
 22. За све предвиђене активности током планиране изградње, мора се предвидети адекватно техничко решење тако да се не сме нарушити режим подземних и површинских вода (квалитативно и квантитативно), и да се не деградира водно земљиште и водни објекти;
 23. Техничком документацијом предвидети да се благовремено о почетку радова обавести овај Секретаријат и ЈВП „Београдводе“, ради праћења испуњења водних услова. Извођач радова је дужан да прихвати и евентуалне допунске услове од стране представника водопривреде, уколико се за тим укаже потреба. Након изведених радова потребно је доставити надлежном Јавном водопривредном предузећу документацију изведеног стања ради увођења у катастар водних објеката, као и прибавити извештај надлежног Јавног водопривредног предузећа о утицају радова на режим вода и испуњености водних услова ради исходавања водне дозволе;
 24. Пројектну документацију ускладити са елементима објеката за одбрану од поплава, тако да не буде угрожено функционисање система заштите од поплава;
 25. За потребе праћења квалитативних промена подземних вода предвидети један пијезометар у зони складиштења опасних материја;
 26. Током извођења радова усагласити радове и мере са постојећим решењима и изведеним објектима на предметној локацији, у циљу заштите водног режима и водних објеката;
 27. Евентуалне штете, настале као последица изведених радова и објеката, несагледавања свих проблема или некомплетних решења, као и услед евентуалних поремећаја у водном режиму, надокнадити и њихове узроке отклонити у најкраћем року, о свом трошку;
 28. У року важења ових водних услова прибавити решење којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину;
 29. Пројектом предвидети такво решење објеката за складиштење опасних материја, којим ће се обезбедити водонепропусност, редовна контрола, потребна сигнализација у случају квара или процуривања, као и друге заштитне мере од евентуалног загађења подземних и површинских вода;

30. По изради техничке документације у складу са издатим водним условима, поднети захтев овом Секретаријату за издавање водне сагласности;
31. По завршетку изградње и техничког пријема објекта, инвеститор треба да прибави писмени доказ – извештај надлежног ЈВП о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе и утицају изведених радова и објеката на режим вода.

На основу Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења, који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заведено под бројем 110-00-163/2015-07 дана 19.05.2015.године) усклађеност техничке документације са водним условима, за издавање грађевинске дозволе, проверава и потврђује вршилац техничке контроле, у складу са важећим Законима и подзаконским актима.

Инвеститор „Energogroup“ из Београда, ул. Незнаног јунака бр.7. поднело је захтев бр.350-01-00551/2015-14 од 26.05.2015. године Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за издавање локацијских услова у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу фабрике аутомобилских делова МТЕ у ул. Баричких бораца бб, Барич, општина Обреновац, град Београд на к.п. бр.:204/1, 208/2, 213, 214/1, 214/2, 214/3, 245/3, 247/1, 262, 265/7, 2298/1, 245/5, 245/4, 222, 225/1, 229/1, 232/1, 243, 239/2, 239/3, 228/1, 228/11, 2250/1, 238/1, 238/3, 239/22, 239/23, 239/24, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15 све у КО Барич и 130, 131/1, 132/1, 131/2, 132/3, 2212/5 све у КО Мислођин. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратило се 26.05.2015. године Секретаријату за привреду, Сектор за водопривреду за издавање водних услова за предметни објекат. Захтев за издавање водних услова за горе наведени објекат, је у Секретаријату за привреду заведен под бр. VIII-04-325-64/2015 од 04.06.2015. године.

Увидом у достављену документацију, Сектор за водопривреду је одбацио предметни захтев кроз Обавештење од 15.06.2015. године, упућено Министарству, јер идејно решење предметног комплекса није садржало све податке прописане горе наведеним Упутством.

Дана 13.07.2015. године, овај Секретаријат је примио допис (електронским путем) са додатним информацијама у вези актуелног предмета од стране подносиоца захтева.

У складу са чл. 5. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), а према чл.3. тч.4. и чл.5. тч.2. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14), овај Секретаријат се обратио захтевима од 14. 07.2015. године, ЈВП „Београдводе“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, као и РХМЗ, за издавање Мишљења и Информације о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта, у поступку издавања водних услова за изградњу предметног објекта.

Услови бр.1500-12/1 од 23.06.2015. године, ЈКП „ВиК“ Обреновац, за прикључак предметних објеката на јавну водоводну и канализациону мрежу, преузети су електронским путем из Министарства.

Из ЈВП „Београдводе“ достављено је обавештење бр.3483/2 од 24.07.2015. године, да је потребно да се допуни предметни захтев, како би ЈВП издало Мишљење у поступку издавања водних услова за изградњу предметног објекта. С тим у вези овај Секретаријат је упутио захтев од 28.07.2015. године Министарству да достави неопходну документацију уз предметни захтев.

Дана 03.08.2015. године достављено је Мишљење бр.922-1-246/2015, овом Секретаријату од стране РХМЗ.

Из ЈКП „ВиК“ Обреновац достављена је Информација бр.5336 од 14.08.2015. године о положају предметног објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта у Обреновцу. С обзиром да се у информацији констатује да се предметни комплекс налази 300 м узводно од санитарних зона заштите водозавода „Барич“, упућен је додатни захтев од 04.09.2015. године да се ЈКП изјасни да ли ће предметни комплекс имати неповољан утицај на поменуто извориште. Дана 19.10.2015. године достављена је Допуна бр.6752 од 16.10.2015. Информације бр.5336 од 14.08.2015. године о положају предметног објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац.

ЈКП „ВиК“ Обреновац је припремило додатне информације бр.7136 од 03.11.2015. године, за прикључак предметних објеката на јавну водоводну и канализациону мрежу, након чега је ЈВП „Београдводе“ издало Мишљење бр.3483/5 од 06.11.2015. године, а које је примљено на писарницу овог Секретаријата 06.11.2015. године.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Решење бр.325-560/90-07 од 04.11.1990 године о издавању водопривредне дозволе од стране Републичког секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
- Решење бр.351-954/88-07 од 17.05.1989. године, којим се одобрава употреба примарне мреже кишне канализације у индустријској зони у Баричу, донето од стране Републичког комитета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту човекове средине;
- Закључак Владе бр. 464-10071/2015 од 19.09.2015. године;
- Информација о локацији бр.350-01-00551/2015-14 од 26.05.2015. године, за изградњу фабрике аутомобилских делова МТЕ у КО Барич и КО Мислођин, општина Обреновац.
- Обавештење бр.589/2015 од 13.07.2015. године, од стране „Energogroup“ д.о.о.
- Идејно решење фабрике аутомобилских делова МТЕ у КО Барич и КО Мислођин, општина Обреновац, 0-главна свеска и 1- пројекат архитектуре, технички опис
- Мишљење ЈВП „Београдводе“ бр. 3483/5 од 06.11.2015. године;
- Мишљење број 922-1-246/2015 од 23.07.2015. године, Републичког хидрометеоролошког завода;
- Одговор бр.3483/2 од 24.07.2015. године на захтев, од стране ЈВП „Београдводе“;
- Информација бр.4336 од 14.08.2015. године о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта у Обреновцу, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац;
- Допуна бр.6752 од 16.10.2015. године издате Информације бр.4336 од 14.08.2015. године о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта у Обреновцу, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац;
- Услови бр.1500-12/1 од 23.06.2015.године за пројектовање и прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац;
- Допуна услова бр.1500-12/3 од 07.10.2015. године за пројектовање и прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу;
- Додатне информације бр.7136 од 03.11.2015. године, везане за издате Услове за пројектовање и прикључење објекта на водовод и канализацију бр.1500-12/1 од 23.06.2015.године и Допуне услова бр.1500-12/3 од 07.10.2015. године, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац;
- Ситуација;
- Копије плана бр.953-1/2015-594 од 21.05.2015. године, РГЗ (у електронском облику);
- Копије плана водова 956-01-18/2015, РГЗ (у електронском облику);
- Ситуација Р = 1:250;

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Локација на којој ће бити изграђена фабрика аутомобилских делова МТЕ налази се у ул.Барицких бораца бб, у Баричу, општина Обреновац, град Београд. Северно од локације је ток реке Саве. Западно и северно од предметне локације је ток реке Колубаре са ушћем у реку Саву.

У фабрици ће се производити делови аутомобилских мотора (делови turbo charger елемената мотора аутомобила). Производи се добијају процесом ливења и машинске обраде одливака. Сви производи у првој фази биће од легираног нерђајућег челика. У првој фази комплекса, цео производни комплекс дели се на непроизводни део (код самог улаза у комплекс), на производни део у централном делу локације и сервисни део у западном или северозападном делу локације. Издвајамо следеће функционалне јединице у комплексу фабрике: објекат одржавања, складиште опасних материја, одлагање чврстог отпада (отворени део са надстрешницом), складиште резервних делова, складиште финалних производа, ливница, машинска радионице, алатница, гаража, постројење за прераду отпадних вода (пречишћавање отпадних зауљених вода са саобраћајница и платоа, пречишћавање фекалних вода и пречишћавање технолошких вода), пумпна станица са резервоарима за воду и мерно регулациона станица за прикључак на гас.

Источно од предметне локације је фабрички круг Прва Искра – Наменска а.д. који је делимично у функцији, а јужно је приступна саобраћајница. Планиране активности које претходе процедури парцелизације и формирање једне грађевинске парцеле су: одвоз опасних хемјских материјала из постојећег погона Прве Искре Базна Хемија; рушење свих надземних објеката; санација и ремедијација или замена контаминираниог тла. Планирају се и додатна испитивања и конкретан Геотехнички елаборат за новопроектовани комплекс.

Постојећи фабрички комплекс је прикључен на постојећу инфраструктуру која ће опслуживати и новопроектовани фабрички комплекс фабрике аутомобилских делова МТЕ.

Производни програм ливнице планира одливке од високолегираног аустенитног челика. Планирана количина отпадне воде из ливнице износи $0,5-1,0 \text{ м}^3/\text{т}$ добрих одливака и може настати: из складишта улазног материјала (оптерећена органским нечистоћама); атмосферске воде са отворених платоа и из дела постројења за припрему песка (оптерећена суспендованим честицама); из припреме воде за хлађење (садржи соли из регенерације јоноизмењивачких смола); отпадне воде из скрубера (настају при пречишћавању отпадних гасова из процеса израде калупа и језгара и за њих се предвиђа биолошки третман са денитрификацијом).

Одливци из ливнице складиште се у металним жичаним сандуцима у хали ливнице до отпреме у погон машинске обраде која подразумева: глодање, стругање, бушење на CNC машинама. Током процеса обраде одливака генерише се значајна количина „шпона“, која се избацује из машина у контејнере, при чему тај шпон садржи остатке рахладне емулзије. Расхладна суспензија, која служи за хлађење алата и обрадка и подмазивања у процесу машинске обраде, дренажа се у посуде које се односе до сабирног резервоара.

По завршеној обради производ се транспортује до машине за прање издувних грана и кућишта турбине. Прање се врши деминерализованом водом. Отпадна вода од овог прања може садржати и процесне лубриканте (за хлађење алата), која не утиче значајно на оптерећење система за третман отпадних вода. Отпадне воде из припреме воде за хлађење настају у просторији за централну припрему деминерализоване воде и пречишћене воде. Ове воде садрже соли из регенерације јоноизмењивачких смола (за омекшавање воде за хлађење), које такође треба одвести на централно постројење за пречишћавање вода. За потребе континуалног рада, за машине је потребно обезбедити, између осталог и деминерализовану воду, пречишћену воду, лубриканте и остало.

Као неопасан отпад у овој фабрици јавља се отпадни песак, ватростални материјал (облоге пећи, маса за лонце...), прашина и шљака (ливeње), који може да се одлаже на комуналне депоније.

Муљ из скрубера који представља опасан отпад и хемијски отпад (смоле, катализатори) предаваће се овлашћеном оператеру.

Снабдевање водом за санитарне, технолошке и противпожарне потребе објекта вршиће се из јавног водовода Обреновца, прикључењем на цевовод Ø 100, а у свему према условима ЈКП „ВиК“ Обреновац (бр.1500-12/1 од 23.06.2015.године). Предвиђена су и два резервоара који ће обезбеђивати резерву воде и функционисање свих објеката у смислу техничке потрошње, спринклер инсталације, спољне и унутрашње хидрантске мреже.

Из напред наведеног, у оквиру предметног комплекса настаће фекалне, условно чисте атмосферске, зауљене атмосферске и технолошке отпадне воде. На локацији постоји изграђен фекални колектор АС Ø 400, који одржава надлежно ЈКП (делимично реконструисан у дужини од 250 м на PVC Ø 500), на који је прикључен део насеља Барич и који се улива директно у реку Саву без претходног пречишћавања. Планирани објекти биће прикључени на канализациону мрежу која је сада у надлежности ЈКП „ВиК“ Обреновац (а према условима ЈКП бр.1500-12/1 од 23.06.2015.године, бр.1500-12/3 од 07.10.2015. и бр.7136 од 03.11.2015. године за прикључак на канализацију) из истог са испустом у старо корито реке Колубаре, ретензију Шицац, преко колектора Ø 1200, а затим колектором Ø 1400 (гравитационим путем) у мелиорациони канал Мислођин I. Овај канал припада мелиорационом подручју „Барич – Мислођин“, из кога се воде преко ретензије „Мислођин“ и истоимене МЦС препумпавају у реку Колубару.

Ретензија „Мислођин“ је у постојећем стању запуњена наносом и не издвајају се редовно средства за њено измуљивање како би се обезбедила пројектована запремина ретензионог базена. Кота дна ретензије пројектована је на 71,00 мнм. Воде из ретензије се преко МЦС препумпавају у реку Колубару. За рад ЦС као погонско гориво користи се електрична енергија и дизел агрегат. Пумпе на електрични погон су недовољног капацитета, док пумпа на дизел гориво није у функцији, тако да често долази до забарења. Радни ниво МЦС „Мислођин“ је при минималном водостају 70,40 мнм, а при максималном водостају 71,50 мнм. Капацитет пумпи на електро погон је 3 x 106 л/с, а на дизел агрегат 1 x 500 л/с.

Решење бр.351-954/88-07 од 17.05.1989. године, којим се одобрава употреба примарне мреже кишне канализације у индустријској зони у Баричу, донето је од стране Републичког комитета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту човекове средине.

Решење бр.325-560/90-07 од 04.11.1990 године о издавању водопривредне дозволе је донето за објекте ЛАБ са припадајућом инфраструктуром предузећу ПИБ Индустрија базне хемије из Барича, од стране Републичког секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Из ове дозволе која је важила до 30.11.1991. године издвајамо услов бр.1. у коме се налаже инвеститору да изврши изградњу ретензије „Шицац“ (што је наведено као обавезна мера из Мишљења ЈВП) и оконча све радове на допунским уређајима и објектима за заштиту вода.

Обавештење бр.589/2015 од 13.07.2015. године, од стране „Energogroup“ д.о.о., којим изјављују да на предметној локацији се неће копати нови бунари, док ће постојећи бити у државном власништву, под ингеренцијом јавног комуналног предузећа. Снабдевање водом вршиће се искључиво из градског водовода Ø100, према датим условима ЈКП „ВиК“.

Закључком Владе бр. 464-10071/2015 од 19.09.2015. године, одлучено је да се право јавне својине Републике Србије на непокретностима тј. објектима комуналне инфраструктуре:

- Секундарна мрежа спољног водовода и канализације, изграђених на основу Решења општинског комитета за комунално-грађевинске и стамбене послове СО Обреновац III-07 бр.351-820 од 12.08.1982. године, којим је дозвољена изградња наведене мреже
- Примарна мрежа кишне канализације чија је употреба одобрена Решењем Републичког комитета за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту човекове околине бр.351-954/33-07 од 17.05.1989. године
- секундарна мрежа спољне канализације чија је употреба одобрена Решењем Републичког секретаријата за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту човекове околине бр.351-05-00044/91-04 од 31.01.1991. године
- зауљене, фекалне и хемијски активне канализације (колектор који се протеже до ретензије „Ширац“ – старо корито Колубаре), чије привремено коришћење је дозвољено Решењем општинског секретаријата за урбанизам, комунално-грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове СО Обреновац, Одсек за комуналне, грађевинске, стамбене и саобраћајне послове II-05 бр. 351-449 од 27.06.1989. године, као доказ да су предметни објекти изграђени у складу са прописима о изградњи објекта,

пренесе у јавну својину града Београда са правом коришћења градске општине Обреновац.

Према Информацији о локацији бр.350-01-00551/2015-14 од 26.05.2015. године, катастарске парцеле на којима се планира изградња фабрике аутомобилских делова МТЕ, у КО Барич и КО Мислођин, општина Обреновац, налазе се у обухвату Просторног плана општине Обреновац у оквиру постојећег грађевинског земљишта у зони привредних активности – Индустриска зона Барич.

Према Информацији бр.4336 од 14.08.2015. године о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите изворишта у Обреновцу, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац, локација предметног објекта налази се на око 4 км низводно реком Савом од зона санитарне заштите изворишта „Вић баре“ и на **око 300м узводно од зона санитарне заштите водозахвата „Барич“**. На захтев од 04.09.2015. године овог Секретаријата да се допуни претходна информација, јер из исте није могуће протумачити да ли ће предметни објекти имати неповољан утицај на извориште површинске воде „Барич“, достављена је Допуна бр.6752 од 16.10.2015. године, од стране ЈКП „ВиК“ Обреновац. Из наведене допуне информације цитирамо: **„На основу података којима располажемо (из захтева и пропратне документације) не можемо закључити да ли ће предметни објекат имати неповољан утицај на извориште површинске воде „Барич“, с обзиром да се налази око 300м узводно од зона санитарне заштите водозахвата. Мишљења смо да је потребно да пројектном документацијом и студијом процене утицаја на животну средину буду обрађени утицаји пројекта на извориште у непосредној близини, као и мере и услови за спречавање истог, а све у циљу несметаног и континуираног снабдевања грађана водом за пиће.**

Након донетог Закључка Владе бр. 464-10071/2015 од 19.09.2015. године, ЈКП „ВиК“ Обреновац је издало Додатне информације бр.7136 од 03.11.2015. године, везане за издате услове за пројектовање и прикључење објекта на водовод и канализацију позивајући се на Решење бр.351-954/88-07 од 17.05.1989. године, којим се одобрава употреба примарне мреже кишне канализације у индустријској зони у Баричу и на податке са терена (предметна канализација из правца комплекса базне хемије је пречника 1200 мм до излива

у ретензију Ширац; из правца Ширца по процени је пречник 1400 мм до изливне грађевине у каналу Мислођин). Саставни део ових додатних информација чини извод из техничке документације (технички опис и ситуација) као и ситуација из њихове базе података на основу података са терена.

Републички хидрометеоролошки завод издао је Мишљење број: 922-1-246/2015 од 23.07.2015. године, са хидрографским, хидролошким подацима о водостајима на реци Сави и Колубари и метеоролошким подацима, који су прихваћени. Податке о карактеристичним котама за предметни потез реке Саве (зона ушћа Колубаре) треба преузети из Студије „Прорачун успорених нивоа воде у акумулацији ХЕ Ђердап 1 за 69.5 мнм и више на ушћу Нере“ у којој су вршени хидраулички прорачуни за одређивање карактеристичних кота нивоа у зони успора, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда.

Приложена мишљења су обавезни прилози у складу са чл. 118. ст. 4. Закона о водама.

Према одребама чл. 117. ст. 1 тч. 5., тч.6. и тч.14. Закона о водама објекат је сврстан у тип: индустријски објекат чије се отпадне воде испуштају у површинске воде и јавну канализацију, ППОВ и складиште опасних материја. На основу чл. 43. овога закона у смислу водне делатности у питању је заштита вода од загађивања. Најближи водоток је мелиорациони канал Мислођин I, који припада мелиорационом подручју „Барич – Мислођин“, из кога се воде преко ретензије „Мислођин“ и истоимене МЦС препумпавају у реку Колубару, водно подручје Београд, у складу са чл. 27. Закона о водама. Канал Мислођин I припада мелиорационом подручју Сава II према Одлуци о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница на водном подручју Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 25/11).

Услови под бр. 1- 4. су дати у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС ("Сл. гласник РС " број 11/02) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/14).

Услов бр. 6. је веома значајан, с обзиром да се предметна локација налази 300 м узводно од зона санитарне заштите водозахвата Барич у Обреновцу и стим у вези, потребно је да се техничка документација усклади са свим условима (ограничењима) које пропише надлежно ЈКП ради заштите изворишта које се налази у близини предметног комплекса.

Услови под бр. 10-28. дати су сагласно одредбама чл. 97-99. Закона о водама, као и мишљењима ЈВП „Београдводе“ и РХМЗ-а.

Услов бр.25. дат је у складу са чл.20. Закона о водама.

Услов бр.27. дат је у складу са чл.22. Закона о водама.

Услови бр.16,17,... дати су сагласно условима из Мишљења ЈВП „Београдводе“.

Услови бр.15. и 24. дати су сагласно условима из Мишљења бр.922-1-246/2015 од 23.07.2015. године, Републичког хидрометеоролошког завода;

Услов бр.18. дат је у складу са чл.98. Закона о водама.


Услов бр. 19. дат је у складу са чл. 98. Закона о водама и сагласно одредбама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/2011 и 48/12), Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.50/12) и Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 24/14). Услов бр. 20. дат је у складу са чл. 99. Закона о водама.

Услов под бр. 28. дат је у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС 135/2004, 36/2009).

Услов бр.30. дат је сагласно чл. 119. Закона о водама. Садржина наведеног захтева утврђена је чл. 6. и 7. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14).

Услов бр.31. дат је сходно чл. 122. ст.3. Закона о водама. Садржина захтева за издавање водне дозволе утврђена је чл. 11., 12., 14. и 15. Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА

Маја Бајагић

