




Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Републичка дирекција за воде

Број: 325-04-282/2014-07

Датум: 24.12.2014. год.

Београд
ИМ



На основу чл. 122.-126. Закона о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), члана 30. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. став 6. Закона о министарствима ("Службени гласник РС" бр. 44/2014) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), решавајући по захтеву подносиоца, Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, у управној ствари издавању водне дозволе, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ

1. Подносиоцу захтева, НИС а.д. Нови Сад, издаје се водна дозвола за складиштење нафте и нафтних деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-19 и Р-20, одвођење подземних вода дренажним системом, одвођење санитарно фекалних отпадних вода и пречишћавање и одвођење пречишћених отпадних вода са манипулативних и других површина са комплекса Складишта "Смедерево", на к.п. бр. 523 КО Смедерево у Смедереву.

2. Ова водна дозвола се издаје са роком важења од пет година од дана издавања овог решења, односно ова дозвола важи до 24.12.2019. године.

3. Ово Решење је уведено у Уписник водних дозвола за водно подручје Доњи Дунав, под редним бројем 271, од 26.12.2014. године.

4. Водна дозвола се издаје на основу достављене документације, утврђеног чињеничног стања и уз следеће услове:

4.1. Да се сви изграђени објекти користе у свему према постојећој ревидованој техничкој документацији;

4.2. Да се објекти за захватање вода, сакупљање, каналисање, пречишћавање и испуштање отпадних вода, одржавају у функционалном стању и редовно осматрају, како би се обезбедио поуздан рад и заштита површинских и подземних вода од евентуалног загађења;

4.3. Да се подземне воде из бунара користе у оквиру утврђених и разврстаних резерви подземних вода, сагласно решењу министарства надлежног за послове геолошких истраживања;

4.4. Да се врши редовно мерење количина захваћених вода, сагласно прописима и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада у водопривреди;

4.5. Да се у циљу заштите подземних вода, обезбеде сагласно одговарајућим прописима редовна испитивања и контрола непропусности, баждарења и чишћење резервоара ради утврђивања евентуалног процуривања горива из резервоара;

4.6. Да се редовно прати режим и квалитет подземних вода из мреже пијезометара на локацији складишта. Уколико су повећане концентрације одговарајућих параметара, потребно је утврдити извор загађења и предузети мере на његовом отклањању;

4.7. Да се зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и отпадне воде из танквана, одводе искључиво преко таложника и сепаратора масти и уља у водоток Дунав;

4.8. Да се уређај за пречишћавање зауљених и других отпадних вода редовно чисти и одржава, и обезбеде пројектовани ефекти пречишћавања, а отпадно уље и талог одстрањују на прописан начин и уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

4.9. Да се водонепропусна септичка јама редовно празни, уз евиденцију путем овлашћене установе за ту врсту радова;

4.10. У случају да дође до негативних последица по површинске и подземне воде због нестручног руковања објектом и уређајима, услед хаварије или због измењене природе и квалитета пречишћених отпадних вода, инвеститор је обавезан да обустави рад, предузме хитне мере и санира све настале штете о свом трошку;

4.11. Да се редовно врши контрола и испитивање квалитета пречишћених отпадних вода, тако да се задовоље прописани услови, преко овлашћеног правног лица, и доставити атест о постигнутом степену ефикасности сепаратора масти и уља;

4.12. У случају да квалитет испуштених отпадних вода утиче на нарушавање прописаног квалитета воде у реципијенту, као и да не одговара прописаном квалитету, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво;

4.13. Да се у случају измењене природе и квалитета испуштених вода, као и промене врсте пријемника, прибави нова водна дозвола;

4.14. У случају реконструкције уређаја за пречишћавање отпадних вода као и било какве доградње или реконструкције у оквиру постојећег објекта, неопходно је прибавити адекватна водна акта, у складу са Законом о водама, у посебном поступку;

4.15. Корисник је дужан да евентуалне интервенције на својим објектима, које се изводе у зони постојећих водних објеката, планира и изведе на начин којим ће се обезбедити заштита њихове стабилности, као и заштита постојећег режима вода;

4.16. Да се врши редовно мерење количина испуштених пречишћених отпадних вода, сагласно прописима и да се редовно измирују обавезе плаћања накнада у водопривреди;

4.17. Да се уради и поштује Правилник о обавезама радника који опслужују складиште нафте и нафтних деривата са пратећим садржајима, у случају изливања горива приликом претакања и испуривања танкова, о обавези контроле сабирних шахтова, стања таложника, сепаратора уља, масти и лаких течности, о интервенцијама на сакупљању или упијању дрвеном струготином случајно изливеног горива при претакању и о диспозицији таквог материјала и слично;

4.18. Да се најкасније два месеца пре истека рока важења водне дозволе поднесе захтев за продужење важности водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе).

Образложење

Подносилац захтева, Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12 (матични број: 20084693, претежна делатност: 0610-експлоатација сирове нафте), поднео је захтев под бројем: про520000/из-зах/1016, од 27.02.2014. године, за добијање водне дозволе складиштење нафте и нафтних деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-19 и Р-20, одвођење подземних вода дренажним системом, одвођење санитарно фекалних отпадних вода и пречишћавање и одвођење пречишћених отпадних вода са манипулативних и других површина са комплекса Складишта "Смедерево", на к.п. бр. 523 КО Смедерево у Смедереву.

Уз захтев и допуну захтева, достављена је следећа документација:

-Образац О-6;

-Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре;

-Извештај о испуњености услова из водних услова и водне сагласности за издавање водне дозволе за складиштење нафте и нафтних деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-19 и Р-20, одвођење подземних вода дренажним системом, одвођење санитарно фекалних отпадних вода и пречишћавање и одвођење пречишћених отпадних вода са манипулативних и других површина са комплекса Складишта "Смедерево", на катастарској парцели број 523 КО Смедерево у Смедереву, од ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Београд, Радна јединица "Смедерево" Смедерево, број: С/13-524, од 25.12.2013. године;

-Записник о извршеном инспекцијском прегледу код НИС а.д. Нови Сад, Милентија Поповића бр. 1 Београд, Складиште "Смедерево", издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, Водна инспекција, Подунавски управни округ, под бројем: 325-016/2014-07, од 25.02.2014. године;

-Решење о издавању водне дозволе за складиштење нафте и нафтних деривата у надземним резервоарима Р-1, Р-19 и Р-20, одвођење подземних вода дренажним системом, одвођење санитарно фекалних отпадних вода и пречишћавање и одвођење пречишћених отпадних вода са манипулативних и других површина са комплекса Складишта "Смедерево" у Смедереву, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, број: 325-04-93/2012-07, од 09.11.2012. године;

-Резултати испитивања отпадне воде на излазу из сепаратора ИД 1-1507 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-384-5/13-01/205, од 23.12.2013. године;

-Резултати испитивања отпадне воде на излазу из сепаратора ИД 1-1043 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-384-5/13-01/3, од 04.10.2013. године;

-Резултати испитивања отпадне воде ИД 1-0720 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-384-2/13-01/44, од 15.07.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде из пијезометра Р1, ИД 1-1508 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за

заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-4/13-01/22, од 16.12.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде из пијезометра Р1, ИД 1-1508 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-4/13-01/22, од 16.12.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде из пијезометра Р2, ИД 1-1509 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-4/13-01/23, од 16.12.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде из пијезометра Р3, ИД 1-1510 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-4/13-01/24, од 16.12.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде из пијезометра Р4, ИД 1-1511 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-4/13-01/25, од 16.12.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде, ИД 1-1047 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-2/13-01/38, од 23.09.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде, ИД 1-1045 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-2/13-01/36, од 23.09.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде, ИД 1-1046 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-2/13-01/37, од 23.09.2013. године;

-Резултати испитивања подземне воде, ИД 1-1044 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-418-2/13-01/35, од 23.09.2013. године;

-Дневник рада од 26.06.2013. године, од НИС а.д. Смедерево, од ЕЗО групе доо Београд;

-Табела запремине Р-19, Р-1 и Р-20;

-Уговор о набавци услуга закључен између уговорних страна: "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад (наручилац) и ЕЗО Група доо Београд, ул. Бањички Венац 22 (извршилац);

-Ситуациони план Складишта "Смедерево";

-Решење о утврђивању и оверавању разврстаних резерви подземних вода на изворишту предузећа "Нис" а.д. Нови Сад, на складишту у Смедереву, општина Смедерево, са стањем на дан 21.02.2013. године, од Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Нови Београд, бр.: 310-02-00959/2013-02, од 31.01.2014. године;

-Преглед количина утрошене-испуштене воде за 2013. годину од НИС гаспром њефт, НИС а.д. Складиште Смедерево, број: 31-38-1-7-5/43, од 01.04.2014. године;

-Резултати испитивања отпадне воде на излазу из сепаратора ИД 1-0286 урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-27-1/14-01/1, од 18.03.2014. године;

-Анекс бр. 1 Уговора-Чишћење сепаратора на објектима Блока Промет од 06.03.2014. године, између уговорних страна: НИС а.д. Нови Сад и ЕЗО група доо Београд;

-Резултати испитивања отпадних вода на улазу и излазу из сепаратора урађени од А.Д. Заштита на раду и заштита животне средине "Београд", Београд, Лабораторија за заштиту радне и животне средине, извештај о испитивању бр. 24-27-11/14-01/1, од 08.12.2014. године;

-Уговор о услугама грађевинско-занатски радови Блока "Промет" за 2013., 2014. и 2015. г, између уговорних страна: НИС а.д. Нови Сад и "Finish deal" доо Београд.

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Најближи водоток локацији предметног објекта је река Дунав, у непосредној близини складишта, слив Дунав, водно подручје доњи Дунав. На основу члана 117. Закона о водама, објекти су типа број 14, подземна и надземна складишта за нафту и њене деривате и друге хазардне и приоритетне супстанце. У смислу водне делатности, члан 43. ЗОВ-а, у питању је заштита вода од загађивања.

Складиште се налази у индустријској зони у Смедереву на к.п. бр. 523 КО Смедерево и простире се дуж десне обале реке Дунав, иза насипа, поред пута Смедерево-Ковин, низводно од урбане зоне града Смедерева, на око 1114+000 километру реке Дунав. Складиште нафте и деривата нафте представља надземне резервоаре Р1 запремине 15000 m^3 , Р19 и Р20 запремине по 3000 m^3 . Захватање воде врши се из бунара, дубине 120м. Корисник је прибавио решење о утврђеним и разврстаним резервама подземних вода за истражно-експлоатациони бунар Б-3/96, на изворишту предузећа "НИС" а.д. на складишту Смедерево, чије су укупне резерве $18,2\text{ l/s}$. Вода из бунара се користи за техничке потребе и противпожарну заштиту. Према службеној белешци НИС А.Д., Складиште Смедерево, количина захваћених вода из бунара у 2013. години износи 28.877 m^3 . Санитарно фекалане отпадне воде, испуштају се у водонепропусну септичку јаму, која се птазни од надлежног јавног комуналног предузећа. Канализацијом дренажне мреже, прикупљају се чисте подземне воде и упуштају у отворени дренажни канал. Воде из отвореног дренажног канала се одводе до коначног реципијента реке Дунав. Кишна канализациона мрежа (условно чисте воде) спроводе се у препумпну станицу, па до коначног реципијента, реке Дунав. Зауљене отпадне воде са манипулативних површина, са платоа и око резервоарских простора, посебном мрежом канализације се спроводе најпре до уређаја за пречишћавање, сепаратора масти и уља, одакле се пречишћене одводе до коначног реципијента, реке Дунав, стим што су делови мреже који одводњавају танкавне са регулационим изливом односно имају затвараче. Сепаратор се налази непосредно уз пумпну кућицу, са преградним коморама и ретензионим базеном. Из коморе која служи као таложница, уље и масноће се одвајају у посебан базен за уљну фазу, капацитета $2 \times 3\text{ m}^3$, одакле се врши препумпавање у слатк резервоар. Капацитет сепаратора је $54,7\text{ l/s}$. Према службеној белешци НИС А.Д. Складиште Смедерево, количина испуштених отпадних вода, које се после сепаратора масти и уља испуштају у Дунав, за 2013. годину износе 35.850 m^3 .

Положај карактеристичних објеката у Gauss-Kruger-овом координатном систему је следећи:

- бунар	X 4948029	Y 7496006
- септичка јама	X 4948074	Y 7495997
- сепаратор	X 4948069	Y 7496004
- резервоари:		
P-1	X 4948156	Y 7495706
P-19	X 4948137	Y 7495882
P-20	X 4948132	Y 7495910.

Извештај о испуњености услова за издавање водне дозволе ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Београд, Радна јединица "Смедерево" Смедерево, је позитиван и истим су дати услови који су углавном прихваћени.

Записнички и увидом на лицу места, републички водни инспектор констатује да су сви објекти у функционалном стању и предлаже издавање водне дозволе.

Услов број 4.3. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. Услов број 4.6. дат је сагласно чл. 20. Закона о водама. Условом број 4.11. и 4.12., дефинисан је квалитет отпадних вода на испусту у реципијент, који мора да задовољи услове прописане према чл. 98. и 99. Закона о водама и према Уредби о граничним вредностима емисије у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник Републике Србије број 67/2011). Условом број 4.12. дато је да технолошки поступак на уређају за пречишћавање, мора да буде такав да квалитет вода на испусту задовољи прописан квалитет, и у случају супротног, инвеститор има обавезу да додатним третманом отпадне воде доведе на задовољавајући ниво, сходно чл. 97. тачка 6. Закона о водама. Услови 4.2., 4.7. и 4.8. у диспозитиву решења дати су сагласно чл. 100 и 103. Закона о водама. Услов бр. 4.10. дат је сагласно чл. 101. Закона о водама. Условим број 4.4. и 4.16. је прописана обавеза инвеститора да, сходно чл. 74. и чл. 99. Закона о водама, мери и региструје количине захваћених и испуштених вода и да на основу чл. 153-168. Закона о водама, плаћа накнаду за коришћење вода и накнаду за заштиту вода.

Услов број 4.18. је дат да би се благовремено покренула процедура прибављања нове водне дозволе (уз доказ да су испуњени сви услови из ове водне дозволе), са новим роком, како би престанком важности ове, ступила на снагу нова, у складу са чл. 122, став 6, Закона о водама и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова ("Сл. гласник РС", бр. 74/2010).

Решавајући по предметном захтеву, на основу увида у приложену документацију, узимајући у обзир мишљења у прилогу, стручна служба овог Министарства предложила је издавање водне дозволе под условима који су дати у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 122. Закона о водама. На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС”, бр. 86/2010), ово решење је уведено у Уписник водних дозвола, што је дато у услову број 3.

Правна поука: Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:

- НИС а.д. Нови Сад
- ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Сава-Дунав" Н. Београд
- град Смедерево
- водној инспекцији
- водној књизи
- архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА
Миодраг Пјешчић