



Огранак Електродистрибуција Ниш
НИШ, Булевар др.Зорана Ћинђића бр.46а

Наш број: 8П.1.0.0.-Д.10.23.-215919/ 2 -2017

Ваш број: ROP-MSGI-21803-LOC-1/2017

Ниш: 25.8.2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

НЕМАЊИНА 22-26, 11000 БЕОГРАД

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Ниш размотрио је захтев број 8П.1.0.0.-Д.10.23.-215919/1-2017, примљен дана 22.08.2017. године, поднетог у име РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ из Београда, Улица Немањина број 20-26, коме се обратило ЈП "Путеви Србије" из Београда, Булевар краља Александра број 282, На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.110-08.01-141613/1 од 01.06.2017. године, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу бочне наплатне станице у зони петље "Ниш-Југ" на државном путу IА реда бр.1 (Е-75), на стационарни км 435+007, на к.п.1212 КО Ново Село, СКН Ниш, територија општине Ниш, класе , класе 124170 В, 211121 Г, 211202 Г, 230201 Г, 222410 Г, 222431 Г, 222210 Г, 222220 Г, 222320 Г и 222330 Г, бруто површина објекта 317,06 m², површина парцеле 14.193,99 m².

На датум к.п.1212 КО Ново Село, постоје електроенергетски објекти трафостаница ТС10/0,4kV "Ново Село петља" са прикључним 10kV водом, а власништво су „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Ниш.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. При изградњи бочне наплатне станице у зони петље "Ниш-Југ" поштовати одредбе члана 218 Закона о енергетици, ("Сл. гласник РС" бр.145/14).

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Ниш у Нишу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Ниш у Нишу.

- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција ЕД Ниш. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.
4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.
5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.
6. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

- Оверене ситуације x 1

С поштовањем,

Овлашћено лице по овлашћењу број
8П.0.0.0.-Д.10.23.-147302/3-2017
од 04.07.2017.године.

Билана Раденковић, дипл. ел. инж.

Билана Раденковић

Доставити :

1. Наслову
2. Служби за енергетику



10KV ВОД

ТС 10/0,4 KV
"НОВО СЕЛО ПЕТРА"

27.08.2017г.
Н.С.С.С.С.