



Бр. 4/3-09-0234/2018-0002
Београд: 31.12.2018. године

Поступајући по захтеву Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије број 353-02-00470/2018-14 од 27.11.2018. за потребе "ЈП Електропривреда Србије" Балканска 13, Београд, за издавање локацијских услова, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон и 83/18) Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију за изградњу постројења за одсумпоравање на катастарској парцели бр. 99/6 КО Ушће, Београд.

На основу увида у расположиву и достављену документацију утврђено је да се планирани објекат мора обележити као препрека за летење ноћу и у условима смањене видљивости.

Утврђене карактеристике објекта су:

Л о к а ц и ј а	к.п. бр. 99/6 КО Ушће, Обреновац
Географске координате влажног димњака	N 44° 39' 14,30" E 20° 00' 23,27"
Надморска висина подножја објекта	78,50 m
Релативна висина објекта	200 m
Апсолутна висина објекта	278,50 m

Објекат (влажни димњак) се мора обележити на следећи начин :

На врху објекта је потребно поставити 4 (четири) светиљке високог интензитета „тип Б“, за обележавање препрека у ваздушном саобраћају. Светиљке се постављају симетрично под међусобним углом од 90°. Светиљка мора бити двострука (две светиљке) или једнострука светиљка са сијалицом „дуал“ тип, црвене боје. Минимални интензитет светлости треба да износи 100000 cd када је сјајност околине већа од 50 cd/m² , односно 2000 ± 25% cd када је сјајност околине мања од 50 cd/m² . Интензитетом исијавања светиљке мора да буде 100% под углом од 0°, од минимално 50% до максимално 75% под углом -1°, и максимално 3% под углом -10° у односу на хоризонталну раван.

Светиљке морају бити прикључене на основно напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.

За исправност ознака и светала за обележавања одговоран је носилац права располагања објектом.

Носилац права располагања објектом је у обавези да одмах након изградње/постављања објекта, Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије и Контроли летења Србије и Црне Горе д.о.о. - 11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, достави технички извештај о одређивању координата објекта у WGS-84 координатном систему, као и апсолутну и релативну

висину објекта, ради објављивања истих у интегрисаном ваздухопловном информативном пакету (члан 60. Закон о ваздушном саобраћају).

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена је чланом 117. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси ("Службени гласник Републике Србије", број 22/16 и 54/16-исправка). На основу тога, инвеститор је у обавези да уплати 30.000,00 динара.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Златко Мишчевић