

ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА

ПР-ЕНГ-01.83/01

Огранак Електродистрибуција Ниш
Булевар др Зорана Ћинђића бр. 46а
ЦЕОП: ROP-MSGI-10324-LOC-1/2019
Наш број: 8П.0.0.0.-Д.10.23.-149829/3-2019
Ниш, 04.06.2019. године.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ул. Немањина бр. 22 - 26
Београд

„ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш размотрио је захтев надлежног органа, примљен дана 10.05.2019. године, у име инвеститора „Електро mreжа Србије а.д. Београд”, Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС” бр. 145/14 и 95/2018), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима („Сл. гласник РС” бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС” бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС” бр. 71/2017 од 21.07.2017. године) и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-17 од 07.06.2017. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

за реконструкцију дела РП 100kV у ТС 400/220/110kV „Ниш 2”, на к.п. бр. 109/4 К.О. Суви До.

На основу увида у Идејно решење бр. ИДР 2967 Београд, из Децембра 2018. године, дају се ови услови.

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираним радовима на реконструкцији дела РП 100kV у ТС 400/220/110kV „Ниш 2”.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- 1.1. Потребно је радове ускладити са одредбама важећих Правилника и Техничких препорука ЈП ЕПС.
- 1.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/1974 и 13/1978).
- 1.3. После полагања кабла, а код директног полагања у земљу, пре затрпавања рова за трасу електроенергетског кабла и дубину рова треба да се изврши геодетско снимање са координатама полагања, са посебно означеним местима укрштања са подземним инсталацијама, другим кабловима, спојним местима, тачним дужинама каблова и траса, са унетим основним подацима о кабловској канализацији (место, дужина, број цеви, број резервних цеви) итд. И доставити овлашћеном лицу из Службе енергетике „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу..
- 1.4. Уколико постоји потреба за одређивањем тачног положаја подземних електроенергетских објеката, инвеститор се може обратити најкасније 8 дана пре почетка радова Сектору за управљање „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта:

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, у Нишу.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” бр. 145/14 и 95/2018), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Додатни услови за грађење објекта са образложењем:

- 3.1 Нема додатних услова.
4. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.
5. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилог: Ситуација на локацији за извођење радова.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику

Директор огранка

Драган Милентијевић, дипл. грађ. инж.



ПРЕТПОСТАВЕНА
ТРАСА КАБЛА

КАБЛОВСКА
СПОЖИВА (10kV)

ТРАСА КАБЛА ЧИЗРТАНА
ПО КООРДИНАТАМА



TC 400/220/110 kV
7.11.11 2''

Подаци о ЕЕО послати су
у PDF формату.

30.05.2019

A. Petrović