

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ванредне ситуације у Београду
09/8 број 217-174/ 2018 од 26.3.2018. године
Дана 29.3.2018. године, Београд
Ул. Мије Ковачевића бр.2-4
ROP-MSGI-4648-LOC-1/2018, од 06.03.2018. године
Т: 2741-361, 2741-362

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 35/2015 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 96/16), решавајући по захтеву МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, НЕМАЊИНА 22-26 БЕОГРАД инт. бр. 350-02-00074/2018-14 од 06.03.2018 год, достављеном у име ЈП „Електропривреда Србије“, Ул. Царице Милице бр. 2, Београд, у поступку издавања локацијских услова на основу захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-4648-LOC-1/2018, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за изградњу постројења за изградњу постројења за одсумпоравање димних гасова за ТЕ Никола Тесла А на к.п. 1934/1, 1934/2, 1934/3 и 1934/4 КО Уровци, општина Обреновац, према достављеном Идејном решењу са Главном свеском израђеном од стране "Делта инжењеринг", Београд.

У вези издавања ових услова, обавештавамо Вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара.

Посебне мере заштите од пожара објекта који се планира за изградњу у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објекту, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере заштите од пожара објекта и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објекта, а посебно наглашавамо:

1. Условe за главне и интерне приступне саобраћајнице за објекте повећаног ризика од пожара да задовољавају захтеве Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Службени лист СРЈ" бр.8/95):

- носивост коловоза саобраћајница од 130 KN осовинског притиска.
- најмања ширина саобраћајница за једносмерно кретање возила 3,5 м., а за двосмерно 6 м.,
- висинска проходност 4,5 метара,
- унутрашњи радијус кривине 7 метара, а спољашњи 10,5 метара
- максимални успон 6%
- удаљеност од предметних објекта <25 м.

2. Подела објекта на пожарне сектора извршити првенствено на основу прописа којима је захтевано пожарно издвајање посебних просторија, у складу са могућностима које допушта несметано вршење технолошког процеса, према процени опасности од пожара и у складу са циљем да би се обезбедила несметана и ефикасна евакуација свих корисника предметног објекта и спречило ширење ватре унутар објекта.

3. За делове објекта где не постоје прописи о изградњи објеката и посебни прописи који се односе на мере заштите од пожара за одређену врсту објекта у којима постоји захтевани степен отпорности према пожару, степен отпорности према пожару прописан је на основу процене ризика од пожара (угрожености и повредивости) за лица која бораве у објекту и сам објекат, поштујући услов да степен отпорности на пожар мора бити најмање такав да се омогући успешна евакуација свих лица која се нормално могу наћи у објекту и започне ватрогасна интервенција на основу СРПС У.Ј1.240.

4. Безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање.

5. Предвидети изворишта за снабдевање водом и капацитете водоводне мреже, који обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара – иницијално гашење пожара у објектима, како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе воду за гашење пожара.

6. У објектима је потребно обезбедити ефикасно одвођење дима и топлоте насталих у пожару ради спречавања ширења дима и топлоте кроз објекат.

7. Прилоком пројектовања придржавати се одредби: Правилника о техничким нормативима за погон и одржавања електроенергетских постројења и водова ("Службени лист СРЈ" бр. 41/1993), Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица ("Службени лист СФРЈ бр. 13/1978), Правилника о изменама и допунама техничких нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафо станица ("Службени лист СФРЈ" бр. 37/1995) и Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Службени лист СФРЈ" бр. 87/1993).

8. Сигурносни системи морају функционисати при избијању пожара. Извор за напајање ових система мора обезбедити напајање у времену потребном за евакуацију а опрема сигурносних система мора бити изведена или постављена тако да буде отпорна према ватри у времену потребном за евакуацију.

9. У циљу заштите од последица услед удара грома приеми одговарајуће заштитне мере. Заштитне мере су: постављање спољашње и унутрашње громобранске инсталације, изједначење потенцијала металних маса (делова) на објекту и правилно димензионисан и постављен уземљивач

9. Предвидети мобилну стандардизовану ватрогасну опрему: ручне, преносне и превозне апарате за гашење пожара. Апарати за гашење се распоређују и постављају у близини места могућег избијања пожара, увек на уочљивом и приступачном месту.

10. Прилоком пројектовања придржавати се одредби: Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/2004), Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС" бр. 36/2009) и Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010).

Уколико се предвиђају укупани резервори за напајање дизел електричног агрегата потребно је прибавити локацијске услове за укупане резерворе у фази израде идејног решења, ради сагледавања безбедносних растојања, приступних путева, услова за интевенцију и др. у складу са Уредбом о локацијским условима ("Сл. Гласник РС" , бр. 35/2015), Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. Гласник РС" бр. 54/2015) и Законом о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 111/09 и 20/15)

Посебне мере заштите од пожара објекта који се планира за изградњу у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објекту, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере заштите од пожара објекта и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис, илити испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати у складу са домаћом регулативом, може се прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним прописима и стандардима као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени.

У складу са проценом ризика објекта обезбедити испуњеност основних захтева заштите од пожара планирањем конструкције, материјала, инсталација и опреме заштитних система и уређаја како би се обезбедило очување конструкције, спречило ширење ватре и дима унутар објекта, спречило ширење ватре на суседне објекте и омогућила сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС", бр. 113/15 и 96/16) и чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 16.570,00 динара утврђена је сходно тарифном броју 46а Закона о републичким административним таксама ("Сл. Гласник РС" бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17).

МБ

АКТ ДОСТАВИТИ:

1. Подносиоцу захтева
2. Писарници управе

