



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Број: 351-03-00273/2017-07

Датум: 13. јун 2017. године

**Ревизиона комисија за
стручну контролу техничке документације**

На основу члана 131. став 1. и члана 132. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације (у даљем тексту: Ревизиона комисија) даје следећи:

ИЗВЕШТАЈ

о извршеној стручној контроли
Идејног пројекта:

ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА,
ЛОКАЦИЈЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА, НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 194,
ДЕОНИЦА СА ОЗНАКОМ 19404,
ОД ЧВОРА 19102 ПРИБОЈ ДО ЧВОРА 19202 САСТАВЦИ,
НА ПУТНОЈ СТАЦИОНАЖИ km 91+280 (СА ЛЕВЕ СТРАНЕ),
НА К.П. 986/1, 986/2, 985/2 И 4011, К.О. КАСИДОЛИ, ОПШТИНА ПРИБОЈ

ИНВЕСТИТОР: „ХИДРО ЉУТИНА“ доо,
Драгољуба Савића 23, Прибој

**ПРОЈЕКТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА:** „МХМ – ПРОЈЕКТ“ доо
Јована Поповића 40, Нови Сад

**САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

- 0 Главна свеска
- 2.2. Пројекат саобраћајница
- 8/1 Пројекат саобраћајне сигнализације
- 8/2 Пројекат привремене саобраћајне сигнализације

КРАТАК ОПИС ОБЈЕКТА:

Предмет овог Идејног пројекта је саобраћајни прикључак на локацију разводног постројења за прикључни енергетски подземни кавловски вод 35 kV за МХЕ „Црнетићи“ и МХЕ „Радановићи“ на државни пут IIА реда број 194 са леве стране на km 91+280 на К.П. 986/1, К.О. Касидоли на територији општине Прибој. Прикључак има за циљ обезбеђивање прилаза ватрогасних и интервентних возила разводном постројењу.

На државном путу постојећи коловоз је ширине 5.50 m. Према условима ЈП „Путеви Србије“ за овај пројекат, будући попречни профил државног пута биће ширине 6.50 m са обостраним банкама ширине 1.20 m. Из тог разлога као прелазна фаза, између прикључка на постојеће и планирано стање, будуће проширење је решено закошењима са леве и десне стране прикључка дужине 6.50 m, која ће се укинути приликом проширења државног пута. Сам прикључак формиран је у виду лепезе са уливним радијусом на локацију од 12 m и изливним од 7 m.

Пројектно решење саобраћајног прикључка због занемарљивог броја возила која ће користити предметни прикључак не захтева изградњу додатних трака за улив и излив.

Пројектом је предвиђена флексибилна коловозна конструкција следећих димензија:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Хабајући слој AB11 | 4 cm |
| • Носећи слој BNS | 6 cm |
| • Дробљени камени материјал 0/63mm | <u>35 cm</u> |
| | Укупно: 45 cm |

Оивичење у зони прикључка и интерне саобраћајнице је предвиђено од бетонских ивичњака димензија 12/18 на подлози од бетона МБ 20.

Одводњавање саобраћајних површина са интерне саобраћајнице и платоа се врши гравитационо са подужним и попречним нагибом, преко бетонских ригола низ ножицу насипа.

За потребе овог пројекта урађен је и Идејни пројекат саобраћајне сигнализације којим је дефинисана хоризонтална и вертикална сигнализација, као и привремена сигнализација за време извођења радова.

Инвестициона вредност предметног прикључка без ПДВ-а износи 285,305.00 динара, а заједно са саобраћајном сигнализацијом укупно износи 297,652.00 динара.

ИЗВЕСТИОЦИ

СТРУЧНЕ КОНТРОЛЕ:


Владимир Гуцић, дипл.инж.грађ.

др Душан Младеновић, дипл.инж.саоб.


На седници одржаној 09. јуна 2017. године Ревизиона комисија је, на основу извештаја координатора известилаца стручне контроле за Идејни пројекат: ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА, ЛОКАЦИЈЕ РАЗВОДНОГ ПОСТРОЈЕЊА, НА ДРЖАВНИ ПУТ IIА РЕДА БРОЈ 194, ДЕОНИЦА СА ОЗНАКОМ 19404, ОД ЧВОРА 19102 ПРИБОЈ ДО ЧВОРА 19202 САСТАВЦИ, НА ПУТНОЈ СТАЦИОНАЖИ km 91+280 (СА ЛЕВЕ СТРАНЕ), НА К.П. 986/1, 986/2, 985/2 И 4011, К.О. КАСИДОЛИ, ОПШТИНА ПРИБОЈ, закључила да се техничка документација **прихвата**.

На основу овог пројекта, који је усаглашен са Локацијским условима ROP-MSGI-31786-LOCH-2/2017, број 350-02-02304/2016-14, од 27. фебруара 2017. године, Инвеститор може приступити изради наредне фазе техничке документације.

ПРЕДСЕДНИК
РЕВИЗИОНЕ КОМИСИЈЕ


др Радојко Обрадовић, дипл.грађ.инж.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР


Александра Дамњановић, дипл.прав.



ИНВЕСТИТОР:

ХИПРО ЈУПНИАТ-а.д.
Државна Служба 23, Прибој

ПРОЈЕКТНА
ОРГАНИЗАЦИЈА:

МММ - ПРОЈЕКТ а.д.
Јужни Поповићи 40, Новак Саз

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1. Технички услови
2. Пројекат саобраћајнице
3. Пројекат за грађевинско-инженеринг
4. Пројекат прикључка саобраћајнице на пут