



PATENTING d.o.o. Beograd

PREDUZEĆE ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE, INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU
I USLUGE U OBLASTI PROCESNE INDUSTRIJE, d.o.o. BEOGRAD
ORGANIZATION FOR TECHNOLOGY TRANSFER, ENGINEERING, PRODUCTION, TRADE
AND SERVICE IN PROCESS INDUSTRY, SRB
11080 Beograd-Zemun, Srbija, Ul. Novosadski autoput br.53



LABORATORIJSKI IZVEŠTAJ ZA NATRIJUM HIPOHLORIT NaOCl

BROJ IZVEŠTAJA: 206

Šarža br. 205

Datum: 10.11.2017.

1. Boja	Svetložuta
2. Miris	Na hlor
3. Ph vrednost	12,02
4. Temperatura određivanja	20 °C
5. Sadržaj aktivnog hlora	145,00 g/l
6. Sadržaj NaOH	3,00 g/l
7. Sadržaj aktivnog hlora	>12%
8. Specifična težina	1,23 g/cm ³



Nemanja Đurović
Patenting laboratorija
Nemanja Đurović