

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за превентивну заштиту
09/4 број 217-1933/18
Дана 16.04.2019. године
ROP-MSGI-36273-LOCH-2-HPAP-2/2019
Ул. Омладинских бригада бр. 31
Београд

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18), чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС“, бр. 54/15), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15, 96/16 и 120/17), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 350-02-00499/2018-14 од 21.12.2018. године, достављеном у име „НИС“ а.д. из Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника „Petrol пројект“ д.о.о. Панчево, ул. Моше Пијаде 19, у поступку издавања локацијских услова на основу усаглашеног захтева у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-MSGI-36273-LOCH-2-HPAP-2/2019 издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

за изградњу објеката који припадају целини А - “Претакалиште камионских и вагон цистерни” у оквиру терминала за претовар и складиштење нафтних деривата у Нишу, и то:

- претакалишта за ауто-цистерне за течне нафтне деривате са четири места прикључења ауто-цистерни,
- претакалишта за ауто-цистерне за биокомпоненте и етанол са једним местом прикључења ауто-цистерне,
- претакалишта за вагон-цистерне за течне нафтне деривате у чијем саставу се налази приступни колосек са пет места прикључења вагон-цистерни, приступни колосек са седам места прикључења вагон-цистерни и мерни скидови,
- два надземна резервоара у челичној танквани “чаша у чаши” са чврстим кровом и унутрашњом пливајућом конструкцијом за складиштење нафтних деривата (дизел) ознаке „P-8“ и „P-9“ запремине $2 \times 5.000 \text{ m}^3$,
- надземног резервоара у челичној танквани “чаша у чаши” са чврстим кровом и унутрашњом пливајућом конструкцијом за складиштење нафтних деривата (бензин) ознаке „P-10“ запремине 5.000 m^3 ,
- два надземна резервоара за складиштење етанола ознаке „P-11“ и „P-12“ запремине $2 \times 100 \text{ m}^3$,
- два подземна резервоара за складиштење запаљивих течности (адитиви) ознаке „P-A1“ и „P-A2“ запремине $2 \times 10 \text{ m}^3$,
- четири ИВС контејнера за складиштење запаљивих течности категорије 3 (адитиви) запремине $4 \times 1 \text{ m}^3$ на бетонском платоу,
- пумпне станице за адитиве, биокомпоненте и етанол,
- пумпне станице за нафтне деривате (бензин и дизел),
- прикључног гасовода са мернорегулационом станицом, од темена Т0 (7570562,334; 4800575,006) до темена Т1 (7570552,362; 4800497,397),

- два надземна резервоара за складиштење биокомпоненти за дизел ознаке „P-13“ и „P-14“ запремине $2 \times 500 \text{ m}^3$,
- јединице за рекулпацију гасова – ВРУ,
- колске ваге за вагон-цистерне,
- сепаратор зауљених вода,
- контејнер за фреквентне регулаторе,
- резервоара за ПП воду ознаке „P-16“ запремине 1.500 m^3 ,
- надземни резервоари за маркере ознаке „P-M1“ запремине $0,5 \text{ m}^3$ и „P-M2“ запремине $1,5 \text{ m}^3$;
- сливног резервоара ознаке „P-П1“ запремине 13 m^3 ,
- резервоари за слоп ознаке „P-C1“, „P-C2“, „P-C3“ и „P-C4“ запремине $4 \times 10 \text{ m}^3$,

на к.п. бр. 52 и 58 КО Ниш – Црвени крст, према достављеном Идејном решењу израђеном од стране „Petrol projekt“ д.о.о. Панчево, ул. Моше Пијаде 19.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да је у погледу мера заштите од пожара, у фази пројектовања и изградње предметних објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима потребно **применити мере заштите од пожара и експлозија утврђене законима, техничким прописима, стандардима и другим актима** којима је уређена област заштите од пожара, а посебно наглашавамо следеће услове:

1. Објекти, опрема, уређаји и инсталације морају испуњавати сигурне удаљености у односу на постојеће и планиране објекте приказане на овереном ситуационом плану $P=1:500$ из идејног решења, који је саставни део услова за безбедно постављање под 09/4 број 217-1932/18 од 16.04.2019. године;
2. Приликом пројектовања резервоара, уређаја и инсталација за биокомпоненте потребно је применити посебне техничке прописе односно стандарде којима је ближе уређена ова област.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом органу у складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи.

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и чл. 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Такса у износу од 16.750,00 динара наплаћена је сходно тарифном бр. 46а Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, И 113/17, 3/18, 50/18 и 95/18).

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

пуковник полиције

Др Иван Зарев

