

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Врању
09/11/3 број 217- 217-8987/16-1
14.09.2016.године
В Р А Њ Е
С/И
017/401-546

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина
бр.22-26, 11000, Београд,

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање локацијских услова за изградњу чеоне наплатне станице Прешево, на аутопуту А1 (Е-75) на km 575+852 на к.п. бр.: 2176/1, 2176/3, 2178/6, 2178/4, 2319 (део) и 2178/2 (део), све К.О. Жујинце I, општина Прешево, ЈП „Путеви Србије“ из Београда, Булевар краља Александра бр.282.

ВЕЗА: Ваш захтев број ROP-MSGI-21046-LOC-1/2016 од 30.08.2016. године.

Разматрајући Ваш захтев и Идејни пројекат достављен у прилогу за израду техничке документације пројекта за извођење објекта а у складу са чл.16. Уредбе о локацијским условима /“Сл. гласник РС“, број 35/15 и 114/15/, дајемо следеће услове у погледу мера заштите од пожара:

- Објекти морају бити у складу са Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број 111/09 и 20/2015).
- Применити Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија / „Сл. Лист СФРЈ“, бр. 24/87/
- Објекти морају бити у складу са одредбама Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“, број 54/2015).
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. Лист СРЈ“, број 8/95).
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („ Сл. Лист СФРЈ“, број 53 и 54/88 и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. Лист СРЈ“, број 11/96),
- Уколико се планира изградња електроенергетских објеката и постројења исти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од

пожара („Сл. Лист СФРЈ“, број 87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница („Сл.лист СФРЈ“, број 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница („Сл. Лист СФРЈ“, број 37/95).

- У случају потребе за уградњом стабилног система за аутоматску дојаву пожара у објекту примени Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара /“Сл. лист СРЈ“, број 87/93/.
- Применити Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. Лист СФРЈ“, број 30/91).
- Реализовати објекте у складу са техничким препорукама ЈУС ТП 21:2003, и ЈУС ТП 19:2003.
- Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста.
- Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству („Сл. Лист СФРЈ“, број 21/90),
- Уколико се предвиђа гасификација, реализовати објекте у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. Лист СФРЈ“, број 10/90), уз предходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно регулационе станице од стране Сектора за ванредне ситуације, сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник СРС“, број 44/77, 45/84 и 18/89), Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара („Сл. Лист СРЈ“ број 20/92 и 33/92).
- Такса за ове услове у износу од 16.230,00 динара, је наплаћена, сходно тар. броју 1. и 46а. Закона о административним таксама и Усклађеним динарским износима из тарифе Републичких административних такси /“Сл. гласник РС“, број 43/03/ и Усклађеним динарским износима из тарифе Републичких административних такси /“Сл гласник РС“, број 50/2016/.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ПОЛИЦИЈСКИ САВЕТНИК
Драган Тасић**